ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14723

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	
Подающий тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр-цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	68,41	9,20	125,049	-	-	46,71	4,60	124,228	-	21,69	0,820	-	-	-	2,762
24.12.14	24	-	70,27	9,20	131,798	-	-	48,05	4,60	131,093	-	22,22	0,705	-	-	-	2,974
25.12.14	24	-	75,04	9,20	129,193	-	-	50,02	4,60	128,455	-	25,02	0,738	-	-	-	3,282
26.12.14	24	-	76,93	9,20	130,310	-	-	50,99	4,60	129,326	-	25,93	0,984	-	-	-	3,443
27.12.14	24	-	77,06	9,20	131,142	-	-	51,35	4,60	130,171	-	25,71	0,970	-	-	-	3,435
28.12.14	24	-	78,88	9,20	130,824	-	-	52,02	4,60	130,037	-	26,86	0,787	-	-	-	3,569
29.12.14	24	-	80,22	9,20	129,414	-	-	52,32	4,60	128,602	-	27,90	0,813	-	-	-	3,667
30.12.14	24	-	78,21	9,20	128,257	-	-	50,63	4,60	127,421	-	27,58	0,835	-	-	-	3,592
31.12.14	24	-	74,19	9,20	129,484	-	-	49,41	4,60	128,666	-	24,78	0,819	-	-	-	3,261
01.01.15	24	-	69,33	9,20	130,616	-	-	47,72	4,60	129,862	-	21,61	0,754	-	-	-	2,870
02.01.15	24	-	69,58	9,20	131,146	-	-	48,28	4,60	130,361	-	21,29	0,786	-	-	-	2,842
03.01.15	24	-	70,39	9,20	131,562	-	-	48,83	4,60	130,789	-	21,55	0,773	-	-	-	2,885
04.01.15	24	-	72,88	9,20	130,914	-	-	49,72	4,60	130,089	-	23,16	0,825	-	-	-	3,085
05.01.15	24	-	72,66	9,20	129,945	-	-	48,66	4,60	129,054	-	24,00	0,891	-	-	-	3,174
06.01.15	24	-	76,61	9,20	130,315	-	-	50,12	4,60	129,311	-	26,49	1,005	-	-	-	3,514
07.01.15	24	-	80,91	9,20	130,208	-	-	52,31	4,60	129,103	-	28,59	1,105	-	-	-	3,795
08.01.15	24	-	81,49	9,20	130,172	-	-	52,64	4,60	129,132	-	28,85	1,040	-	-	-	3,824
09.01.15	24	-	78,25	9,20	131,176	-	-	51,98	4,60	130,132	-	26,27	1,043	-	-	-	3,511
10.01.15	24	-	74,05	9,20	130,465	-	-	50,20	4,60	129,460	-	23,85	1,005	-	-	-	3,175
11.01.15	24	-	71,81	9,20	129,606	-	-	49,14	4,60	128,723	-	22,68	0,883	-	-	-	2,994
12.01.15	24	-	70,53	9,20	128,904	-	-	47,95	4,60	128,026	-	22,58	0,877	-	-	-	2,965
13.01.15	24	-	73,73	9,20	130,302	-	-	49,59	4,60	129,345	-	24,14	0,957	-	-	-	3,206
14.01.15	24	-	70,94	9,20	130,895	-	-	48,65	4,60	129,991	-	22,29	0,904	-	-	-	2,974
15.01.15	24	-	68,32	9,20	130,641	-	-	47,43	4,60	129,785	-	20,89	0,856	-	-	-	2,781
16.01.15	24	-	67,38	9,20	130,490	-	-	46,88	4,60	129,623	-	20,50	0,868	-	-	-	2,727
17.01.15	24	-	68,55	9,20	131,071	-	-	47,72	4,60	130,141	-	20,83	0,930	-	-	-	2,786
18.01.15	24	-	67,41	9,20	130,219	-	-	47,07	4,60	129,233	-	20,34	0,986	-	-	-	2,706
19.01.15	24	-	67,35	9,20	130,182	-	-	46,81	4,60	129,030	-	20,54	1,151	-	-	-	2,740
20.01.15	24	-	69,32	9,20	127,409	-	-	46,60	4,60	126,053	-	22,72	1,356	-	-	-	2,969
21.01.15	24	-	74,13	9,20	127,416	-	-	48,22	4,60	125,968	-	25,90	1,448	-	-	-	3,382
22.01.15	24	-	76,51	9,20	128,869	-	-	49,12	4,60	127,422	-	27,39	1,448	-	-	-	3,612
Среднее	24,00	-	73,27	9,20	129,935	-	-	49,26	4,60	128,988	-	24,01	0,947	-	-	-	3,178
Итого	744,0				4027,993	0,000				3998,630	0,000		29,363	0,00	0,00	0,00	98,50
Ориентировочно до конца месяца(+)					1164,415					1153,890			10,525				26,90
Корректировка за прошлый месяц (-)					1101,698					1093,047			8,651				21,78
Итого за январь 2015 :					4090,710					4059,473			31,237				103,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.14 00:00	36487,402	-	36438,734	-	-	-	749,127	
23.01.15 11:00	40575,168	-	40496,407	-	-	-	849,497	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= ____ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчета и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
29.01.2015