ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12000923
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Термопреобр. **Тхв=0 С**
Gmax Преобр. давления
Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	66,03	8,80	345,988	-	-	50,08	6,00	345,988	-	15,95	0,000	0,00	0,00	0,00	5,542
24.12.14	24	-	66,94	8,80	344,905	-	-	50,42	6,00	344,905	-	16,52	0,000	0,00	0,00	0,00	5,721
25.12.14	24	-	69,85	8,80	344,745	-	-	51,84	6,00	344,745	-	18,02	0,000	0,00	0,00	0,00	6,237
26.12.14	24	-	73,95	8,80	344,606	-	-	54,29	6,00	344,606	-	19,66	0,000	0,00	0,00	0,00	6,801
27.12.14	24	-	75,65	8,80	344,341	-	-	55,48	6,00	344,341	-	20,17	0,000	0,00	0,00	0,00	6,974
28.12.14	24	-	75,65	8,80	343,988	-	-	55,50	6,00	343,988	-	20,15	0,000	0,00	0,00	0,00	6,957
29.12.14	24	-	75,04	8,80	347,106	-	-	55,10	6,00	347,106	-	19,94	0,000	0,00	0,00	0,00	6,949
30.12.14	24	-	73,47	8,80	350,421	-	-	54,06	6,00	350,421	-	19,41	0,000	0,00	0,00	0,00	6,830
31.12.14	24	-	74,76	8,80	351,531	-	-	55,33	6,00	351,531	-	19,43	0,000	0,00	0,00	0,00	6,857
01.01.15	24	-	73,03	8,80	352,248	-	-	55,05	6,00	352,248	-	17,98	0,000	0,00	0,00	0,00	6,361
02.01.15	24	-	69,81	8,80	352,164	-	-	53,24	6,00	352,164	-	16,57	0,000	0,00	0,00	0,00	5,862
03.01.15	24	-	68,71	8,80	351,004	-	-	52,85	6,00	351,004	-	15,86	0,000	0,00	0,00	0,00	5,593
04.01.15	24	-	71,16	8,80	349,847	-	-	53,75	6,00	349,847	-	17,42	0,000	0,00	0,00	0,00	6,119
05.01.15	24	-	73,66	8,80	348,378	-	-	54,48	6,00	348,378	-	19,18	0,000	0,00	0,00	0,00	6,709
06.01.15	24	-	75,27	8,80	348,017	-	-	55,15	6,00	348,017	-	20,12	0,000	0,00	0,00	0,00	7,030
07.01.15	24	-	75,90	8,80	348,123	-	-	55,56	6,00	348,123	-	20,35	0,000	0,00	0,00	0,00	7,111
08.01.15	24	-	75,25	8,80	348,914	-	-	55,11	6,00	348,914	-	20,14	0,000	0,00	0,00	0,00	7,053
09.01.15	24	-	76,82	8,80	350,257	-	-	56,81	6,00	350,257	-	20,02	0,000	0,00	0,00	0,00	7,039
10.01.15	24	-	76,73	8,80	350,481	-	-	57,12	6,00	350,481	-	19,61	0,000	0,00	0,00	0,00	6,902
11.01.15	24	-	74,07	8,80	350,513	-	-	55,63	6,00	350,513	-	18,44	0,000	0,00	0,00	0,00	6,490
12.01.15	24	-	71,20	8,80	349,309	-	-	53,38	6,00	349,309	-	17,82	0,000	0,00	0,00	0,00	6,251
13.01.15	24	-	72,51	8,80	348,467	-	-	54,24	6,00	348,467	-	18,27	0,000	0,00	0,00	0,00	6,392
14.01.15	24	-	70,29	8,80	350,036	-	-	53,39	6,00	350,036	-	16,91	0,000	0,00	0,00	0,00	5,943
15.01.15	24	-	68,04	8,80	349,891	-	-	51,87	6,00	349,891	-	16,17	0,000	0,00	0,00	0,00	5,681
16.01.15	24	-	66,07	8,80	349,575	-	-	50,63	6,00	349,575	-	15,44	0,000	0,00	0,00	0,00	5,420
17.01.15	24	-	65,29	8,80	349,999	-	-	50,35	6,00	349,999	-	14,95	0,000	0,00	0,00	0,00	5,254
18.01.15	24	-	65,20	8,80	349,929	-	-	50,22	6,00	349,929	-	14,98	0,000	0,00	0,00	0,00	5,267
19.01.15	24	-	65,30	8,80	349,791	-	-	50,04	6,00	349,791	-	15,27	0,000	0,00	0,00	0,00	5,363
20.01.15	24	-	63,75	8,80	348,691	-	-	48,48	6,00	348,691	-	15,27	0,000	0,00	0,00	0,00	5,346
21.01.15	24	-	65,17	8,80	348,141	-	-	48,72	6,00	348,141	-	16,45	0,000	0,00	0,00	0,00	5,750
22.01.15	24	-	67,66	8,80	347,518	-	-	49,74	6,00	347,518	-	17,92	0,000	0,00	0,00	0,00	6,250
Среднее	24,00	-	71,04	8,80	348,675	-	-	53,16	6,00	348,675	-	17,88	-	-	-	-	6,260
Итого	744,0				10808,922	0,000				10808,922	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	194,05
Ориентировочно до конца месяца(+)					3141,828					3141,828			0,000				49,69
Корректировка за прошлый месяц (-)					3097,598					3097,425			0,173				43,89
Итого за январь 2015 :					10853,152					10853,325			-0,173				199,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
14.12.14 06:00	-	-	-	-	-	-	-	
14.12.14 06:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отчет принят 29.01.2015