Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: Телефон:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06079 Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,1
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.01.2015 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.01.15	24.00	*	134,08	115,97	18,11	81,65	53,52	28,13	7,30	3,60	3,35	17,46	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	-	80,58	0,00	1,41			4,75
02.01.15	24.00	*	134,94	116,05	18,89	81,41	53,93	27,49	7,30	3,60	3,28	18,27	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	79,79	0,00	1,46			4,74
03.01.15	24.00	*	137,50	115,62	21,88	81,23	53,84	27,40	7,30	3,60	3,27	21,25	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	-	79,23	0,00	1,68			4,96
04.01.15	24.00	*	136,07	114,64	21,44	81,34	53,58	27,76	7,30	3,60	3,28	20,93	0,00	0,00	21,52	0,00	21,52	-	79,21	0,00	1,66			4,94
05.01.15	24.00	*	136,24	114,17	22,07	81,93	52,72	29,21	7,30	3,60	3,45	21,50	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	-	79,44	0,00	1,71			5,16
06.01.15	24.00	*	135,75	114,23	21,51	83,31	52,74	30,58	7,30	3,60	3,61	20,92	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	80,82	0,00	1,69			5,30
07.01.15	24.00	*	135,92	114,17	21,75	83,36	52,58	30,78	7,30	3,60	3,61	21,16	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	-	81,75	0,00	1,73			5,34
08.01.15	24.00	*	135,92	114,16	21,75	83,26	52,63	30,63	7,30	3,60	3,60	21,12	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	-	81,65	0,00	1,73			5,32
09.01.15	24.00	*	134,18	115,03	19,14	83,36	53,75	29,61	7,30	3,60	3,50	18,53	0,00	0,00	19,09	0,00	19,09	-	81,61	0,00	1,51			5,02
10.01.15	24.00	*	138,34	115,07	23,27	83,33	54,29	29,04	7,30	3,60	3,47	22,73	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	-	80,30	0,00	1,83			5,30
11.01.15	24.00	*	138,81	114,85	23,97	83,19	54,24	28,95	7,30	3,60	3,43	23,46	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	-	81,20	0,00	1,91			5,33
12.01.15	24.00	*	138,25	116,31	21,94	83,39	54,27	29,11	7,30	3,60	3,49	21,38	0,00	0,00	22,01	0,00	22,01	-	81,21	0,00	1,74			5,23
13.01.15	24.00	*	141,95	121,25	20,70	83,37	54,56	28,80	7,30	3,60	3,58	20,10	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71	-	82,11	0,00	1,65			5,23
14.01.15	24.00	*	144,61	122,04	22,56	83,42	55,32	28,09	7,30	3,60	3,53	21,92	0,00	0,00	22,58	0,00	22,58	-	81,95	0,00	1,80			5,33
15.01.15	24.00	*	145,21	122,87	22,34	83,40	55,72	27,67	7,30	3,60	3,53	21,76	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	80,21	0,00	1,75			5,28
16.01.15	24.00	*	144,13	123,19	20,94	83,35	55,83	27,52	7,30	3,60	3,51	20,32	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	-	80,85	0,00	1,64			5,15
17.01.15	24.00	*	146,20	122,62	23,58	83,19	55,81	27,38	7,30	3,60	3,45	22,85	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	82,54	0,00	1,89			5,33
18.01.15	24.00	*	147,16	122,44	24,73	83,44	55,89	27,55	7,30	3,60	3,46	23,98	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	-	83,04	0,00	1,99			5,45
19.01.15	24.00	*	145,04	122,68	22,35	83,39	55,67	27,71	7,30	3,60	3,48	21,64	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	-	82,98	0,00	1,80			5,28
20.01.15	24.00	*	143,44	122,12	21,33	85,00	55,37	29,63	7,30	3,60	3,71	20,62	0,00	0,00	21,27	0,00	21,27	-	84,30	0,00	1,74			5,45
21.01.15	24.00	*	143,61	121,18	22,43	87,11	55,40	31,71	7,30	3,60	3,98	21,67	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	84,47	0,00	1,83			5,81
22.01.15	24.00	*	143,57	121,18	22,39	88,05	55,24	32,81	7,30	3,60	4,10	21,67	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	86,17	0,00	1,87			5,96
23.01.15	24.00	*	141,47	122,03	19,44	89,15	56,58	32,57	7,30	3,60	4,07	18,71	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	88,28	0,00	1,65			5,72
Среднее	24,00	-	140,10	118,43	21,67	83,64	54,50	29,14	7,30	3,60	3,55	21,04	-	-	21,67	-	21,67	-	81,90	-	1,72	-	-	5,28
Итого	552,00		3222,40	2723,89	498,52						81,73	483,93	0,00	0,00	498,51	0,00	498,51	0,00			39,67	0,00	0,00	121,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	04.01.15 13:00	9186,41	11049,08	2201,84	0,00	2265,79	0,00	113,56	-
	24.01.15 15:00	12014,23	13435,16	2630,74	0,00	2707,75	0,00	121,39	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **498,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Утверждаю?

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 01 15

печать энергосбыта

39,62