Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 1,1 Qвент.= Qтех.пот.= 0,045 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 55,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	105,39	85,09	20,30	77,35	48,75	28,60	7,00	5,00	2,52	19,22	-	-	19,73	-	-	-	77,01	-	1,48			4,01
25.12.14	24,00	-	104,90	85,53	19,37	77,47	48,31	29,16	7,00	5,00	2,59	18,30	-	-	18,78	-	-	-	77,14	-	1,41			4,00
26.12.14	24,00	-	107,57	87,17	20,40	78,21	49,00	29,21	7,00	5,00	2,64	19,27	-	-	19,78	-	-	-	77,97	-	1,51			4,15
27.12.14	24,00	-	107,25	86,68	20,57	78,73	49,28	29,45	7,00	5,00	2,66	19,36	-	-	19,90	-	-	-	78,37	-	1,52			4,17
28.12.14	24,00	-	108,67	86,15	22,52	78,53	48,88	29,65	7,00	5,00	2,65	21,31	-	-	21,91	-	-	-	78,28	-	1,67			4,33
29.12.14	24,00	-	107,01	86,00	21,01	78,86	48,46	30,40	7,00	5,00	2,72	19,84	-	-	20,36	-	-	-	78,48	-	1,56			4,28
30.12.14	24,00	-	106,49	85,17	21,32	79,77	48,55	31,22	7,00	5,00	2,77	20,10	-	-	20,69	-	-	-	79,56	-	1,60			4,36
31.12.14	24,00	-	110,02	85,26	24,76	82,00	50,50	31,50	7,00	5,00	2,80	23,51	-	-	24,21	-	-	-	81,71	-	1,92			4,72
01.01.15	24,00	-	102,76	86,79	15,97	81,88	51,54	30,34	7,00	5,00	2,74	14,82	-	-	15,24	-	-	-	81,57	-	1,21			3,95
02.01.15	24,00	-	104,72	86,70	18,02	81,64	51,67	29,97	7,00	5,00	2,71	16,81	-	-	17,29	-	-	-	81,29	-	1,37			4,07
03.01.15	24,00	-	104,66	86,36	18,30	81,48	51,99	29,49	7,00	5,00	2,66	17,05	-	-	17,54	-	-	-	81,10	-	1,39			4,04
04.01.15	24,00	-	104,39	85,68	18,71	81,59	51,53	30,06	7,00	5,00	2,69	17,51	-	-	18,05	-	-	-	81,22	-	1,42			4,11
05.01.15	24,00	-	103,45	85,45	18,00	82,15	50,68	31,47	7,00	5,00	2,79	16,84	-	-	17,33	-	-	-	81,87	-	1,38			4,17
06.01.15	24,00	-	103,14	85,46	17,68	83,59	50,83	32,76	7,00	5,00	2,91	16,53	-	-	17,06	-	-	-	83,16	-	1,38			4,29
07.01.15	24,00	-	103,67	85,42	18,25	83,66	50,76	32,90	7,00	5,00	2,92	17,11	-	-	17,64	-	-	-	83,23	-	1,43			4,34
08.01.15	24,00	-	103,03	85,48	17,55	83,53	50,81	32,72	7,00	5,00	2,89	16,55	-	-	17,04	-	-	-	83,19	-	1,38			4,27
09.01.15	24,00	-	103,49	85,89	17,60	83,64	51,87	31,77	7,00	5,00	2,84	16,38	-	-	16,86	-	-	-	83,27	-	1,36			4,21
10.01.15	24,00	-	105,43	86,03	19,40	83,60	52,64	30,96	7,00	5,00	2,78	18,20	-	-	18,76	-	-	-	83,22	-	1,52			4,29
11.01.15	24,00	-	105,66	85,83	19,83	83,45	52,55	30,90	7,00	5,00	2,76	18,59	-	-	19,16	-	-	-	83,05	-	1,55			4,31
12.01.15	24,00	-	103,84	85,19	18,65	83,67	52,15	31,52	7,00	5,00	2,79	17,54	-	-	18,08	-	-	-	83,29	-	1,46			4,25
13.01.15	24,00	-	102,32	85,19	17,13	83,66	51,84	31,82	7,00	5,00	2,82	16,00	-	-	16,50	-	-	-	83,28	-	1,33			4,15
14.01.15	24,00	-	105,24	85,90	19,34	83,69	52,50	31,19	7,00	5,00	2,79	18,19	-	-	18,77	-	-	-	83,30	-	1,52			4,30
15.01.15	24,00	-	105,66	86,64	19,02	83,67	52,57	31,10	7,00	5,00	2,80	17,86	-	-	18,41	-	-	-	83,29	-	1,49			4,29
16.01.15	24,00	-	105,42	86,75	18,67	83,64	52,70	30,94	7,00	5,00	2,79	17,53	-	-	18,05	-	-	-	83,25	-	1,46			4,25
17.01.15	24,00	-	106,48	86,33	20,15	83,48	52,74	30,74	7,00	5,00	2,77	18,93	-	-	19,53	-	-	-	83,11	-	1,57			4,34
18.01.15	24,00	-	106,16	86,28	19,88	83,73	52,52	31,21	7,00	5,00	2,80	18,71	-	-	19,31	-	-	-	83,41	-	1,56			4,36
19.01.15	24,00	-	104,74	86,20	18,54	83,68	52,41	31,27	7,00	5,00	2,81	17,36	-	-	17,91	-	-	-	83,30	-	1,45			4,25
20.01.15	24,00	-	103,18	85,70	17,48	85,29	52,14	33,15	7,00	5,00	2,93	16,46	-	-	16,99	-	-	-	85,11	-	1,40			4,34
21.01.15	24,00	-	102,45	85,13	17,32	87,47	52,26	35,21	7,00	5,00	3,09	16,39	-	-	16,94	-	-	-	87,03	-	1,43			4,52
22.01.15	24,00	-	104,06	85,13	18,93	88,39	52,23	36,16	7,00	5,00	3,17	17,99	-	-	18,62	-	-	-	88,09	-	1,59			4,76
23.01.15	24,00	-	103,80	85,84	17,96	89,51	53,56	35,95	7,00	5,00	3,19	17,03	-	-	17,59	-	-	-	89,06	-	1,52			4,70
Среднее	24,00	-	105,00	85,88	19,12	82,61	51,23	31,38	7,00	5,00	2,80	17,98	-	-	18,52	-	-	-	82,26	-	1,48	-	-	4,28
Итого	744,00		3255,05	2662,42	592,63						86,76	557,29	0,00	0,00	574,03	0,00	0,00	0,00			45,80	0,00	0,00	132,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	21.01.15 16:00	11560,29	9470,12	2061,50	-	2115,39	-	422,20	-
	23.01.15 19:00	11780,05	9651,30	2098,13	-	2153,25	-	432,16	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **574,03** куб.м.

Нанадзе?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «29» 01 15

45,94