Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Седова 124 Код УУТЭ:
Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h4-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

95,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	111,75	91,05	20,70	76,99	43,45	33,54	7,00	5,00	3,01	21,27	-	-	21,84	-	-	-	76,81	-	1,64			4,65
25.12.14	24,00	-	110,80	92,86	17,94	77,10	43,19	33,91	7,00	5,00	3,11	18,44	-	-	18,94	-	-	-	76,91	-	1,42			4,53
26.12.14	24,00	-	114,94	96,68	18,26	77,83	43,87	33,96	7,00	5,00	3,24	18,85	-	-	19,34	-	-	-	77,77	-	1,47			4,71
27.12.14	24,00	-	115,61	95,75	19,86	78,36	44,21	34,15	7,00	5,00	3,23	20,39	-	-	20,95	-	-	-	78,13	-	1,60			4,83
28.12.14	24,00	-	117,33	94,21	23,12	78,15	43,83	34,32	7,00	5,00	3,19	23,66	-	-	24,31	-	-	-	78,06	-	1,85			5,04
29.12.14	24,00	-	115,25	96,61	18,64	78,47	43,92	34,55	7,00	5,00	3,30	19,17	-	-	19,69	-	-	-	78,23	-	1,50			4,80
30.12.14	24,00	-	115,60	93,73	21,87	79,34	43,31	36,03	7,00	5,00	3,33	22,43	-	-	23,08	-	-	-	79,44	-	1,78			5,12
31.12.14	24,00	-	117,04	89,45	27,59	81,61	43,97	37,64	7,00	5,00	3,32	28,26	-	-	29,08	-	-	-	81,51	-	2,31			5,62
01.01.15	24,00	-	112,75	98,12	14,63	81,50	46,31	35,19	7,00	5,00	3,42	15,11	-	-	15,55	-	-	-	81,34	-	1,23			4,65
02.01.15	24,00	-	112,30	97,44	14,86	81,25	46,68	34,57	7,00	5,00	3,34	15,31	-	-	15,75	-	-	-	81,02	-	1,24			4,58
03.01.15	24,00	-	112,82	95,61	17,21	81,11	46,36	34,75	7,00	5,00	3,29	17,61	-	-	18,13	-	-	-	80,88	-	1,43			4,72
04.01.15	24,00	-	111,82	94,45	17,37	81,20	46,10	35,10	7,00	5,00	3,29	17,74	-	-	18,26	-	-	-	80,97	-	1,44			4,73
05.01.15	24,00	-	111,87	92,72	19,15	81,72	45,11	36,61	7,00	5,00	3,35	19,66	-	-	20,22	-	-	-	81,66	-	1,61			4,96
06.01.15	24,00	-	110,03	93,72	16,31	83,18	45,31	37,87	7,00	5,00	3,53	16,69	-	-	17,19	-	-	-	82,84	-	1,39			4,91
07.01.15	24,00	-	109,02	93,78	15,24	83,25	45,05	38,20	7,00	5,00	3,56	15,68	-	-	16,15	-	-	-	82,86	-	1,30			4,86
08.01.15	24,00	-	110,71	91,80	18,91	83,11	44,58	38,53	7,00	5,00	3,51	19,32	-	-	19,92	-	-	-	82,92	-	1,61			5,11
09.01.15	24,00	-	110,63	92,44	18,19	83,23	45,54	37,69	7,00	5,00	3,46	18,61	-	-	19,19	-	-	-	83,00	-	1,55			5,00
10.01.15	24,00	-	114,41	90,89	23,52	83,19	45,95	37,24	7,00	5,00	3,35	24,08	-	-	24,83	-	-	-	82,99	-	2,00			5,34
11.01.15	24,00	-	116,83	89,95	26,88	83,05	45,98	37,07	7,00	5,00	3,29	27,49	-	-	28,34	-	-	-	82,84	-	2,28			5,57
12.01.15	24,00	-	115,07	89,67	25,40	83,25	45,71	37,54	7,00	5,00	3,33	25,99	-	-	26,79	-	-	-	83,06	-	2,16			5,49
13.01.15	24,00	-	113,99	90,68	23,31	83,25	45,57	37,68	7,00	5,00	3,38	23,84	-	-	24,56	-	-	-	83,08	-	1,98			5,36
14.01.15	24,00	-	114,57	96,55	18,02	83,28	47,05	36,23	7,00	5,00	3,46	18,54	-	-	19,11	-	-	-	83,02	-	1,54			5,00
15.01.15	24,00	-	116,52	99,66	16,86	83,26	47,90	35,36	7,00	5,00	3,50	17,33	-	-	17,86	-	-	-	82,99	-	1,44			4,93
16.01.15	24,00	-	115,53	99,66	15,87	83,24	47,95	35,29	7,00	5,00	3,49	16,31	-	-	16,79	-	-	-	82,97	-	1,36			4,84
17.01.15	24,00	-	117,10	98,51	18,59	83,08	47,89	35,19	7,00	5,00	3,43	19,14	-	-	19,70	-	-	-	82,78	-	1,59			5,02
18.01.15	24,00	-	117,50	98,16	19,34	83,32	47,87	35,45	7,00	5,00	3,45	19,81	-	-	20,41	-	-	-	83,14	-	1,65			5,10
19.01.15	24,00	-	115,72	97,11	18,61	83,28	47,67	35,61	7,00	5,00	3,43	19,04	-	-	19,61	-	-	-	83,04	-	1,58			5,01
20.01.15	24,00	-	113,89	96,40	17,49	84,82	47,20	37,62	7,00	5,00	3,59	17,91	-	-	18,49	-	-	-	84,82	-	1,52			5,11
21.01.15	24,00	-	112,49	94,83	17,66	87,02	46,98	40,04	7,00	5,00	3,78	18,03	-	-	18,62	-	-	-	86,66	-	1,56			5,34
22.01.15	24,00	-	111,95	93,54	18,41	87,91	46,28	41,63	7,00	5,00	3,88	18,72	-	-	19,36	-	-	-	87,85	-	1,65			5,52
23.01.15	24,00	-	111,68	95,01	16,67	89,04	47,37	41,67	7,00	5,00	3,94	17,03	-	-	17,60	-	-	-	88,66	-	1,51			5,45
Среднее	24,00	-	113,79	94,55	19,24	82,21	45,75	36,46	7,00	5,00	3,41	19,72	-	-	20,31	-	-	-	82,01	-	1,62	-	-	5,03
Итого	744,00		3527,52	2931,04	596,48						105,76	611,46	0,00	0,00	629,66	0,00	0,00	0,00			50,15	0,00	0,00	155,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 14:00	39617,02	33740,95	6033,33	-	6657,03	-	915,30	-
	23.01.15 19:00	43055,90	36598,60	6629,16	-	7270,59	-	1067,38	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **155,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **629,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» 01 15 г.

печать энергосбыта

50,09