Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038-1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0115.bct
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	87,84	72,03	15,81	76,38	47,53	28,85	7,00	5,00	2,21	14,09	-	-	14,45	-	-	-	76,23	-	1,08			3,29
25.12.14	24,00	-	88,77	72,79	15,98	76,49	47,20	29,29	7,00	5,00	2,25	14,51	-	-	14,90	-	-	-	76,40	-	1,11			3,36
26.12.14	24,00	-	89,99	74,04	15,95	77,25	47,71	29,54	7,00	5,00	2,30	14,44	-	-	14,83	-	-	-	77,34	-	1,12			3,42
27.12.14	24,00	-	89,66	73,60	16,06	77,76	48,25	29,51	7,00	5,00	2,29	14,57	-	-	14,99	-	-	-	77,66	-	1,13			3,42
28.12.14	24,00	-	88,46	73,10	15,36	77,54	48,02	29,52	7,00	5,00	2,27	14,03	-	-	14,39	-	-	-	77,52	-	1,09			3,36
29.12.14	24,00	-	88,07	73,07	15,00	77,86	47,65	30,21	7,00	5,00	2,32	13,59	-	-	13,97	-	-	-	77,79	-	1,06			3,38
30.12.14	24,00	-	89,02	72,20	16,82	78,69	47,28	31,41	7,00	5,00	2,38	15,50	-	-	15,91	-	-	-	78,73	-	1,22			3,60
31.12.14	24,00	-	90,74	71,54	19,20	80,97	48,83	32,14	7,00	5,00	2,42	17,80	-	-	18,33	-	-	-	81,00	-	1,44			3,86
01.01.15	24,00	-	85,86	73,79	12,07	80,86	50,16	30,70	7,00	5,00	2,40	10,49	-	-	10,81	-	-	-	80,76	-	0,85			3,24
02.01.15	24,00	-	88,29	73,61	14,68	80,61	50,47	30,14	7,00	5,00	2,35	13,16	-	-	13,53	-	-	-	80,50	-	1,06			3,41
03.01.15	24,00	-	87,51	73,36	14,15	80,45	50,30	30,15	7,00	5,00	2,33	12,69	-	-	13,04	-	-	-	80,25	-	1,02			3,35
04.01.15	24,00	-	87,96	72,72	15,24	80,54	50,13	30,41	7,00	5,00	2,33	13,88	-	-	14,27	-	-	-	80,43	-	1,12			3,44
05.01.15	24,00	-	87,68	72,52	15,16	81,04	49,36	31,68	7,00	5,00	2,41	13,84	-	-	14,25	-	-	-	81,02	-	1,12			3,53
06.01.15	24,00	-	87,85	72,59	15,26	82,49	49,36	33,13	7,00	5,00	2,52	13,96	-	-	14,38	-	-	-	82,30	-	1,15			3,67
07.01.15	24,00	-	87,40	72,71	14,69	82,56	49,19	33,37	7,00	5,00	2,53	13,44	-	-	13,85	-	-	-	82,34	-	1,11			3,64
08.01.15	24,00	-	86,00	72,72	13,28	82,42	49,06	33,36	7,00	5,00	2,53	12,13	-	-	12,47	-	-	-	82,29	-	1,00			3,53
09.01.15	24,00	-	86,30	73,24	13,06	82,56	50,40	32,16	7,00	5,00	2,46	11,79	-	-	12,15	-	-	-	82,39	-	0,97			3,44
10.01.15	24,00	-	87,58	73,26	14,32	82,52	51,13	31,39	7,00	5,00	2,41	13,03	-	-	13,41	-	-	-	82,36	-	1,07			3,48
11.01.15	24,00	-	88,05	72,91	15,14	82,39	50,98	31,41	7,00	5,00	2,40	13,90	-	-	14,31	-	-	-	82,22	-	1,15			3,54
12.01.15	24,00	-	86,29	72,45	13,84	82,57	50,52	32,05	7,00	5,00	2,43	12,59	-	-	12,99	-	-	-	82,40	-	1,04			3,47
13.01.15	24,00	-	86,84	72,44	14,40	82,57	50,17	32,40	7,00	5,00	2,46	13,14	-	-	13,57	-	-	-	82,43	-	1,09			3,54
14.01.15	24,00	-	90,04	73,63	16,41	82,62	51,08	31,54	7,00	5,00	2,42	15,28	-	-	15,75	-	-	-	82,49	-	1,26			3,68
15.01.15	24,00	-	87,87	74,73	13,14	82,60	51,66	30,94	7,00	5,00	2,42	11,95	-	-	12,32	-	-	-	82,40	-	0,98			3,40
16.01.15	24,00	-	88,09	74,61	13,48	82,58	51,50	31,08	7,00	5,00	2,43	12,25	-	-	12,60	-	-	-	82,40	-	1,01			3,44
17.01.15	24,00	-	88,89	74,08	14,81	82,43	51,44	30,99	7,00	5,00	2,41	13,49	-	-	13,91	-	-	-	82,27	-	1,12			3,52
18.01.15	24,00	-	90,15	73,85	16,30	82,67	51,54	31,13	7,00	5,00	2,41	15,02	-	-	15,44	-	-	-	82,61	-	1,24			3,65
19.01.15	24,00	-	88,39	73,51	14,88	82,61	51,42	31,19	7,00	5,00	2,41	13,53	-	-	13,93	-	-	-	82,48	-	1,12			3,53
20.01.15	24,00	-	87,15	72,95	14,20	84,12	51,00	33,12	7,00	5,00	2,52	12,92	-	-	13,32	-	-	-	84,30	-	1,09			3,61
21.01.15	24,00	-	86,59	72,26	14,33	86,27	50,76	35,51	7,00	5,00	2,68	13,13	-	-	13,55	-	-	-	86,04	-	1,13			3,81
22.01.15	24,00	-	86,50	72,29	14,21	87,15	50,49	36,66	7,00	5,00	2,76	13,00	-	-	13,46	-	-	-	87,14	-	1,14			3,89
23.01.15	24,00	-	87,30	72,79	14,51	88,29	51,92	36,37	7,00	5,00	2,76	13,30	-	-	13,77	-	-	-	88,09	-	1,17			3,94
Среднее	24,00	-	87,97	73,08	14,89	81,54	49,89	31,66	7,00	5,00	2,43	13,56	-	-	13,96	-	-	-	81,44	-	1,10	-	-	3,53
Итого	744,00		2727,13	2265,39	461,74						75,18	420,44	0,00	0,00	432,85	0,00	0,00	0,00			34,24	0,00	0,00	109,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	07.01.15 00:00	30120,15	23715,48	4323,29	-	4417,80	-	839,13	-
	23.01.15 19:00	31590,59	24944,94	4543,43	-	4644,72	-	899,34	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **432,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Печать энергосбыта

ГУП "ЖКС СПб" Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отделение эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28.01» 15

34,2