Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский э-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н
расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н
расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 55,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	69,67	56,83	12,84	76,84	42,63	34,21	7,00	5,00	1,92	13,23	-	-	13,58	-	-	-	76,41	-	1,01			2,93
25.12.14	24,00	-	68,27	57,22	11,05	76,95	42,27	34,68	7,00	5,00	1,96	11,44	-	-	11,75	-	-	-	76,50	-	0,87			2,84
26.12.14	24,00	-	69,88	58,20	11,68	77,70	42,71	34,99	7,00	5,00	2,01	12,12	-	-	12,44	-	-	-	77,39	-	0,94			2,94
27.12.14	24,00	-	68,76	57,86	10,90	78,21	43,13	35,08	7,00	5,00	2,01	11,26	-	-	11,59	-	-	-	77,73	-	0,88			2,89
28.12.14	24,00	-	71,93	57,36	14,57	78,01	42,82	35,19	7,00	5,00	2,00	14,91	-	-	15,30	-	-	-	77,71	-	1,16			3,16
29.12.14	24,00	-	70,26	57,34	12,92	78,33	42,54	35,79	7,00	5,00	2,03	13,25	-	-	13,61	-	-	-	77,92	-	1,03			3,07
30.12.14	24,00	-	70,53	56,57	13,96	79,23	42,04	37,19	7,00	5,00	2,09	14,20	-	-	14,61	-	-	-	79,14	-	1,13			3,21
31.12.14	24,00	-	74,86	56,11	18,75	81,48	43,64	37,84	7,00	5,00	2,11	19,00	-	-	19,53	-	-	-	81,21	-	1,54			3,65
01.01.15	24,00	-	67,06	57,97	9,09	81,35	44,97	36,38	7,00	5,00	2,07	9,58	-	-	9,89	-	-	-	80,91	-	0,78			2,85
02.01.15	24,00	-	67,72	57,94	9,78	81,09	45,40	35,69	7,00	5,00	2,03	10,31	-	-	10,59	-	-	-	80,60	-	0,83			2,86
03.01.15	24,00	-	68,06	57,70	10,36	80,95	45,16	35,79	7,00	5,00	2,03	10,87	-	-	11,19	-	-	-	80,50	-	0,88			2,91
04.01.15	24,00	-	67,95	57,08	10,87	81,03	44,90	36,13	7,00	5,00	2,03	11,33	-	-	11,66	-	-	-	80,53	-	0,91			2,95
05.01.15	24,00	-	68,18	56,62	11,56	81,54	44,07	37,47	7,00	5,00	2,12	11,71	-	-	12,08	-	-	-	81,16	-	0,95			3,07
06.01.15	24,00	-	68,37	56,60	11,77	83,00	43,96	39,04	7,00	5,00	2,21	11,89	-	-	12,24	-	-	-	82,48	-	0,98			3,19
07.01.15	24,00	-	67,79	56,74	11,05	83,05	43,79	39,26	7,00	5,00	2,22	11,30	-	-	11,64	-	-	-	82,44	-	0,93			3,15
08.01.15	24,00	-	68,06	56,69	11,37	82,92	43,62	39,30	7,00	5,00	2,22	11,57	-	-	11,92	-	-	-	82,45	-	0,95			3,17
09.01.15	24,00	-	68,67	57,12	11,55	83,06	44,87	38,19	7,00	5,00	2,17	11,83	-	-	12,18	-	-	-	82,61	-	0,98			3,14
10.01.15	24,00	-	68,54	57,18	11,36	83,01	45,51	37,50	7,00	5,00	2,13	11,63	-	-	11,99	-	-	-	82,51	-	0,96			3,09
11.01.15	24,00	-	69,90	56,83	13,07	82,88	45,36	37,52	7,00	5,00	2,12	13,30	-	-	13,72	-	-	-	82,39	-	1,10			3,22
12.01.15	24,00	-	68,07	56,40	11,67	83,07	44,95	38,12	7,00	5,00	2,14	11,92	-	-	12,24	-	-	-	82,58	-	0,99			3,12
13.01.15	24,00	-	66,35	56,41	9,94	83,05	44,71	38,34	7,00	5,00	2,15	10,14	-	-	10,46	-	-	-	82,50	-	0,84			2,99
14.01.15	24,00	-	69,00	57,28	11,72	83,12	45,61	37,51	7,00	5,00	2,14	11,90	-	-	12,28	-	-	-	82,66	-	0,99			3,12
15.01.15	24,00	-	68,84	58,12	10,72	83,09	46,15	36,94	7,00	5,00	2,14	10,94	-	-	11,26	-	-	-	82,57	-	0,90			3,04
16.01.15	24,00	-	69,96	58,09	11,87	83,06	46,05	37,01	7,00	5,00	2,14	12,04	-	-	12,41	-	-	-	82,54	-	1,00			3,14
17.01.15	24,00	-	69,31	57,74	11,57	82,91	46,21	36,70	7,00	5,00	2,11	11,72	-	-	12,06	-	-	-	82,43	-	0,97			3,08
18.01.15	24,00	-	69,89	57,56	12,33	83,16	46,16	37,00	7,00	5,00	2,13	12,45	-	-	12,82	-	-	-	82,76	-	1,03			3,16
19.01.15	24,00	-	68,34	57,25	11,09	83,10	46,04	37,06	7,00	5,00	2,12	11,22	-	-	11,57	-	-	-	82,63	-	0,93			3,05
20.01.15	24,00	-	66,92	56,85	10,07	84,69	45,67	39,02	7,00	5,00	2,21	10,20	-	-	10,52	-	-	-	84,73	-	0,87			3,07
21.01.15	24,00	-	67,10	56,17	10,93	86,81	45,36	41,45	7,00	5,00	2,34	10,93	-	-	11,30	-	-	-	86,26	-	0,94			3,28
22.01.15	24,00	-	67,30	56,13	11,17	87,71	44,95	42,76	7,00	5,00	2,41	11,06	-	-	11,48	-	-	-	87,32	-	0,97			3,38
23.01.15	24,00	-	67,59	56,60	10,99	88,84	46,18	42,66	7,00	5,00	2,42	11,07	-	-	11,43	-	-	-	88,19	-	0,98			3,39
Среднее	24,00	-	68,81	57,11	11,70	82,04	44,56	37,48	7,00	5,00	2,13	11,95	-	-	12,30	-	-	-	81,61	-	0,97	-	-	3,10
Итого	744,00		2133,13	1770,56	362,57						65,92	370,32	0,00	0,00	381,34	0,00	0,00	0,00			30,19	0,00	0,00	96,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	21.01.15 18:00	25033,91	20866,11	2782,80	-	2846,06	-	774,88	-
	23.01.15 19:00	25171,94	20980,83	2806,07	-	2870,12	-	781,82	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **381,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ
Печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 15

30,15