Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

52,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	59,17	44,88	14,29	75,46	38,15	37,31	7,00	5,00	1,82	12,42	-	-	12,73	-	-	-	75,06	-	0,93			2,75
25.12.14	24,00	-	58,71	44,93	13,78	75,55	37,93	37,62	7,00	5,00	1,85	11,69	-	-	12,00	-	-	-	75,14	-	0,88			2,73
26.12.14	24,00	-	58,27	46,02	12,25	76,27	38,44	37,83	7,00	5,00	1,91	10,08	-	-	10,35	-	-	-	75,93	-	0,77			2,68
27.12.14	24,00	-	59,74	45,22	14,52	76,80	38,93	37,87	7,00	5,00	1,90	12,14	-	-	12,43	-	-	-	76,30	-	0,93			2,83
28.12.14	24,00	-	59,66	44,62	15,04	76,60	38,51	38,09	7,00	5,00	1,86	12,95	-	-	13,27	-	-	-	76,29	-	0,99			2,85
29.12.14	24,00	-	58,57	45,08	13,49	76,88	38,06	38,82	7,00	5,00	2,30	6,36	-	-	6,52	-	-	-	76,32	-	0,49			2,79
30.12.14	24,00	-	58,11	44,28	13,83	77,68	37,22	40,46	7,00	5,00	2,01	11,03	-	-	11,33	-	-	-	77,59	-	0,86			2,87
31.12.14	24,00	-	61,33	44,08	17,25	79,95	38,13	41,82	7,00	5,00	1,93	16,23	-	-	16,70	-	-	-	79,63	-	1,29			3,22
01.01.15	24,00	-	58,02	47,10	10,92	79,83	40,23	39,60	7,00	5,00	1,95	9,96	-	-	10,24	-	-	-	79,42	-	0,79			2,74
02.01.15	24,00	-	57,48	47,05	10,43	79,54	40,74	38,80	7,00	5,00	1,91	9,45	-	-	9,72	-	-	-	79,01	-	0,75			2,66
03.01.15	24,00	-	59,00	46,46	12,54	79,35	40,46	38,89	7,00	5,00	1,89	11,55	-	-	11,87	-	-	-	78,89	-	0,91			2,80
04.01.15	24,00	-	58,04	46,03	12,01	79,37	40,19	39,18	7,00	5,00	1,89	11,05	-	-	11,37	-	-	-	78,93	-	0,87			2,76
05.01.15	24,00	-	58,06	45,85	12,21	79,84	39,18	40,66	7,00	5,00	1,95	11,22	-	-	11,54	-	-	-	79,58	-	0,90			2,84
06.01.15	24,00	-	58,42	45,82	12,60	81,25	38,85	42,40	7,00	5,00	2,04	11,58	-	-	11,93	-	-	-	80,74	-	0,93			2,97
07.01.15	24,00	-	58,18	45,90	12,28	81,32	38,59	42,73	7,00	5,00	2,05	11,23	-	-	11,58	-	-	-	80,73	-	0,91			2,96
08.01.15	24,00	-	58,09	45,94	12,15	81,21	38,46	42,75	7,00	5,00	2,04	11,24	-	-	11,54	-	-	-	80,80	-	0,91			2,95
09.01.15	24,00	-	58,07	46,36	11,71	81,39	39,98	41,41	7,00	5,00	2,01	10,69	-	-	11,03	-	-	-	80,90	-	0,87			2,88
10.01.15	24,00	-	58,08	46,37	11,71	81,39	40,91	40,48	7,00	5,00	1,97	10,71	-	-	11,03	-	-	-	80,89	-	0,87			2,83
11.01.15	24,00	-	59,69	45,65	14,04	81,24	40,22	41,02	7,00	5,00	1,96	13,05	-	-	13,41	-	-	-	80,72	-	1,05			3,02
12.01.15	24,00	-	57,72	45,75	11,97	81,40	40,19	41,21	7,00	5,00	1,97	11,02	-	-	11,36	-	-	-	80,92	-	0,89			2,86
13.01.15	24,00	-	58,72	45,55	13,17	81,41	39,72	41,69	7,00	5,00	1,99	12,17	-	-	12,53	-	-	-	80,96	-	0,99			2,97
14.01.15	24,00	-	59,22	46,42	12,80	81,49	40,89	40,60	7,00	5,00	1,98	11,76	-	-	12,11	-	-	-	81,01	-	0,95			2,93
15.01.15	24,00	-	59,93	47,13	12,80	81,51	41,61	39,90	7,00	5,00	1,97	11,76	-	-	12,11	-	-	-	81,03	-	0,95			2,93
16.01.15	24,00	-	58,20	47,28	10,92	81,50	41,61	39,89	7,00	5,00	1,98	9,82	-	-	10,09	-	-	-	80,96	-	0,80			2,78
17.01.15	24,00	-	58,33	46,69	11,64	81,34	41,71	39,63	7,00	5,00	1,95	10,51	-	-	10,79	-	-	-	80,80	-	0,85			2,80
18.01.15	24,00	-	59,58	46,18	13,40	81,56	41,60	39,96	7,00	5,00	1,95	12,27	-	-	12,62	-	-	-	81,16	-	1,00			2,94
19.01.15	24,00	-	58,45	46,23	12,22	81,41	41,48	39,93	7,00	5,00	1,95	11,08	-	-	11,41	-	-	-	80,91	-	0,90			2,84
20.01.15	24,00	-	57,95	46,11	11,84	82,76	40,43	42,33	7,00	5,00	2,05	10,74	-	-	11,06	-	-	-	82,64	-	0,89			2,93
21.01.15	24,00	-	58,20	45,34	12,86	84,85	39,56	45,29	7,00	5,00	2,16	11,76	-	-	12,13	-	-	-	84,30	-	0,99			3,15
22.01.15	24,00	-	57,77	45,46	12,31	85,70	39,02	46,68	7,00	5,00	2,22	11,21	-	-	11,56	-	-	-	85,33	-	0,96			3,18
23.01.15	24,00	-	58,08	45,79	12,29	86,90	40,53	46,37	7,00	5,00	2,22	11,24	-	-	11,61	-	-	-	86,35	-	0,97			3,19
Среднее	24,00	-	58,61	45,86	12,75	80,41	39,73	40,68	7,00	5,00	1,99	11,29	-	-	11,61	-	-	-	79,98	-	0,90	-	-	2,89
Итого	744,00		1816,84	1421,57	395,27						61,62	349,97	0,00	0,00	359,97	0,00	0,00	0,00			28,01	0,00	0,00	89,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 14:00	10423,48	8382,67	4989,38	-	5099,29	-	290,46	-
	23.01.15 20:00	12195,73	9769,99	5329,96	-	5449,61	-	377,93	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **359,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«23» 01 15 г.

27,98