Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055:038:1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	62,12	55,79	6,33	76,84	44,32	32,52	7,00	5,00	1,81	6,40	-	-	6,57	-	-	-	76,18	-	0,49			2,30
25.12.14	24,00	-	62,66	56,04	6,62	76,96	43,90	33,06	7,00	5,00	1,86	6,71	-	-	6,88	-	-	-	76,29	-	0,51			2,37
26.12.14	24,00	-	64,10	57,17	6,93	77,81	44,27	33,54	7,00	5,00	1,91	7,07	-	-	7,24	-	-	-	77,36	-	0,55			2,46
27.12.14	24,00	-	63,26	56,92	6,34	78,19	44,82	33,37	7,00	5,00	1,89	6,50	-	-	6,68	-	-	-	77,49	-	0,50			2,40
28.12.14	24,00	-	63,98	56,64	7,34	77,99	44,52	33,47	7,00	5,00	1,89	7,52	-	-	7,71	-	-	-	77,51	-	0,59			2,47
29.12.14	24,00	-	62,69	56,49	6,20	78,35	44,12	34,23	7,00	5,00	1,93	6,31	-	-	6,50	-	-	-	77,67	-	0,49			2,42
30.12.14	24,00	-	64,39	55,91	8,48	79,42	43,58	35,84	7,00	5,00	2,00	8,63	-	-	8,86	-	-	-	79,15	-	0,68			2,68
31.12.14	24,00	-	64,59	56,38	8,21	81,47	45,34	36,13	7,00	5,00	2,03	8,35	-	-	8,60	-	-	-	80,86	-	0,68			2,71
01.01.15	24,00	-	63,31	57,03	6,28	81,34	46,85	34,49	7,00	5,00	1,96	6,45	-	-	6,62	-	-	-	80,70	-	0,52			2,48
02.01.15	24,00	-	62,16	56,97	5,19	81,12	47,53	33,59	7,00	5,00	1,91	5,25	-	-	5,40	-	-	-	80,35	-	0,42			2,34
03.01.15	24,00	-	62,44	56,81	5,63	80,96	47,61	33,35	7,00	5,00	1,89	5,74	-	-	5,91	-	-	-	80,19	-	0,46			2,35
04.01.15	24,00	-	62,44	56,39	6,05	81,07	47,00	34,07	7,00	5,00	1,92	6,22	-	-	6,40	-	-	-	80,28	-	0,50			2,42
05.01.15	24,00	-	61,65	56,20	5,45	81,79	46,08	35,71	7,00	5,00	1,99	5,67	-	-	5,83	-	-	-	81,27	-	0,46			2,46
06.01.15	24,00	-	62,74	56,14	6,60	83,05	45,73	37,32	7,00	5,00	2,09	6,79	-	-	6,98	-	-	-	82,31	-	0,56			2,65
07.01.15	24,00	-	62,70	56,12	6,58	83,06	45,56	37,50	7,00	5,00	2,10	6,73	-	-	6,89	-	-	-	82,20	-	0,55			2,65
08.01.15	24,00	-	62,40	56,11	6,29	82,97	45,37	37,60	7,00	5,00	2,11	6,41	-	-	6,57	-	-	-	82,27	-	0,53			2,64
09.01.15	24,00	-	62,81	56,59	6,22	83,08	46,65	36,43	7,00	5,00	2,07	6,28	-	-	6,47	-	-	-	82,37	-	0,52			2,58
10.01.15	24,00	-	62,75	56,51	6,24	83,01	47,51	35,50	7,00	5,00	2,01	6,20	-	-	6,37	-	-	-	82,27	-	0,51			2,52
11.01.15	24,00	-	64,41	56,36	8,05	82,94	47,61	35,33	7,00	5,00	2,01	7,92	-	-	8,16	-	-	-	82,27	-	0,65			2,66
12.01.15	24,00	-	62,69	55,91	6,78	83,09	47,25	35,84	7,00	5,00	2,01	6,80	-	-	7,02	-	-	-	82,31	-	0,56			2,57
13.01.15	24,00	-	62,84	55,96	6,88	83,13	46,91	36,22	7,00	5,00	2,03	6,90	-	-	7,11	-	-	-	82,41	-	0,57			2,60
14.01.15	24,00	-	63,29	56,21	7,08	83,12	47,61	35,51	7,00	5,00	2,01	7,00	-	-	7,19	-	-	-	82,38	-	0,58			2,59
15.01.15	24,00	-	63,38	56,56	6,82	83,12	48,17	34,95	7,00	5,00	1,99	6,68	-	-	6,89	-	-	-	82,39	-	0,55			2,55
16.01.15	24,00	-	63,22	56,73	6,49	83,10	48,35	34,75	7,00	5,00	1,98	6,45	-	-	6,66	-	-	-	82,34	-	0,53			2,51
17.01.15	24,00	-	63,36	56,47	6,89	82,95	48,40	34,55	7,00	5,00	1,96	6,83	-	-	7,00	-	-	-	82,21	-	0,56			2,53
18.01.15	24,00	-	63,67	56,45	7,22	83,22	48,56	34,66	7,00	5,00	1,97	7,09	-	-	7,31	-	-	-	82,53	-	0,59			2,56
19.01.15	24,00	-	62,93	56,41	6,52	83,15	48,36	34,79	7,00	5,00	1,99	6,33	-	-	6,53	-	-	-	82,39	-	0,52			2,51
20.01.15	24,00	-	62,37	55,99	6,38	84,99	47,85	37,14	7,00	5,00	2,10	6,12	-	-	6,32	-	-	-	84,87	-	0,52			2,62
21.01.15	24,00	-	62,55	55,74	6,81	86,91	47,16	39,75	7,00	5,00	2,24	6,64	-	-	6,89	-	-	-	86,09	-	0,57			2,81
22.01.15	24,00	-	62,69	55,79	6,90	87,88	46,81	41,07	7,00	5,00	2,30	6,86	-	-	7,10	-	-	-	87,23	-	0,60			2,90
23.01.15	24,00	-	61,74	56,09	5,65	88,83	47,88	40,95	7,00	5,00	2,32	5,49	-	-	5,68	-	-	-	87,82	-	0,48			2,80
Среднее	24,00	-	62,98	56,35	6,63	82,09	46,51	35,59	7,00	5,00	2,01	6,66	-	-	6,85	-	-	-	81,42	-	0,54	-	-	2,55
Итого	744,00		1952,33	1746,88	205,45						62,28	206,34	0,00	0,00	212,34	0,00	0,00	0,00			16,80	0,00	0,00	79,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 13:00	1751,14	1583,76	270,83	-	278,53	-	63,53	-
	24.01.15 13:00	3703,51	3330,87	476,84	-	490,55	-	142,88	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C = -0,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **212,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУ УТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 01 15 г.

16,78