Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015
Договор: 8752.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204683
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,1
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=192,696 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.14	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
25.12.14	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
26.12.14	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
27.12.14	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
28.12.14	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
29.12.14	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
30.12.14	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
31.12.14	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
01.01.15	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
02.01.15	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
03.01.15	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
04.01.15	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
05.01.15	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
06.01.15	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
07.01.15	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
08.01.15	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
09.01.15	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
10.01.15	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
11.01.15	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
12.01.15	24,00		253,44	253,44	0,00	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
13.01.15	24,00	-	260,61	260,61	0,00	60,19	50,51	9,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
14.01.15	24,00	-	259,58	259,58	0,00	59,62	50,21	9,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
15.01.15	24,00	-	256,68	256,68	0,00	59,48	50,16	9,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
16.01.15	24,00	-	253,19	253,19	0,00	59,63	50,20	9,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39
17.01.15	24,00	-	252,12	252,12	0,00	59,43	50,17	9,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
18.01.15	24,00	-	251,32	251,32	0,00	58,90	49,79	9,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
19.01.15	24,00	-	251,04	251,04	0,00	58,60	49,52	9,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
20.01.15	24,00	-	250,56	250,56	0,00	60,86	50,67	10,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
21.01.15	24,00	-	250,72	250,72	0,00	63,16	51,98	11,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
22.01.15	24,00	-	250,80	250,80	0,00	64,95	52,98	11,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
23.01.15	24,00	-	251,17	251,17	0,00	65,85	53,87	11,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,02
Среднее	24,00	-	253,44	253,44	-	60,97	50,91	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
Итого	744,00		7856,50	7856,50	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	79,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 15:00	33124,97	33140,50	-	-	-	-	291,32	
	24.01.15 13:00	3029,71	3029,71	-	-	-	-	30,68	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«23» 01 15