Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 70 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9145.038.1
Строит.Адрес: Седова 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202697
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202697-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,47

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,272 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=82,008 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	89,64	89,64	0,00	74,79	41,00	33,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
25.12.14	24,00	-	89,35	89,35	0,00	73,95	40,06	33,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
26.12.14	24,00	-	90,58	90,58	0,00	75,88	40,70	35,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
27.12.14	24,00	-	91,16	91,16	0,00	77,37	41,35	36,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
28.12.14	24,00	-	91,40	91,40	0,00	77,58	41,47	36,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
29.12.14	24,00	-	91,96	91,96	0,00	77,31	41,08	36,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
30.12.14	24,00	-	90,72	90,72	0,00	77,40	40,52	36,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
31.12.14	24,00	-	91,09	91,09	0,00	79,10	41,50	37,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
01.01.15	24,00	-	92,00	92,00	0,00	79,47	42,87	36,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
02.01.15	24,00	-	91,65	91,65	0,00	79,35	43,39	35,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
03.01.15	24,00	-	91,13	91,13	0,00	79,24	43,45	35,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
04.01.15	24,00	-	90,72	90,72	0,00	79,75	43,43	36,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
05.01.15	24,00	-	92,28	92,28	0,00	80,39	42,99	37,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
06.01.15	24,00	-	93,31	93,31	0,00	82,67	43,54	39,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
07.01.15	24,00	-	93,44	93,44	0,00	82,43	43,13	39,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
08.01.15	24,00	-	93,47	93,47	0,00	82,08	42,90	39,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
09.01.15	24,00	-	93,78	93,78	0,00	82,19	43,86	38,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
10.01.15	24,00	-	93,93	93,93	0,00	82,85	44,76	38,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
11.01.15	24,00	-	93,62	93,62	0,00	82,96	45,01	37,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
12.01.15	24,00	-	93,21	93,21	0,00	81,87	44,36	37,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
13.01.15	24,00	-	93,23	93,23	0,00	81,71	44,04	37,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
14.01.15	24,00	-	93,53	93,53	0,00	81,89	44,58	37,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
15.01.15	24,00	-	93,55	93,55	0,00	80,81	44,47	36,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
16.01.15	24,00	-	93,80	93,80	0,00	83,07	45,45	37,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
17.01.15	24,00	-	94,01	94,01	0,00	82,86	45,55	37,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
18.01.15	24,00	-	93,90	93,90	0,00	82,48	45,53	36,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
19.01.15	24,00	-	93,65	93,65	0,00	82,68	45,53	37,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
20.01.15	24,00	-	92,87	92,87	0,00	84,35	45,16	39,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
21.01.15	24,00	-	91,64	91,64	0,00	87,92	45,47	42,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
22.01.15	24,00	-	92,33	92,33	0,00	88,07	44,92	43,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
23.01.15	24,00	-	93,26	93,26	0,00	90,00	46,20	43,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
Среднее	24,00	-	92,39	92,39	-	81,11	43,49	37,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48
Итого	744,00		2864,21	2864,21	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	107,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 15:00	7106,46	7107,90	-	-	-	-	230,24	-
	24.01.15 16:00	9976,60	9978,04	-	-	-	-	338,93	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28» 01 15 г.
Печать энергосбыта