Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел.учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14866 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00		350,24	321,20	29,04	75,02	55,85	19,16	5,00	4,00	6,58	23,54	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	-	75,10	0,00	1,77			8,35
25.12.14	24,00		350,11	321,60	28,52	74,20	55,09	19,11	5,00	4,00	6,56	23,07	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	74,28	0,00	1,71			8,27
26.12.14	24,00		351,37	323,78	27,60	76,12	56,10	20,02	5,00	4,00	6,89	22,23	0,00	0,00	22,81	0,00	22,81	-	76,46	0,00	1,70			8,59
27.12.14	24,00		351,98	322,30	29,69	77,68	57,06	20,62	5,00	4,00	7,06	24,48	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	77,77	0,00	1,90			8,96
28.12.14	24,00		352,65	322,57	30,08	77,85	57,08	20,76	5,00	4,00	7,11	24,93	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62	-	77,92	0,00	1,94			9,05
29.12.14	24,00		354,28	325,10	29,18	77,60	56,83	20,78	5,00	4,00	7,17	23,93	0,00	0,00	24,58	0,00	24,58	-	77,65	0,00	1,86			9,03
30.12.14	24,00		350,23	320,14	30,09	77,71	56,30	21,41	5,00	4,00	7,26	24,98	0,00	0,00	25,66	0,00	25,66	-	77,85	0,00	1,94			9,20
31.12.14	24,00		353,69	305,58	48,11	79,43	56,60	22,83	5,00	4,00	7,38	42,88	0,00	0,00	44,12	0,00	44,12	-	79,89	0,00	3,43			10,81
01.01.15	24,00		353,14	318,56	34,58	79,76	58,34	21,42	5,00	4,00	7,22	29,74	0,00	0,00	30,59	0,00	30,59	-	79,74	0,00	2,37			9,60
02.01.15	24,00		351,23	319,26	31,97	79,68	58,74	20,94	5,00	4,00	7,08	27,17	0,00	0,00	27,95	0,00	27,95	-	79,73	0,00	2,17			9,25
03.01.15	24,00		349,90	316,53	33,37	79,58	58,57	21,01	5,00	4,00	7,04	28,60	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	-	79,74	0,00	2,28			9,32
04.01.15	24,00		347,78	314,87	32,91	80,04	58,50	21,54	5,00	4,00	7,18	28,10	0,00	0,00	28,91	0,00	28,91	-	80,13	0,00	2,25			9,43
05.01.15	24,00		352,32	319,73	32,60	80,63	58,45	22,19	5,00	4,00	7,50	27,65	0,00	0,00	28,46	0,00	28,46	-	80,83	0,00	2,24			9,74
06.01.15	24,00		350,66	321,54	29,12	83,02	59,60	23,42	5,00	4,00	7,95	24,20	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	-	83,05	0,00	2,01			9,96
07.01.15	24,00		352,71	319,12	33,59	82,83	59,09	23,75	5,00	4,00	8,01	28,56	0,00	0,00	29,44	0,00	29,44	-	82,91	0,00	2,37			10,38
08.01.15	24,00		354,25	317,97	36,27	82,49	58,80	23,68	5,00	4,00	7,99	30,86	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	-	82,48	0,00	2,55			10,54
09.01.15	24,00		355,12	320,97	34,15	82,54	59,68	22,86	5,00	4,00	7,82	28,41	0,00	0,00	29,28	0,00	29,28	-	82,63	0,00	2,35			10,17
10.01.15	24,00		354,00	320,36	33,64	83,16	60,55	22,61	5,00	4,00	7,74	27,82	0,00	0,00	28,68	0,00	28,68	-	83,30	0,00	2,32			10,06
11.01.15	24,00		352,54	319,15	33,39	83,26	60,53	22,73	5,00	4,00	7,76	27,48	0,00	0,00	28,34	0,00	28,34	-	83,38	0,00	2,29			10,05
12.01.15	24,00		352,61	320,87	31,74	82,19	59,87	22,33	5,00	4,00	7,69	25,57	0,00	0,00	26,34	0,00	26,34	-	82,15	0,00	2,10			9,79
13.01.15	24,00		351,13	322,90	28,22	82,04	59,82	22,21	5,00	4,00	7,69	22,04	0,00	0,00	22,71	0,00	22,71	-	82,19	0,00	1,81			9,50
14.01.15	24,00		351,70	324,25	27,45	82,22	60,24	21,97	5,00	4,00	7,63	21,49	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	82,11	0,00	1,76			9,40
15.01.15	24,00		354,55	324,72	29,83	81,03	59,83	21,21	5,00	4,00	7,40	23,77	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47	-	80,74	0,00	1,92			9,32
16.01.15	24,00		350,68	320,43	30,25	83,42	60,93	22,49	5,00	4,00	7,71	24,39	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	83,30	0,00	2,03			9,74
17.01.15	24,00		352,79	319,16	33,63	83,22	60,85	22,36	5,00	4,00	7,62	27,99	0,00	0,00	28,86	0,00	28,86	-	83,29	0,00	2,33			9,95
18.01.15	24,00		354,80	316,02	38,78	82,80	60,42	22,38	5,00	4,00	7,61	32,48	0,00	0,00	33,48	0,00	33,48	-	82,84	0,00	2,69			10,30
19.01.15	24,00		351,64	319,67	31,97	82,99	60,78	22,21	5,00	4,00	7,65	25,53	0,00	0,00	26,32	0,00	26,32	-	83,02	0,00	2,12			9,77
20.01.15	24,00		344,59	313,42	31,17	84,57	60,50	24,07	5,00	4,00	8,04	25,25	0,00	0,00	26,08	0,00	26,08	-	85,43	0,00	2,16			10,20
21.01.15	24,00		331,51	299,32	32,19	88,32	60,95	27,37	5,00	4,00	8,65	27,24	0,00	0,00	28,18	0,00	28,18	-	88,22	0,00	2,40			11,06
22.01.15	24,00		332,64	302,57	30,06	88,40	60,85	27,55	5,00	4,00	8,85	24,33	0,00	0,00	25,17	0,00	25,17	-	88,79	0,00	2,16			11,01
23.01.15	24,00		329,52	299,49	30,03	90,38	61,93	28,45	5,00	4,00	9,03	24,65	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54	-	90,45	0,00	2,23			11,26
Среднее	24,00	-	349,88	317,84	32,04	81,43	58,99	22,43	5,00	4,00	7,58	26,56	-	-	27,35	-	27,35	-	81,53	-	2,17	-	-	9,74
Итого	744,00		10846,37	9853,14	993,23						234,88	823,37	0,00	0,00	847,99	0,00	847,99	0,00			67,18	0,00	0,00	302,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 14:00	40925,97	32594,01	7126,68	0,00	7262,27	0,00	1268,49	
	24.01.15 16:00	51785,94	42455,91	7954,78	0,00	8115,29	0,00	1573,34	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °С = -0,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **301,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **847,99** куб.м.

Наладка!

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по организации учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 01 15 г.

66,79