Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24694 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00		102,50	102,37	0,13	73,09	39,80	33,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
25.12.14	24,00		102,11	101,98	0,13	72,24	38,92	33,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
26.12.14	24,00		103,26	103,14	0,12	74,17	39,16	35,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
27.12.14	24,00		103,69	103,57	0,12	75,67	39,93	35,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
28.12.14	24,00		103,81	103,68	0,13	75,80	40,05	35,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
29.12.14	24,00		104,20	104,07	0,13	75,54	39,71	35,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
30.12.14	24,00		102,66	102,52	0,14	75,62	38,92	36,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
31.12.14	24,00		102,75	102,61	0,14	77,32	39,69	37,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
01.01.15	24,00		103,42	103,29	0,13	77,67	40,79	36,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
02.01.15	24,00		102,95	102,81	0,14	77,53	41,24	36,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
03.01.15	24,00		102,39	102,24	0,15	77,50	41,11	36,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
04.01.15	24,00		102,12	101,98	0,14	77,92	41,40	36,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
05.01.15	24,00		104,83	104,69	0,15	78,55	41,44	37,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
06.01.15	24,00		106,28	106,12	0,16	80,83	41,94	38,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
07.01.15	24,00		106,16	106,00	0,16	80,65	41,54	39,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
08.01.15	24,00		106,01	105,86	0,16	80,32	41,26	39,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
09.01.15	24,00		106,33	106,18	0,15	80,40	42,01	38,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
10.01.15	24,00		106,50	106,35	0,15	81,02	43,03	37,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
11.01.15	24,00		106,14	105,99	0,15	81,09	43,42	37,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
12.01.15	24,00		105,57	105,41	0,16	80,04	42,84	37,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
13.01.15	24,00		105,28	105,13	0,15	79,91	42,15	37,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
14.01.15	24,00		105,65	105,50	0,15	80,10	42,62	37,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
15.01.15	24,00		105,72	105,58	0,14	79,02	42,60	36,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
16.01.15	24,00		105,84	105,71	0,13	81,27	43,57	37,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
17.01.15	24,00		106,08	105,94	0,14	81,07	43,76	37,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
18.01.15	24,00		105,99	105,84	0,14	80,67	43,58	37,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
19.01.15	24,00		105,42	105,27	0,15	80,84	43,55	37,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
20.01.15	24,00		104,19	104,04	0,15	82,39	43,38	39,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
21.01.15	24,00		102,29	102,11	0,17	85,88	43,49	42,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
22.01.15	24,00		102,69	102,54	0,16	85,98	42,79	43,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
23.01.15	24,00		103,63	103,46	0,17	87,89	43,83	44,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
Среднее	24,00	-	104,40	104,26	0,15	79,29	41,73	37,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
Итого	744,00		3236,46	3231,96	4,50						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 15:00	8888,69	8886,68	-	-	-	-	272,16	2307,28
	24.01.15 13:00	12117,07	12109,54	-	-	-	-	394,42	3049,28

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал "Энергосбыт" Управление по работе с потребителями Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«29» 01 15 г.