Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 75
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24947
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-0115.txt
Режим (схема): 0
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00		102,57	100,49	2,09	75,01	38,32	36,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
25.12.14	24,00		102,33	100,24	2,08	74,16	37,47	36,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
26.12.14	24,00		103,43	101,35	2,08	76,09	37,63	38,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
27.12.14	24,00		103,94	101,86	2,08	77,71	38,36	39,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
28.12.14	24,00		104,27	102,17	2,10	77,83	38,49	39,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
29.12.14	24,00		104,77	100,75	4,01	77,62	38,06	39,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
30.12.14	24,00		103,49	101,46	2,03	77,74	37,35	40,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
31.12.14	24,00		103,43	101,40	2,02	79,48	38,16	41,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
01.01.15	24,00		104,26	102,18	2,08	79,94	39,49	40,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
02.01.15	24,00		103,81	101,79	2,02	79,79	40,12	39,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
03.01.15	24,00		103,20	101,25	1,95	79,74	39,95	39,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
04.01.15	24,00		102,93	100,94	1,99	80,11	39,94	40,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
05.01.15	24,00		105,22	103,15	2,08	80,59	39,61	40,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
06.01.15	24,00		106,87	104,78	2,08	83,03	39,92	43,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
07.01.15	24,00		106,86	104,80	2,06	82,82	39,52	43,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
08.01.15	24,00		106,87	104,79	2,08	82,47	39,30	43,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
09.01.15	24,00		107,26	105,21	2,05	82,57	40,16	42,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
10.01.15	24,00		107,45	105,37	2,08	83,20	41,15	42,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
11.01.15	24,00		107,19	105,11	2,08	83,29	41,55	41,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
12.01.15	24,00		106,71	104,62	2,08	82,19	41,03	41,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
13.01.15	24,00		106,59	104,52	2,07	82,05	40,42	41,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
14.01.15	24,00		106,85	104,80	2,05	82,31	40,99	41,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
15.01.15	24,00		106,89	104,85	2,04	81,15	41,02	40,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
16.01.15	24,00		107,01	104,92	2,09	83,50	41,99	41,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
17.01.15	24,00		107,16	105,10	2,05	83,30	42,41	40,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
18.01.15	24,00		107,05	105,00	2,04	82,92	42,34	40,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
19.01.15	24,00		106,84	104,79	2,05	83,09	42,40	40,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
20.01.15	24,00		106,20	104,10	2,10	84,55	41,75	42,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
21.01.15	24,00		104,69	102,60	2,09	88,30	41,60	46,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,98
22.01.15	24,00		105,26	103,17	2,09	88,36	40,71	47,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,11
23.01.15	24,00		106,52	104,39	2,13	90,40	41,82	48,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
Среднее	24,00	-	105,42	103,29	2,13	81,46	40,10	41,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
Итого	744,00		3267,89	3201,95	65,94						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	138,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 15:00	8837,78	8692,92	-	-	-	-	304,04	2305,70
	24.01.15 13:00	12099,28	11888,64	-	-	-	-	442,57	3047,70

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 01 15 г.

печать энергосбыта