Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 87-1 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	93,23	77,74	15,49	75,14	49,10	26,04	7,00	5,00	2,32	16,24	-	-	16,45	-	-	-	53,81	-	0,87			3,19
25.12.14	24,00	-	93,81	76,00	17,81	75,23	48,60	26,63	7,00	5,00	2,37	18,51	-	-	18,76	-	-	-	53,63	-	0,99			3,36
26.12.14	24,00	-	95,71	79,53	16,18	75,99	49,48	26,51	7,00	5,00	2,43	16,63	-	-	16,89	-	-	-	55,01	-	0,92			3,34
27.12.14	24,00	-	95,12	78,86	16,26	76,54	50,07	26,47	7,00	5,00	2,41	16,81	-	-	17,03	-	-	-	55,13	-	0,93			3,34
28.12.14	24,00	-	94,43	75,69	18,74	76,31	49,81	26,50	7,00	5,00	2,39	19,34	-	-	19,61	-	-	-	53,98	-	1,04			3,44
29.12.14	24,00	-	94,18	75,60	18,58	76,59	49,54	27,05	7,00	5,00	2,44	19,13	-	-	19,39	-	-	-	54,05	-	1,03			3,47
30.12.14	24,00	-	96,22	77,55	18,67	77,46	49,80	27,66	7,00	5,00	2,54	19,24	-	-	19,51	-	-	-	54,73	-	1,05			3,59
31.12.14	24,00	-	102,41	75,01	27,40	79,79	52,74	27,05	7,00	5,00	2,66	27,94	-	-	28,35	-	-	-	55,76	-	1,56			4,22
01.01.15	24,00	-	103,78	92,13	11,65	79,77	53,81	25,96	7,00	5,00	2,60	12,15	-	-	12,35	-	-	-	59,81	-	0,73			3,33
02.01.15	24,00	-	103,74	91,42	12,32	79,53	54,01	25,52	7,00	5,00	2,56	12,79	-	-	13,01	-	-	-	59,36	-	0,76			3,32
03.01.15	24,00	-	103,60	89,22	14,38	79,32	53,95	25,37	7,00	5,00	2,54	14,84	-	-	15,07	-	-	-	58,71	-	0,87			3,41
04.01.15	24,00	-	102,62	87,22	15,40	79,34	53,65	25,69	7,00	5,00	2,53	16,03	-	-	16,26	-	-	-	58,25	-	0,93			3,46
05.01.15	24,00	-	102,20	87,56	14,64	79,74	52,37	27,37	7,00	5,00	2,70	15,23	-	-	15,45	-	-	-	57,30	-	0,87			3,57
06.01.15	24,00	-	102,16	86,39	15,77	81,19	52,66	28,53	7,00	5,00	2,79	16,43	-	-	16,68	-	-	-	58,10	-	0,96			3,75
07.01.15	24,00	-	102,57	86,58	15,99	81,26	52,89	28,37	7,00	5,00	2,78	16,63	-	-	16,90	-	-	-	59,11	-	0,98			3,76
08.01.15	24,00	-	102,33	85,94	16,39	81,10	52,79	28,31	7,00	5,00	2,78	17,01	-	-	17,31	-	-	-	58,04	-	0,99			3,77
09.01.15	24,00	-	102,55	87,58	14,97	81,34	53,99	27,35	7,00	5,00	2,69	15,60	-	-	15,86	-	-	-	59,04	-	0,92			3,62
10.01.15	24,00	-	100,81	85,73	15,08	81,38	54,37	27,01	7,00	5,00	2,62	15,61	-	-	15,87	-	-	-	59,65	-	0,93			3,55
11.01.15	24,00	-	100,30	79,76	20,54	81,18	53,64	27,54	7,00	5,00	2,65	21,25	-	-	21,60	-	-	-	57,35	-	1,22			3,87
12.01.15	24,00	-	99,59	83,37	16,22	81,32	53,28	28,04	7,00	5,00	2,68	16,82	-	-	17,08	-	-	-	58,54	-	0,98			3,66
13.01.15	24,00	-	99,71	82,00	17,71	81,32	53,02	28,30	7,00	5,00	2,70	18,33	-	-	18,60	-	-	-	58,22	-	1,07			3,76
14.01.15	24,00	-	100,12	85,35	14,77	81,43	53,96	27,47	7,00	5,00	2,65	15,30	-	-	15,55	-	-	-	58,73	-	0,90			3,55
15.01.15	24,00	-	100,93	85,55	15,38	81,44	54,33	27,11	7,00	5,00	2,64	15,91	-	-	16,18	-	-	-	59,30	-	0,94			3,58
16.01.15	24,00	-	101,26	85,14	16,12	81,40	54,16	27,24	7,00	5,00	2,64	16,66	-	-	16,91	-	-	-	59,52	-	0,99			3,64
17.01.15	24,00	-	100,74	84,38	16,36	81,26	54,38	26,88	7,00	5,00	2,61	16,84	-	-	17,11	-	-	-	59,25	-	1,00			3,60
18.01.15	24,00	-	100,65	84,35	16,30	81,45	54,43	27,02	7,00	5,00	2,60	16,88	-	-	17,18	-	-	-	59,41	-	1,01			3,61
19.01.15	24,00	-	100,80	83,46	17,34	81,37	54,24	27,13	7,00	5,00	2,62	17,95	-	-	18,22	-	-	-	59,01	-	1,06			3,68
20.01.15	24,00	-	100,04	84,66	15,38	82,75	53,85	28,90	7,00	5,00	2,78	15,96	-	-	16,22	-	-	-	59,20	-	0,95			3,72
21.01.15	24,00	-	99,39	81,39	18,00	84,86	54,12	30,74	7,00	5,00	2,94	18,58	-	-	18,87	-	-	-	59,02	-	1,10			4,03
22.01.15	24,00	-	99,63	81,47	18,16	85,68	53,85	31,83	7,00	5,00	3,05	18,63	-	-	18,94	-	-	-	59,28	-	1,10			4,15
23.01.15	24,00	-	100,11	83,66	16,45	86,93	55,38	31,55	7,00	5,00	3,06	16,83	-	-	17,12	-	-	-	60,80	-	1,02			4,08
Среднее	24,00	-	99,83	83,24	16,60	80,30	52,78	27,52	7,00	5,00	2,64	17,16	-	-	17,43	-	-	-	57,78	-	0,99	-	-	3,63
Итого	744,00		3094,74	2580,29	514,45						81,74	532,10	0,00	0,00	540,33	0,00	0,00	0,00			30,68	0,00	0,00	112,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C = -0,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **540,33** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ / печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТК Санкт-Петербурга" Филиал "Невгосбыт" Управление энергетического учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «29» 01 15 г.

30,63