Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-0115.bd
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,47

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1 Qвент.= Qтех.пот.=0,096 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 52,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	93,08	78,17	14,91	74,05	48,45	25,60	7,00	5,00	2,41	9,39	-	-	9,62	-	-	-	73,96	-	0,69			3,11
25.12.14	24,00	-	93,39	77,61	15,78	73,20	47,71	25,49	7,00	5,00	2,40	10,08	-	-	10,29	-	-	-	73,10	-	0,74			3,13
26.12.14	24,00	-	93,58	78,96	14,62	75,30	48,74	26,56	7,00	5,00	2,54	8,76	-	-	8,96	-	-	-	75,37	-	0,66			3,20
27.12.14	24,00	-	94,84	79,05	15,79	76,68	49,70	26,98	7,00	5,00	2,59	9,91	-	-	10,17	-	-	-	76,61	-	0,76			3,35
28.12.14	24,00	-	95,09	79,14	15,95	76,84	49,76	27,08	7,00	5,00	2,60	10,08	-	-	10,33	-	-	-	76,74	-	0,77			3,37
29.12.14	24,00	-	94,56	80,04	14,52	76,57	49,57	27,00	7,00	5,00	2,63	8,53	-	-	8,75	-	-	-	76,38	-	0,65			3,28
30.12.14	24,00	-	93,51	78,62	14,89	76,72	49,06	27,66	7,00	5,00	2,64	8,86	-	-	9,10	-	-	-	76,66	-	0,68			3,32
31.12.14	24,00	-	96,30	78,18	18,12	78,50	50,20	28,30	7,00	5,00	2,68	12,18	-	-	12,52	-	-	-	78,80	-	0,96			3,64
01.01.15	24,00	-	93,24	80,71	12,53	78,73	51,48	27,25	7,00	5,00	2,67	6,64	-	-	6,81	-	-	-	78,47	-	0,52			3,19
02.01.15	24,00	-	94,60	80,00	14,60	78,63	51,71	26,92	7,00	5,00	2,63	8,69	-	-	8,94	-	-	-	78,48	-	0,68			3,31
03.01.15	24,00	-	91,88	79,95	11,93	78,56	51,89	26,67	7,00	5,00	2,60	6,11	-	-	6,28	-	-	-	78,32	-	0,48			3,07
04.01.15	24,00	-	92,56	79,45	13,11	78,98	51,61	27,37	7,00	5,00	2,64	7,32	-	-	7,52	-	-	-	78,81	-	0,58			3,21
05.01.15	24,00	-	94,29	81,05	13,24	79,68	51,60	28,08	7,00	5,00	2,74	7,45	-	-	7,67	-	-	-	79,53	-	0,60			3,33
06.01.15	24,00	-	95,53	81,80	13,73	81,85	52,49	29,36	7,00	5,00	2,90	7,78	-	-	8,04	-	-	-	81,58	-	0,64			3,53
07.01.15	24,00	-	96,57	81,76	14,81	81,67	52,31	29,36	7,00	5,00	2,89	8,86	-	-	9,13	-	-	-	81,47	-	0,72			3,61
08.01.15	24,00	-	95,49	81,95	13,54	81,32	52,13	29,19	7,00	5,00	2,88	7,64	-	-	7,86	-	-	-	81,11	-	0,62			3,50
09.01.15	24,00	-	95,55	82,45	13,10	81,43	52,97	28,46	7,00	5,00	2,84	7,14	-	-	7,36	-	-	-	81,25	-	0,58			3,42
10.01.15	24,00	-	96,77	82,25	14,52	82,07	53,59	28,48	7,00	5,00	2,84	8,54	-	-	8,77	-	-	-	82,00	-	0,70			3,54
11.01.15	24,00	-	97,24	81,62	15,62	82,10	53,77	28,33	7,00	5,00	2,81	9,61	-	-	9,89	-	-	-	82,05	-	0,79			3,60
12.01.15	24,00	-	95,03	81,78	13,25	81,01	53,01	28,00	7,00	5,00	2,77	7,46	-	-	7,66	-	-	-	80,64	-	0,60			3,37
13.01.15	24,00	-	94,81	81,98	12,83	80,96	52,86	28,10	7,00	5,00	2,78	7,01	-	-	7,21	-	-	-	80,88	-	0,57			3,35
14.01.15	24,00	-	95,58	82,06	13,52	81,08	53,33	27,75	7,00	5,00	2,76	7,61	-	-	7,84	-	-	-	80,82	-	0,62			3,38
15.01.15	24,00	-	96,45	81,97	14,48	80,09	52,95	27,14	7,00	5,00	2,70	8,59	-	-	8,81	-	-	-	80,06	-	0,69			3,39
16.01.15	24,00	-	95,72	82,40	13,32	82,24	54,02	28,22	7,00	5,00	2,82	7,39	-	-	7,59	-	-	-	81,96	-	0,61			3,43
17.01.15	24,00	-	96,51	82,26	14,25	82,09	54,28	27,81	7,00	5,00	2,77	8,38	-	-	8,61	-	-	-	81,96	-	0,69			3,46
18.01.15	24,00	-	97,51	81,84	15,67	81,71	54,18	27,53	7,00	5,00	2,74	9,79	-	-	10,10	-	-	-	81,63	-	0,80			3,54
19.01.15	24,00	-	95,14	82,29	12,85	81,83	54,35	27,48	7,00	5,00	2,74	7,11	-	-	7,33	-	-	-	81,58	-	0,58			3,32
20.01.15	24,00	-	94,95	81,49	13,46	83,66	54,09	29,57	7,00	5,00	2,89	7,75	-	-	8,01	-	-	-	84,04	-	0,65			3,54
21.01.15	24,00	-	94,82	80,33	14,49	86,92	55,14	31,78	7,00	5,00	3,04	8,89	-	-	9,17	-	-	-	86,64	-	0,77			3,82
22.01.15	24,00	-	94,80	81,36	13,44	87,19	55,02	32,17	7,00	5,00	3,12	7,76	-	-	8,03	-	-	-	87,20	-	0,68			3,80
23.01.15	24,00		94,98	80,75	14,23	80,06	52,07	27,99	7,00	5,00	2,73	8,38	-	-	8,61	-	-	-	79,94	-	0,67	-	-	3,40
Среднее	24,00	-	94,98	80,75	14,23	80,06	52,07	27,99	7,00	5,00	2,73	8,38	-	-	8,61	-	-	-	79,94	-	0,67	-	-	3,40
Итого	744,00		2944,37	2503,27	441,10						84,74	259,69	0,00	0,00	266,98	0,00	0,00	0,00			20,75	0,00	0,00	105,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tгвб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **266,98** куб.м.

Накладка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
"Теплоэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 15 г.

20,63