Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: т. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	64,16	53,68	10,48	74,02	40,76	33,26	7,00	5,00	1,90	9,04	-	-	9,26	-	-	-	73,86	-	0,67			2,56
25.12.14	24,00	-	64,60	53,55	11,05	73,19	39,89	33,30	7,00	5,00	1,89	9,58	-	-	9,80	-	-	-	73,10	-	0,70			2,59
26.12.14	24,00	-	65,32	54,36	10,96	75,31	40,63	34,68	7,00	5,00	2,00	9,44	-	-	9,65	-	-	-	75,44	-	0,71			2,71
27.12.14	22,00	-	60,55	50,01	10,54	76,64	41,54	35,10	7,00	5,00	1,85	9,33	-	-	9,57	-	-	-	76,57	-	0,71			2,56
28.12.14	24,00	-	66,13	54,60	11,53	76,84	41,42	35,42	7,00	5,00	2,05	10,06	-	-	10,30	-	-	-	76,70	-	0,77			2,82
29.12.14	24,00	-	65,89	55,03	10,86	76,57	41,05	35,52	7,00	5,00	2,07	9,28	-	-	9,51	-	-	-	76,41	-	0,71			2,79
30.12.14	24,00	-	67,04	53,98	13,06	76,75	40,50	36,25	7,00	5,00	2,08	11,46	-	-	11,75	-	-	-	76,79	-	0,88			2,96
31.12.14	24,00	-	68,96	54,00	14,96	78,56	41,64	36,92	7,00	5,00	2,12	13,34	-	-	13,73	-	-	-	78,91	-	1,05			3,17
01.01.15	24,00	-	65,07	55,23	9,84	78,71	42,87	35,84	7,00	5,00	2,11	8,23	-	-	8,47	-	-	-	78,50	-	0,64			2,76
02.01.15	24,00	-	65,60	54,90	10,70	78,60	43,16	35,44	7,00	5,00	2,07	9,11	-	-	9,34	-	-	-	78,47	-	0,72			2,79
03.01.15	24,00	-	65,57	54,55	11,02	78,55	43,00	35,55	7,00	5,00	2,07	9,43	-	-	9,67	-	-	-	78,51	-	0,74			2,81
04.01.15	24,00	-	65,90	54,34	11,56	78,98	43,02	35,96	7,00	5,00	2,08	9,98	-	-	10,25	-	-	-	78,89	-	0,79			2,87
05.01.15	24,00	-	67,40	55,37	12,03	79,69	42,67	37,02	7,00	5,00	2,18	10,41	-	-	10,70	-	-	-	79,75	-	0,83			3,01
06.01.15	24,00	-	66,61	56,01	10,60	81,85	43,12	38,73	7,00	5,00	2,30	9,02	-	-	9,28	-	-	-	81,65	-	0,74			3,04
07.01.15	24,00	-	67,14	56,08	11,06	81,66	42,92	38,74	7,00	5,00	2,31	9,43	-	-	9,68	-	-	-	81,54	-	0,77			3,08
08.01.15	24,00	-	66,82	56,10	10,72	81,32	42,87	38,45	7,00	5,00	2,29	9,10	-	-	9,33	-	-	-	81,18	-	0,74			3,03
09.01.15	24,00	-	66,52	56,51	10,01	81,42	43,84	37,58	7,00	5,00	2,27	8,32	-	-	8,57	-	-	-	81,28	-	0,68			2,94
10.01.15	24,00	-	67,06	56,54	10,52	82,05	44,53	37,52	7,00	5,00	2,25	8,96	-	-	9,22	-	-	-	81,97	-	0,74			2,99
11.01.15	24,00	-	68,07	56,17	11,90	82,09	44,46	37,63	7,00	5,00	2,25	10,31	-	-	10,60	-	-	-	81,98	-	0,85			3,09
12.01.15	24,00	-	68,23	55,95	12,28	81,00	43,94	37,06	7,00	5,00	2,21	10,60	-	-	10,90	-	-	-	80,78	-	0,86			3,07
13.01.15	24,00	-	67,14	56,07	11,07	80,98	43,75	37,23	7,00	5,00	2,22	9,43	-	-	9,71	-	-	-	80,99	-	0,77			2,99
14.01.15	24,00	-	66,76	56,27	10,49	81,05	44,35	36,70	7,00	5,00	2,20	8,83	-	-	9,09	-	-	-	80,74	-	0,71			2,92
15.01.15	24,00	-	66,72	56,34	10,38	80,02	44,22	35,80	7,00	5,00	2,15	8,70	-	-	8,96	-	-	-	79,67	-	0,70			2,85
16.01.15	24,00	-	66,30	56,60	9,70	82,21	45,04	37,17	7,00	5,00	2,24	8,03	-	-	8,26	-	-	-	81,87	-	0,66			2,90
17.01.15	24,00	-	67,05	56,58	10,47	82,06	45,39	36,67	7,00	5,00	2,22	8,80	-	-	9,08	-	-	-	81,94	-	0,72			2,94
18.01.15	24,00	-	68,35	56,36	11,99	81,70	45,07	36,63	7,00	5,00	2,20	10,36	-	-	10,65	-	-	-	81,68	-	0,85			3,05
19.01.15	24,00	-	66,83	56,32	10,51	81,82	45,02	36,80	7,00	5,00	2,21	8,89	-	-	9,15	-	-	-	81,64	-	0,73			2,94
20.01.15	24,00	-	66,72	55,79	10,93	83,70	44,51	39,19	7,00	5,00	2,32	9,31	-	-	9,62	-	-	-	84,20	-	0,78			3,10
21.01.15	24,00	-	66,30	55,09	11,21	86,89	44,83	42,06	7,00	5,00	2,46	9,65	-	-	9,98	-	-	-	86,64	-	0,83			3,29
22.01.15	24,00	-	66,72	55,68	11,04	87,21	44,48	42,73	7,00	5,00	2,52	9,49	-	-	9,79	-	-	-	87,36	-	0,83			3,35
23.01.15	24,00	-	66,08	56,39	9,69	89,02	46,00	43,02	7,00	5,00	2,56	8,21	-	-	8,48	-	-	-	88,77	-	0,73			3,29
Среднее	23,94	-	66,37	55,30	11,07	80,34	43,24	37,10	7,00	5,00	2,18	9,49	-	-	9,75	-	-	-	80,25	-	0,76	-	-	2,94
Итого	742,00		2057,61	1714,45	343,16						67,63	294,13	0,00	0,00	302,35	0,00	0,00	0,00			23,60	0,00	0,00	91,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.12.14 14:00	4059,14	3384,56	602,54	-	617,43	-	162,04	-
	24.01.15 12:00	6112,75	5095,71	896,03	-	919,13	-	253,44	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **302,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 01 15 г.
печать энергосбыта

2346