Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9339.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 18-20 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Фарфоровская 18-20 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205588-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205588 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,20154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0916
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=105 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	156,03	140,19	15,84	74,59	47,43	27,16	7,00	5,00	3,66	17,87	-	-	18,34	-	-	-	74,57	-	1,33			4,99
25.12.14	24,00	-	155,69	139,89	15,80	73,76	46,50	27,26	7,00	5,00	3,66	17,84	-	-	18,27	-	-	-	73,76	-	1,32			4,98
26.12.14	24,00	-	159,11	141,68	17,43	75,70	47,22	28,48	7,00	5,00	3,88	19,57	-	-	20,07	-	-	-	75,85	-	1,48			5,36
27.12.14	24,00	-	158,10	142,31	15,79	77,22	48,37	28,85	7,00	5,00	3,95	17,79	-	-	18,26	-	-	-	77,25	-	1,38			5,33
28.12.14	24,00	-	159,21	142,65	16,56	77,39	48,30	29,09	7,00	5,00	4,00	18,61	-	-	19,14	-	-	-	77,39	-	1,44			5,44
29.12.14	24,00	-	161,52	143,61	17,91	77,15	47,79	29,36	7,00	5,00	4,06	20,04	-	-	20,61	-	-	-	77,12	-	1,55			5,60
30.12.14	24,00	-	160,03	141,60	18,43	77,26	47,40	29,86	7,00	5,00	4,07	20,54	-	-	21,09	-	-	-	77,35	-	1,59			5,66
31.12.14	24,00	-	163,46	141,30	22,16	78,98	48,96	30,02	7,00	5,00	4,07	24,36	-	-	25,06	-	-	-	79,23	-	1,93			6,00
01.01.15	24,00	-	157,33	144,17	13,16	79,29	50,28	29,01	7,00	5,00	4,02	15,26	-	-	15,70	-	-	-	79,22	-	1,21			5,23
02.01.15	24,00	-	157,29	143,52	13,77	79,18	50,66	28,52	7,00	5,00	3,93	15,89	-	-	16,33	-	-	-	79,08	-	1,26			5,19
03.01.15	24,00	-	157,48	142,72	14,76	79,09	50,65	28,44	7,00	5,00	3,89	16,87	-	-	17,33	-	-	-	79,12	-	1,34			5,23
04.01.15	24,00	-	156,93	142,08	14,85	79,52	50,46	29,06	7,00	5,00	3,98	16,82	-	-	17,31	-	-	-	79,51	-	1,34			5,32
05.01.15	24,00	-	160,27	144,67	15,60	80,14	50,15	29,99	7,00	5,00	4,17	17,68	-	-	18,19	-	-	-	80,29	-	1,42			5,60
06.01.15	24,00	-	161,07	146,36	14,71	82,45	51,07	31,38	7,00	5,00	4,43	16,76	-	-	17,27	-	-	-	82,38	-	1,38			5,82
07.01.15	24,00	-	161,21	146,52	14,69	82,27	50,91	31,36	7,00	5,00	4,43	16,73	-	-	17,23	-	-	-	82,25	-	1,38			5,81
08.01.15	24,00	-	160,90	146,53	14,37	81,92	50,68	31,24	7,00	5,00	4,42	16,40	-	-	16,87	-	-	-	81,87	-	1,34			5,76
09.01.15	24,00	-	160,09	147,25	12,84	81,98	51,72	30,26	7,00	5,00	4,31	14,75	-	-	15,20	-	-	-	81,95	-	1,21			5,52
10.01.15	24,00	-	161,84	147,41	14,43	82,62	52,50	30,12	7,00	5,00	4,28	16,47	-	-	16,95	-	-	-	82,63	-	1,36			5,64
11.01.15	24,00	-	161,86	146,73	15,13	82,70	52,74	29,96	7,00	5,00	4,24	17,20	-	-	17,72	-	-	-	82,69	-	1,42			5,66
12.01.15	24,00	-	161,93	146,20	15,73	81,63	51,83	29,80	7,00	5,00	4,20	17,77	-	-	18,31	-	-	-	81,54	-	1,45			5,64
13.01.15	24,00	-	159,95	146,24	13,71	81,49	51,33	30,16	7,00	5,00	4,26	15,61	-	-	16,05	-	-	-	81,55	-	1,28			5,53
14.01.15	24,00	-	161,48	146,71	14,77	81,67	52,16	29,51	7,00	5,00	4,17	16,78	-	-	17,26	-	-	-	81,53	-	1,37			5,54
15.01.15	24,00	-	162,31	146,76	15,55	80,57	52,00	28,57	7,00	5,00	4,03	17,62	-	-	18,10	-	-	-	80,64	-	1,42			5,45
16.01.15	24,00	-	161,55	147,21	14,34	82,83	53,00	29,83	7,00	5,00	4,23	16,39	-	-	16,89	-	-	-	82,68	-	1,36			5,59
17.01.15	24,00	-	161,20	147,41	13,79	82,64	53,47	29,17	7,00	5,00	4,14	15,82	-	-	16,30	-	-	-	82,61	-	1,31			5,45
18.01.15	24,00	-	162,60	147,07	15,53	82,25	53,12	29,13	7,00	5,00	4,12	17,60	-	-	18,10	-	-	-	82,24	-	1,45			5,57
19.01.15	24,00	-	161,04	147,00	14,04	82,41	53,02	29,39	7,00	5,00	4,16	16,02	-	-	16,52	-	-	-	82,37	-	1,32			5,49
20.01.15	24,00	-	160,57	145,82	14,75	84,05	52,42	31,63	7,00	5,00	4,45	16,67	-	-	17,21	-	-	-	84,56	-	1,41			5,86
21.01.15	24,00	-	158,58	144,02	14,56	87,62	53,14	34,48	7,00	5,00	4,81	16,46	-	-	17,03	-	-	-	87,48	-	1,44			6,25
22.01.15	24,00	-	161,09	145,11	15,98	87,75	52,96	34,79	7,00	5,00	4,88	17,94	-	-	18,55	-	-	-	87,92	-	1,58			6,46
23.01.15	24,00		160,06	144,69	15,37	80,60	50,74	29,86	7,00	5,00	4,16	17,40	-	-	17,91	-	-	-	80,62	-	1,40	-	-	5,56
Среднее	24,00	-	160,06	144,69	15,37	80,60	50,74	29,86	7,00	5,00	4,16	17,40	-	-	17,91	-	-	-	80,62	-	1,40	-	-	5,56
Итого	744,00		4961,78	4485,43	476,35						129,04	539,53	0,00	0,00	555,17	0,00	0,00	0,00			43,46	0,00	0,00	172,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °C = -0,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **555,17** куб.м.

Налажив?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

СПб ГУП "ТЕПЛОЭНЕРГО" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 01 15 г.

43,21