Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Фарфоровская 22 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,47

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	64,43	57,20	7,23	74,33	43,59	30,74	7,00	5,00	1,78	6,96	-	-	7,12	-	-	-	73,93	-	0,51			2,30
25.12.14	24,00	-	64,82	57,02	7,80	73,50	42,52	30,98	7,00	5,00	1,79	7,54	-	-	7,74	-	-	-	73,23	-	0,55			2,34
26.12.14	24,00	-	64,65	57,96	6,69	75,61	43,44	32,17	7,00	5,00	1,89	6,45	-	-	6,61	-	-	-	75,47	-	0,49			2,38
27.12.14	24,00	-	66,13	58,10	8,03	76,98	44,49	32,49	7,00	5,00	1,91	7,80	-	-	8,02	-	-	-	76,68	-	0,60			2,50
28.12.14	24,00	-	66,79	58,15	8,64	77,15	44,33	32,82	7,00	5,00	1,94	8,34	-	-	8,56	-	-	-	76,84	-	0,64			2,58
29.12.14	24,00	-	65,79	58,67	7,12	76,89	43,92	32,97	7,00	5,00	1,96	6,85	-	-	7,03	-	-	-	76,53	-	0,52			2,48
30.12.14	24,00	-	65,57	57,68	7,89	77,05	43,39	33,66	7,00	5,00	1,97	7,55	-	-	7,76	-	-	-	76,75	-	0,58			2,55
31.12.14	24,00	-	69,12	57,62	11,50	78,86	44,89	33,97	7,00	5,00	1,98	11,18	-	-	11,48	-	-	-	79,15	-	0,89			2,87
01.01.15	24,00	-	65,80	58,84	6,96	79,02	46,26	32,76	7,00	5,00	1,96	6,59	-	-	6,77	-	-	-	78,52	-	0,52			2,48
02.01.15	24,00	-	65,21	58,59	6,62	78,91	46,55	32,36	7,00	5,00	1,93	6,25	-	-	6,41	-	-	-	78,46	-	0,49			2,42
03.01.15	24,00	-	63,70	58,35	5,35	78,84	46,45	32,39	7,00	5,00	1,92	4,97	-	-	5,14	-	-	-	78,33	-	0,39			2,31
04.01.15	24,00	-	64,86	58,08	6,78	79,28	46,24	33,04	7,00	5,00	1,95	6,42	-	-	6,60	-	-	-	78,86	-	0,51			2,46
05.01.15	24,00	-	66,69	59,17	7,52	80,00	45,87	34,13	7,00	5,00	2,06	7,11	-	-	7,32	-	-	-	79,76	-	0,57			2,62
06.01.15	24,00	-	66,97	59,72	7,25	82,18	46,49	35,69	7,00	5,00	2,18	6,75	-	-	6,96	-	-	-	81,69	-	0,55			2,73
07.01.15	24,00	-	66,35	59,83	6,52	81,98	46,35	35,63	7,00	5,00	2,18	6,05	-	-	6,21	-	-	-	81,46	-	0,49			2,67
08.01.15	24,00	-	66,30	59,82	6,48	81,64	46,27	35,37	7,00	5,00	2,16	6,03	-	-	6,21	-	-	-	81,16	-	0,49			2,65
09.01.15	24,00	-	66,73	60,14	6,59	81,74	47,21	34,53	7,00	5,00	2,13	6,01	-	-	6,22	-	-	-	81,29	-	0,49			2,62
10.01.15	24,00	-	66,76	60,18	6,58	82,37	47,99	34,38	7,00	5,00	2,12	6,02	-	-	6,21	-	-	-	81,86	-	0,49			2,61
11.01.15	24,00	-	67,84	59,82	8,02	82,41	48,27	34,14	7,00	5,00	2,10	7,45	-	-	7,67	-	-	-	82,01	-	0,61			2,71
12.01.15	24,00	-	67,26	59,64	7,62	81,33	47,33	34,00	7,00	5,00	2,08	7,07	-	-	7,29	-	-	-	80,84	-	0,57			2,65
13.01.15	24,00	-	67,19	59,68	7,51	81,29	46,96	34,33	7,00	5,00	2,10	6,99	-	-	7,19	-	-	-	81,04	-	0,57			2,66
14.01.15	24,00	-	66,42	59,95	6,47	81,37	47,72	33,65	7,00	5,00	2,07	5,93	-	-	6,09	-	-	-	80,77	-	0,48			2,55
15.01.15	24,00	-	66,65	59,99	6,66	80,40	47,55	32,85	7,00	5,00	2,01	6,17	-	-	6,35	-	-	-	80,35	-	0,50			2,51
16.01.15	24,00	-	66,15	60,22	5,93	82,52	48,68	33,84	7,00	5,00	2,08	5,46	-	-	5,62	-	-	-	81,83	-	0,45			2,53
17.01.15	24,00	-	66,93	60,22	6,71	82,38	48,90	33,48	7,00	5,00	2,06	6,28	-	-	6,44	-	-	-	81,95	-	0,51			2,57
18.01.15	24,00	-	67,58	60,05	7,53	82,00	48,90	33,10	7,00	5,00	2,03	7,08	-	-	7,27	-	-	-	81,67	-	0,58			2,61
19.01.15	24,00	-	66,13	60,13	6,00	82,13	49,03	33,10	7,00	5,00	2,03	5,58	-	-	5,72	-	-	-	81,59	-	0,46			2,49
20.01.15	24,00	-	66,07	59,52	6,55	84,01	48,24	35,77	7,00	5,00	2,17	6,02	-	-	6,19	-	-	-	84,21	-	0,51			2,68
21.01.15	24,00	-	65,66	58,77	6,89	87,27	48,72	38,55	7,00	5,00	2,32	6,34	-	-	6,55	-	-	-	86,68	-	0,55			2,87
22.01.15	24,00	-	66,30	59,37	6,93	87,55	48,50	39,05	7,00	5,00	2,37	6,35	-	-	6,60	-	-	-	87,39	-	0,56			2,93
23.01.15	24,00		66,23	59,08	7,15	80,37	46,50	33,86	7,00	5,00	2,04	6,72	-	-	6,91	-	-	-	80,01	-	0,54	-	-	2,58
Среднее	24,00	-	66,23	59,08	7,15	80,37	46,50	33,86	7,00	5,00	2,04	6,72	-	-	6,91	-	-	-	80,01	-	0,54	-	-	2,58
Итого	744,00		2053,08	1831,56	221,52						63,24	208,31	0,00	0,00	214,26	0,00	0,00	0,00			16,64	0,00	0,00	79,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **214,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 01 15 г.

16,54