Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9206.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 52 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208337 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,47

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.12.14 | 24,00 | - | 110,67 | 110,67 | 0,00 | 72,63 | 40,19 | 32,44 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,59 |
| 25.12.14 | 24,00 | - | 109,59 | 109,13 | 0,46 | 71,84 | 39,26 | 32,58 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,59 |
| 26.12.14 | 24,00 | - | 110,94 | 110,94 | 0,00 | 73,49 | 39,61 | 33,88 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,76 |
| 27.12.14 | 24,00 | - | 112,04 | 112,04 | 0,00 | 75,06 | 40,67 | 34,39 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,85 |
| 28.12.14 | 24,00 | - | 113,89 | 113,89 | 0,00 | 75,24 | 41,02 | 34,22 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,90 |
| 29.12.14 | 24,00 | - | 114,20 | 114,20 | 0,00 | 75,03 | 40,57 | 34,46 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,94 |
| 30.12.14 | 24,00 | - | 112,30 | 112,30 | 0,00 | 75,05 | 39,77 | 35,28 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,96 |
| 31.12.14 | 24,00 | - | 112,79 | 112,79 | 0,00 | 76,62 | 40,89 | 35,73 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,03 |
| 01.01.15 | 24,00 | - | 114,62 | 114,62 | 0,00 | 77,06 | 42,44 | 34,62 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,97 |
| 02.01.15 | 24,00 | - | 114,23 | 114,23 | 0,00 | 76,94 | 42,91 | 34,03 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,89 |
| 03.01.15 | 24,00 | - | 113,65 | 113,65 | 0,00 | 76,74 | 42,88 | 33,86 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,85 |
| 04.01.15 | 24,00 | - | 113,48 | 113,48 | 0,00 | 77,08 | 42,68 | 34,40 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,91 |
| 05.01.15 | 24,00 | - | 115,20 | 115,20 | 0,00 | 77,56 | 42,12 | 35,44 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,09 |
| 06.01.15 | 24,00 | - | 117,57 | 117,57 | 0,00 | 79,86 | 42,54 | 37,32 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,39 |
| 07.01.15 | 24,00 | - | 117,53 | 117,53 | 0,00 | 79,72 | 42,22 | 37,50 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,41 |
| 08.01.15 | 24,00 | - | 117,52 | 117,52 | 0,00 | 79,40 | 42,05 | 37,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,39 |
| 09.01.15 | 24,00 | - | 118,65 | 118,65 | 0,00 | 79,47 | 43,11 | 36,36 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,32 |
| 10.01.15 | 24,00 | - | 119,60 | 119,60 | 0,00 | 80,07 | 44,22 | 35,85 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,29 |
| 11.01.15 | 24,00 | - | 119,27 | 119,27 | 0,00 | 80,21 | 44,45 | 35,76 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,26 |
| 12.01.15 | 24,00 | - | 118,45 | 118,45 | 0,00 | 79,23 | 43,78 | 35,45 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,20 |
| 13.01.15 | 24,00 | - | 117,42 | 117,42 | 0,00 | 78,98 | 43,15 | 35,83 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,21 |
| 14.01.15 | 24,00 | - | 118,38 | 118,38 | 0,00 | 79,21 | 43,87 | 35,34 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,18 |
| 15.01.15 | 24,00 | - | 118,31 | 118,31 | 0,00 | 78,11 | 43,76 | 34,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,06 |
| 16.01.15 | 24,00 | - | 119,20 | 119,20 | 0,00 | 80,26 | 44,67 | 35,59 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,25 |
| 17.01.15 | 24,00 | - | 120,10 | 120,10 | 0,00 | 80,09 | 45,06 | 35,03 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,21 |
| 18.01.15 | 24,00 | - | 119,07 | 119,07 | 0,00 | 79,68 | 44,87 | 34,81 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,15 |
| 19.01.15 | 24,00 | - | 118,46 | 118,46 | 0,00 | 79,80 | 44,72 | 35,08 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,16 |
| 20.01.15 | 24,00 | - | 117,41 | 117,41 | 0,00 | 81,01 | 43,94 | 37,07 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,36 |
| 21.01.15 | 24,00 | - | 115,54 | 115,54 | 0,00 | 84,57 | 43,95 | 40,62 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,70 |
| 22.01.15 | 24,00 | - | 116,10 | 116,10 | 0,00 | 84,63 | 43,27 | 41,36 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,80 |
| 23.01.15 | 24,00 | - | 117,42 | 117,42 | 0,00 | 86,55 | 44,56 | 41,99 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,94 |
| Среднее | 24,00 | - | 115,92 | 115,94 | 0,01 | 78,43 | 42,68 | 35,74 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,15 |
| Итого | 744,00 | | 3593,60 | 3593,14 | 0,46 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,60 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.01.15 19:00 | 44187,07 | 44313,96 | - | - | - | - | 1017,33 | - |
| | 24.01.15 17:00 | 46421,49 | 46548,38 | - | - | - | - | 1099,97 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 01 15 г.