Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО Строит.Адрес: Цимбалина 54 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207134 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,47
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,63 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 28,9 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	105,58	102,88	2,70	72,23	37,55	34,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
25.12.14	24,00	-	104,68	101,06	3,62	71,43	36,58	34,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
26.12.14	24,00	-	105,62	102,51	3,11	73,06	36,80	36,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
27.12.14	24,00	-	107,09	103,27	3,82	74,64	37,88	36,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
28.12.14	24,00	-	107,94	105,75	2,19	74,82	38,24	36,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
29.12.14	24,00	-	108,22	106,04	2,18	74,62	37,72	36,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
30.12.14	24,00	-	107,09	103,78	3,31	74,62	36,86	37,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
31.12.14	24,00	-	107,15	104,58	2,57	76,18	38,09	38,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
01.01.15	24,00	-	108,25	106,98	1,27	76,66	39,75	36,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
02.01.15	24,00	-	108,00	106,55	1,45	76,53	40,24	36,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
03.01.15	24,00	-	107,01	106,29	0,72	76,35	40,43	35,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
04.01.15	24,00	-	107,26	105,82	1,44	76,67	40,26	36,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
05.01.15	24,00	-	108,46	107,91	0,55	77,13	39,62	37,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
06.01.15	24,00	-	111,21	109,68	1,53	79,42	40,13	39,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
07.01.15	24,00	-	110,80	110,23	0,57	79,27	39,76	39,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
08.01.15	24,00	-	111,17	109,84	1,33	78,96	39,51	39,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
09.01.15	24,00	-	113,22	109,74	3,48	79,04	40,61	38,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
10.01.15	24,00	-	113,01	111,68	1,33	79,64	41,77	37,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
11.01.15	24,00	-	112,83	111,30	1,53	79,78	42,07	37,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
12.01.15	24,00	-	112,40	110,30	2,10	78,80	41,41	37,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
13.01.15	24,00	-	111,15	109,62	1,53	78,54	40,73	37,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
14.01.15	24,00	-	112,20	110,29	1,91	78,79	41,48	37,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
15.01.15	24,00	-	112,48	110,01	2,47	77,68	41,41	36,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
16.01.15	24,00	-	112,51	111,37	1,14	79,84	42,19	37,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
17.01.15	24,00	-	112,86	112,67	0,19	79,67	42,54	37,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
18.01.15	24,00	-	112,65	111,13	1,52	79,26	42,37	36,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
19.01.15	24,00	-	112,31	110,41	1,90	79,37	42,31	37,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
20.01.15	24,00	-	111,28	109,40	1,88	80,54	41,61	38,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
21.01.15	24,00	-	109,72	107,48	2,24	84,10	41,47	42,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
22.01.15	24,00	-	110,00	108,12	1,88	84,13	40,82	43,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
23.01.15	24,00	-	111,67	108,96	2,71	86,07	42,04	44,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
Среднее	24,00	-	109,87	107,92	1,94	77,99	40,14	37,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,24
Итого	744,00		3405,82	3345,65	60,17						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	131,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 11:00	32932,04	32167,18	-	-	-	-	1059,11	-
	24.01.15 13:00	36350,12	35525,97	-	-	-	-	1191,45	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,47 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладка!

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТК Санкт-Петербурга"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУ УТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 15 г.