Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 12 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,1
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 139,44 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10736
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	155,63	137,23	18,40	82,00	49,22	32,78	7,00	5,00	4,55	17,88	-	-	18,41	-	-	-	81,75	-	1,46	-	-	6,01
25.12.14	24,00	-	155,15	136,95	18,20	76,97	46,56	30,41	7,00	5,00	4,21	17,67	-	-	18,14	-	-	-	77,01	-	1,36			5,57
26.12.14	24,00	-	158,03	139,90	18,13	77,80	47,05	30,75	7,00	5,00	4,35	17,62	-	-	18,11	-	-	-	77,97	-	1,37			5,72
27.12.14	24,00	-	158,85	139,06	19,79	78,23	47,37	30,86	7,00	5,00	4,33	19,30	-	-	19,83	-	-	-	78,22	-	1,51			5,84
28.12.14	24,00	-	159,48	138,05	21,43	78,01	47,08	30,93	7,00	5,00	4,31	20,90	-	-	21,49	-	-	-	78,11	-	1,63			5,95
29.12.14	24,00	-	157,52	137,71	19,81	78,39	46,82	31,57	7,00	5,00	4,39	19,27	-	-	19,79	-	-	-	78,37	-	1,51			5,91
30.12.14	24,00	-	156,26	136,47	19,79	79,41	46,67	32,74	7,00	5,00	4,52	19,17	-	-	19,72	-	-	-	79,68	-	1,53			6,04
31.12.14	24,00	-	162,73	137,19	25,54	81,55	48,40	33,15	7,00	5,00	4,60	24,91	-	-	25,67	-	-	-	81,67	-	2,04			6,64
01.01.15	24,00	-	153,66	139,46	14,20	81,36	49,34	32,02	7,00	5,00	4,52	13,50	-	-	13,92	-	-	-	81,41	-	1,10			5,63
02.01.15	24,00	-	156,06	139,43	16,63	81,12	49,57	31,55	7,00	5,00	4,46	15,90	-	-	16,38	-	-	-	81,16	-	1,29			5,75
03.01.15	24,00	-	157,63	138,75	18,88	80,96	49,67	31,29	7,00	5,00	4,41	18,14	-	-	18,69	-	-	-	80,98	-	1,47			5,88
04.01.15	24,00	-	155,58	137,46	18,12	81,08	49,33	31,75	7,00	5,00	4,42	17,43	-	-	17,94	-	-	-	81,09	-	1,42			5,84
05.01.15	24,00	-	153,82	136,86	16,96	81,81	48,81	33,00	7,00	5,00	4,58	16,29	-	-	16,79	-	-	-	81,91	-	1,34			5,91
06.01.15	24,00	-	154,66	136,88	17,78	83,06	48,83	34,23	7,00	5,00	4,74	17,16	-	-	17,66	-	-	-	83,04	-	1,43			6,17
07.01.15	24,00	-	155,00	136,94	18,06	83,07	48,69	34,38	7,00	5,00	4,77	17,43	-	-	17,98	-	-	-	82,98	-	1,45			6,21
08.01.15	24,00	-	154,74	136,81	17,93	82,97	48,62	34,35	7,00	5,00	4,76	17,21	-	-	17,76	-	-	-	83,01	-	1,43			6,19
09.01.15	24,00	-	154,28	138,04	16,24	83,11	49,56	33,55	7,00	5,00	4,70	15,51	-	-	15,98	-	-	-	83,09	-	1,29			5,99
10.01.15	24,00	-	154,75	138,30	16,45	83,05	50,02	33,03	7,00	5,00	4,64	15,75	-	-	16,25	-	-	-	83,01	-	1,31			5,94
11.01.15	24,00	-	159,46	137,83	21,63	82,94	50,11	32,83	7,00	5,00	4,59	20,88	-	-	21,54	-	-	-	82,92	-	1,74			6,33
12.01.15	24,00	-	156,37	136,67	19,70	83,12	49,82	33,30	7,00	5,00	4,62	18,98	-	-	19,56	-	-	-	83,12	-	1,58			6,19
13.01.15	24,00	-	154,95	136,64	18,31	83,15	49,65	33,50	7,00	5,00	4,65	17,51	-	-	18,04	-	-	-	83,17	-	1,46			6,11
14.01.15	24,00	-	155,95	137,66	18,29	83,13	50,12	33,01	7,00	5,00	4,62	17,52	-	-	18,04	-	-	-	83,15	-	1,46			6,07
15.01.15	24,00	-	156,18	138,68	17,50	83,12	50,52	32,60	7,00	5,00	4,59	16,71	-	-	17,24	-	-	-	83,11	-	1,39			5,98
16.01.15	24,00	-	154,90	138,86	16,04	83,07	50,48	32,59	7,00	5,00	4,60	15,25	-	-	15,73	-	-	-	83,02	-	1,27			5,87
17.01.15	24,00	-	157,07	138,18	18,89	82,92	50,66	32,26	7,00	5,00	4,53	18,10	-	-	18,64	-	-	-	82,91	-	1,50			6,03
18.01.15	24,00	-	157,89	138,08	19,81	83,17	50,80	32,37	7,00	5,00	4,54	19,03	-	-	19,61	-	-	-	83,25	-	1,59			6,12
19.01.15	24,00	-	155,45	138,30	17,15	83,11	50,70	32,41	7,00	5,00	4,56	16,36	-	-	16,88	-	-	-	83,10	-	1,36			5,91
20.01.15	24,00	-	127,18	113,64	13,54	83,47	49,17	34,30	7,00	5,00	3,67	18,19	-	-	18,66	-	-	-	75,35	-	1,37			5,04
21.01.15	24,00	-	161,17	140,57	20,60	86,90	51,66	35,24	7,00	5,00	5,06	19,42	-	-	20,04	-	-	-	86,93	-	1,69			6,75
22.01.15	24,00	-	158,51	140,22	18,29	87,88	51,22	36,66	7,00	5,00	5,23	17,33	-	-	17,89	-	-	-	88,01	-	1,52			6,75
23.01.15	24,00		155,63	137,23	18,40	82,00	49,22	32,78	7,00	5,00	4,55	17,88	-	-	18,41	-	-	-	81,75	-	1,46	-	-	6,01
Среднее	24,00	-	155,63	137,23	18,40	82,00	49,22	32,78	7,00	5,00	4,55	17,88	-	-	18,41	-	-	-	81,75	-	1,46	-	-	6,01
Итого	744,00		4824,54	4254,04	570,50						141,06	554,19	0,00	0,00	570,80	0,00	0,00	0,00			45,29	0,00	0,00	186,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **186,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **570,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 01 15 г.

45,23