Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 14 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01787 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24.00		132,10	118,16	13,94	76,61	56,03	20,58	8,00	3,00	2,11	18,45	0,00	0,00	18,94	0,00	18,94	-	76,30	0,00	1,41			3,51
25.12.14	24.00		131,68	118,53	13,15	76,78	55,69	21,08	8,00	3,00	2,18	17,62	0,00	0,00	18,08	0,00	18,08	-	76,43	0,00	1,35			3,52
26.12.14	24.00		134,49	120,91	13,58	77,50	56,32	21,18	8,00	3,00	2,23	18,11	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	77,23	0,00	1,40			3,63
27.12.14	24.00		135,52	120,41	15,11	78,06	56,97	21,08	8,00	3,00	2,20	19,69	0,00	0,00	20,23	0,00	20,23	-	77,73	0,00	1,53			3,73
28.12.14	24.00	*	134,79	119,87	14,92	77,85	56,46	21,38	8,00	3,00	2,22	19,52	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	-	77,61	0,00	1,52			3,74
29.12.14	24.00		133,97	119,55	14,41	78,15	56,35	21,80	8,00	3,00	2,28	18,89	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	77,78	0,00	1,47			3,75
30.12.14	24.00		134,95	118,54	16,41	79,00	56,41	22,59	8,00	3,00	2,36	20,65	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	78,91	0,00	1,63			3,99
31.12.14	24.00		138,82	119,06	19,76	81,29	58,55	22,74	8,00	3,00	2,37	24,14	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	-	81,07	0,00	1,96			4,33
01.01.15	24.00		133,47	120,57	12,89	81,05	59,33	21,72	8,00	3,00	2,29	17,23	0,00	0,00	17,74	0,00	17,74	-	80,74	0,00	1,39			3,68
02.01.15	24.00		134,89	120,69	14,20	80,46	59,32	21,14	8,00	3,00	2,22	18,52	0,00	0,00	19,06	0,00	19,06	-	80,18	0,00	1,49			3,71
03.01.15	24.00		137,21	120,21	17,00	80,44	59,46	20,98	8,00	3,00	2,19	21,34	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-	80,18	0,00	1,71			3,90
04.01.15	24.00		133,85	119,09	14,75	80,65	58,87	21,78	8,00	3,00	2,27	18,98	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	80,35	0,00	1,53			3,80
05.01.15	24.00		134,12	118,55	15,57	81,27	58,29	22,98	8,00	3,00	2,40	19,78	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	-	81,08	0,00	1,60			4,01
06.01.15	24.00		134,65	118,54	16,11	82,76	58,95	23,81	8,00	3,00	2,50	20,29	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	82,41	0,00	1,67			4,17
07.01.15	24.00		135,16	118,47	16,69	82,82	58,87	23,95	8,00	3,00	2,52	20,83	0,00	0,00	21,46	0,00	21,46	-	82,45	0,00	1,72			4,24
08.01.15	24.00		135,06	118,45	16,61	82,66	58,76	23,90	8,00	3,00	2,51	20,71	0,00	0,00	21,34	0,00	21,34	-	82,39	0,00	1,71			4,22
09.01.15	24.00		135,34	119,40	15,94	82,82	59,70	23,12	8,00	3,00	2,44	20,07	0,00	0,00	20,69	0,00	20,69	-	82,49	0,00	1,66			4,10
10.01.15	24.00		135,09	119,79	15,30	82,78	60,16	22,62	8,00	3,00	2,39	19,45	0,00	0,00	20,04	0,00	20,04	-	82,41	0,00	1,60			3,99
11.01.15	24.00	*	135,31	119,63	15,68	82,65	60,27	22,38	8,00	3,00	2,36	19,82	0,00	0,00	20,42	0,00	20,42	-	82,29	0,00	1,63			3,99
12.01.15	24.00		132,10	118,52	13,58	82,84	59,85	22,98	8,00	3,00	2,41	17,64	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	-	82,44	0,00	1,46			3,87
13.01.15	24.00		132,24	118,31	13,93	82,83	59,96	22,87	8,00	3,00	2,39	17,95	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-	82,45	0,00	1,48			3,88
14.01.15	24.00		133,60	119,30	14,30	82,88	60,63	22,24	8,00	3,00	2,34	18,35	0,00	0,00	18,91	0,00	18,91	-	82,49	0,00	1,51			3,85
15.01.15	24.00		134,96	120,09	14,87	82,81	60,44	22,37	8,00	3,00	2,37	18,95	0,00	0,00	19,52	0,00	19,52	-	82,45	0,00	1,56			3,93
16.01.15	24.00		134,63	120,27	14,36	82,75	60,28	22,47	8,00	3,00	2,39	18,41	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	82,38	0,00	1,52			3,91
17.01.15	24.00	*	136,06	119,80	16,26	82,51	60,57	21,94	8,00	3,00	2,32	20,28	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	82,21	0,00	1,67			3,99
18.01.15	24.00		137,15	119,67	17,49	82,72	60,60	22,12	8,00	3,00	2,34	21,49	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	82,47	0,00	1,77			4,11
19.01.15	24.00		134,66	119,40	15,26	80,96	58,73	22,22	8,00	3,00	2,33	19,51	-	-	20,08	-	20,08	-	80,65	-	1,57	-	-	3,91
20.01.15	24.00		134,66	119,40	15,26	80,96	58,73	22,22	8,00	3,00	2,33	19,51	-	-	20,08	-	20,08	-	80,65	-	1,57	-	-	3,91
21.01.15	24.00		134,66	119,40	15,26	80,96	58,73	22,22	8,00	3,00	2,33	19,51	-	-	20,08	-	20,08	-	80,65	-	1,57	-	-	3,91
22.01.15	24.00		134,66	119,40	15,26	80,96	58,73	22,22	8,00	3,00	2,33	19,51	-	-	20,08	-	20,08	-	80,65	-	1,57	-	-	3,91
23.01.15	24.00		134,66	119,40	15,26	80,96	58,73	22,22	8,00	3,00	2,33	19,51	-	-	20,08	-	20,08	-	80,65	-	1,57	-	-	3,91
Среднее	24,00	-	134,66	119,40	15,26	80,96	58,73	22,22	8,00	3,00	2,33	19,51	-	-	20,08	-	20,08	-	80,65	-	1,57	-	-	3,91
Итого	744,00		4174,51	3701,36	473,15						72,25	604,68	0,00	0,00	622,37	0,00	622,37	0,00			48,82	0,00	0,00	121,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	05.01.15 20:00	33095,80	30132,20	5613,31	0,00	5738,62	0,00	688,55	-
	19.01.15 03:00	34880,65	31712,29	5872,16	0,00	6005,35	0,00	741,77	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °C = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **622,37** куб.м.

Накадка?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 01 15 г.

48,76