Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8823.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 15 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский э-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 Режим (схема): Приборы УУТЭ повторены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24.00	-	104,42	81,52	22,90	76,28	47,57	28,71	7,00	5,00	2,67	18,73	-	-	19,24	-	-	-	76,11	-	1,42			4,09
25.12.14	24.00	-	106,72	80,78	25,94	76,41	47,05	29,36	7,00	5,00	2,84	19,92	-	-	20,43	-	-	-	76,33	-	1,52			4,36
26.12.14	24.00	-	109,73	83,14	26,59	77,18	47,43	29,75	7,00	5,00	2,96	20,39	-	-	20,94	-	-	-	77,14	-	1,57			4,53
27.12.14	24.00	-	107,94	83,09	24,85	77,64	47,92	29,72	7,00	5,00	2,94	18,91	-	-	19,42	-	-	-	77,47	-	1,47			4,40
28.12.14	24.00	-	109,94	82,55	27,39	77,43	47,61	29,82	7,00	5,00	2,92	21,51	-	-	22,09	-	-	-	77,38	-	1,67			4,59
29.12.14	24.00	-	106,00	82,53	23,47	77,72	47,26	30,46	7,00	5,00	2,97	17,72	-	-	18,19	-	-	-	77,54	-	1,37			4,34
30.12.14	24.00	-	107,48	81,63	25,85	78,65	46,94	31,71	7,00	5,00	3,04	20,09	-	-	20,63	-	-	-	78,70	-	1,58			4,63
31.12.14	24.00	-	111,04	81,69	29,35	80,87	48,65	32,22	7,00	5,00	3,10	23,65	-	-	24,34	-	-	-	80,78	-	1,91			5,01
01.01.15	24.00	-	102,49	84,02	18,47	80,71	49,94	30,77	7,00	5,00	3,01	13,25	-	-	13,65	-	-	-	80,62	-	1,07			4,08
02.01.15	24.00	-	104,18	84,27	19,91	80,52	50,28	30,24	7,00	5,00	2,93	15,27	-	-	15,69	-	-	-	80,36	-	1,23			4,16
03.01.15	24.00	-	103,37	84,10	19,27	80,37	50,22	30,15	7,00	5,00	2,91	14,79	-	-	15,22	-	-	-	80,15	-	1,19			4,09
04.01.15	24.00	-	103,81	83,30	20,51	80,48	49,85	30,63	7,00	5,00	2,91	16,14	-	-	16,57	-	-	-	80,31	-	1,30			4,21
05.01.15	24.00	-	103,92	82,87	21,05	81,06	49,18	31,88	7,00	5,00	3,00	16,69	-	-	17,16	-	-	-	80,96	-	1,35			4,35
06.01.15	24.00	-	105,66	82,89	22,77	82,38	49,23	33,15	7,00	5,00	3,12	18,41	-	-	18,96	-	-	-	82,19	-	1,51			4,63
07.01.15	24.00	-	105,92	82,63	23,29	82,40	49,13	33,27	7,00	5,00	3,14	18,64	-	-	19,16	-	-	-	82,17	-	1,53			4,67
08.01.15	24.00	-	104,27	81,55	22,72	82,30	48,73	33,57	7,00	5,00	3,26	16,47	-	-	16,98	-	-	-	82,17	-	1,35			4,61
09.01.15	24.00	-	107,15	82,13	25,02	82,45	49,87	32,58	7,00	5,00	3,19	18,84	-	-	19,42	-	-	-	82,32	-	1,55			4,74
10.01.15	24.00	-	106,22	82,44	23,78	82,44	50,54	31,90	7,00	5,00	3,14	17,65	-	-	18,21	-	-	-	82,29	-	1,45			4,60
11.01.15	24.00	-	109,90	82,08	27,82	82,30	50,56	31,74	7,00	5,00	3,11	21,79	-	-	22,41	-	-	-	82,11	-	1,79			4,90
12.01.15	24.00	-	105,40	82,46	22,94	82,49	50,26	32,23	7,00	5,00	3,08	17,89	-	-	18,45	-	-	-	82,30	-	1,47			4,56
13.01.15	24.00	-	106,83	83,86	22,97	82,47	49,80	32,67	7,00	5,00	3,05	19,33	-	-	19,93	-	-	-	82,35	-	1,59			4,64
14.01.15	24.00	-	107,15	84,53	22,62	82,52	50,54	31,98	7,00	5,00	3,02	18,93	-	-	19,50	-	-	-	82,38	-	1,56			4,57
15.01.15	24.00	-	105,90	86,98	18,92	82,50	50,83	31,67	7,00	5,00	2,95	16,66	-	-	17,14	-	-	-	82,32	-	1,37			4,32
16.01.15	24.00	-	106,73	89,46	17,27	82,47	50,62	31,85	7,00	5,00	2,92	16,55	-	-	17,05	-	-	-	82,26	-	1,36			4,28
17.01.15	24.00	-	108,50	89,13	19,37	82,32	50,83	31,49	7,00	5,00	2,87	18,65	-	-	19,20	-	-	-	82,17	-	1,54			4,41
18.01.15	24.00	-	113,36	88,88	24,48	82,58	50,98	31,60	7,00	5,00	2,88	23,69	-	-	24,40	-	-	-	82,53	-	1,96			4,84
19.01.15	24.00	-	107,22	89,06	18,16	82,53	50,89	31,64	7,00	5,00	2,89	17,38	-	-	17,89	-	-	-	82,36	-	1,43			4,32
20.01.15	24.00	-	108,56	88,45	20,11	84,17	50,56	33,61	7,00	5,00	3,04	19,31	-	-	19,91	-	-	-	84,46	-	1,63			4,67
21.01.15	24.00	-	106,51	87,96	18,55	86,17	50,43	35,74	7,00	5,00	3,21	17,88	-	-	18,43	-	-	-	85,97	-	1,54			4,75
22.01.15	24.00	-	108,29	87,87	20,42	87,08	50,26	36,82	7,00	5,00	3,30	19,74	-	-	20,40	-	-	-	87,09	-	1,72			5,02
23.01.15	24.00		106,82	84,26	22,56	81,23	49,47	31,76	7,00	5,00	3,01	18,50	-	-	19,03	-	-	-	81,11	-	1,50	-	-	4,51
Среднее	24,00	-	106,82	84,26	22,56	81,23	49,47	31,76	7,00	5,00	3,01	18,50	-	-	19,03	-	-	-	81,11	-	1,50	-	-	4,51
Итого	744,00		3311,43	2612,11	699,32						93,35	573,37	0,00	0,00	590,04	0,00	0,00	0,00			46,51	0,00	0,00	139,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **590,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал "Энергосбыт" Управление учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 15 г.

46,45