Отчет с теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 27 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	-	92,25	77,82	14,43	77,01	44,62	32,39	7,00	5,00	2,48	14,98	-	-	15,37	-	-	-	76,93	-	1,16			3,63
25.12.14	24,00	-	93,46	78,20	15,26	77,14	44,22	32,92	7,00	5,00	2,53	15,89	-	-	16,29	-	-	-	77,12	-	1,23			3,75
26.12.14	24,00	-	94,29	79,84	14,45	77,97	44,64	33,33	7,00	5,00	2,61	15,09	-	-	15,49	-	-	-	78,04	-	1,18			3,79
27.12.14	24,00	-	94,33	79,33	15,00	78,37	44,96	33,41	7,00	5,00	2,60	15,64	-	-	16,07	-	-	-	78,32	-	1,23			3,83
28.12.14	24,00	-	96,03	78,77	17,26	78,16	44,67	33,49	7,00	5,00	2,60	17,86	-	-	18,36	-	-	-	78,20	-	1,40			3,99
29.12.14	24,00	-	93,48	78,69	14,79	78,54	44,43	34,11	7,00	5,00	2,65	15,30	-	-	15,71	-	-	-	78,51	-	1,20			3,85
30.12.14	24,00	-	92,51	78,27	14,24	79,58	44,10	35,48	7,00	5,00	2,72	14,95	-	-	15,40	-	-	-	79,83	-	1,20			3,91
31.12.14	24,00	-	96,44	78,30	18,14	81,68	45,67	36,01	7,00	5,00	2,77	18,78	-	-	19,34	-	-	-	81,68	-	1,54			4,30
01.01.15	24,00	-	91,26	79,83	11,43	81,50	46,81	34,69	7,00	5,00	2,71	12,20	-	-	12,56	-	-	-	81,51	-	0,99			3,70
02.01.15	24,00	-	92,24	79,67	12,57	81,28	47,23	34,05	7,00	5,00	2,66	13,18	-	-	13,58	-	-	-	81,22	-	1,07			3,74
03.01.15	24,00	-	92,20	79,36	12,84	81,13	47,41	33,72	7,00	5,00	2,63	13,44	-	-	13,82	-	-	-	81,05	-	1,09			3,72
04.01.15	24,00	-	91,30	78,74	12,56	81,24	46,82	34,42	7,00	5,00	2,65	13,31	-	-	13,68	-	-	-	81,15	-	1,08			3,74
05.01.15	24,00	-	92,64	78,31	14,33	82,01	46,06	35,95	7,00	5,00	2,76	14,99	-	-	15,44	-	-	-	82,15	-	1,23			3,99
06.01.15	24,00	-	91,70	78,53	13,17	83,23	46,12	37,11	7,00	5,00	2,86	13,89	-	-	14,30	-	-	-	83,16	-	1,16			4,02
07.01.15	24,00	-	90,86	78,66	12,20	83,23	46,00	37,23	7,00	5,00	2,87	12,98	-	-	13,36	-	-	-	83,07	-	1,08			3,95
08.01.15	24,00	-	90,61	78,67	11,94	83,12	45,79	37,33	7,00	5,00	2,87	12,70	-	-	13,09	-	-	-	83,10	-	1,06			3,93
09.01.15	24,00	-	91,62	79,21	12,41	83,24	46,75	36,49	7,00	5,00	2,83	13,24	-	-	13,64	-	-	-	83,15	-	1,10			3,93
10.01.15	24,00	-	92,27	79,19	13,08	83,19	47,30	35,89	7,00	5,00	2,78	13,82	-	-	14,23	-	-	-	83,10	-	1,15			3,93
11.01.15	24,00	-	96,76	78,53	18,23	83,09	47,43	35,66	7,00	5,00	2,75	18,90	-	-	19,48	-	-	-	83,01	-	1,57			4,32
12.01.15	24,00	-	90,54	78,59	11,95	83,25	47,24	36,01	7,00	5,00	2,76	12,83	-	-	13,20	-	-	-	83,16	-	1,07			3,83
13.01.15	24,00	-	90,86	78,57	12,29	83,28	47,01	36,27	7,00	5,00	2,77	13,26	-	-	13,65	-	-	-	83,23	-	1,11			3,88
14.01.15	24,00	-	92,34	78,94	13,40	83,26	47,57	35,69	7,00	5,00	2,75	14,27	-	-	14,70	-	-	-	83,19	-	1,19			3,94
15.01.15	24,00	-	90,93	79,66	11,27	83,24	47,97	35,27	7,00	5,00	2,74	12,12	-	-	12,49	-	-	-	83,15	-	1,01			3,75
16.01.15	24,00	-	91,88	78,72	13,16	83,22	47,88	35,34	7,00	5,00	2,79	13,13	-	-	13,53	-	-	-	83,14	-	1,09			3,88
17.01.15	24,00	-	93,75	78,46	15,29	83,07	47,97	35,10	7,00	5,00	2,73	15,54	-	-	16,03	-	-	-	83,01	-	1,29			4,03
18.01.15	24,00	-	93,76	78,67	15,09	83,36	48,17	35,19	7,00	5,00	2,73	15,59	-	-	16,07	-	-	-	83,41	-	1,30			4,03
19.01.15	24,00	-	91,25	79,11	12,14	83,28	48,10	35,18	7,00	5,00	2,74	12,75	-	-	13,15	-	-	-	83,20	-	1,06			3,80
20.01.15	24,00	-	91,16	78,68	12,48	85,09	47,85	37,24	7,00	5,00	2,87	13,16	-	-	13,60	-	-	-	85,38	-	1,13			4,00
21.01.15	24,00	-	91,36	78,16	13,20	87,10	47,68	39,42	7,00	5,00	3,02	13,96	-	-	14,42	-	-	-	86,98	-	1,22			4,24
22.01.15	24,00	-	90,73	78,34	12,39	88,08	47,52	40,56	7,00	5,00	3,11	13,22	-	-	13,64	-	-	-	88,17	-	1,17			4,27
23.01.15	24,00	-	91,79	78,68	13,11	89,07	48,35	40,72	7,00	5,00	3,15	13,83	-	-	14,31	-	-	-	88,94	-	1,23			4,38
Среднее	24,00	-	92,47	78,79	13,68	82,26	46,59	35,67	7,00	5,00	2,76	14,35	-	-	14,77	-	-	-	82,23	-	1,18	-	-	3,94
Итого	744,00		2866,60	2442,50	424,10						85,48	444,80	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00			36,56	0,00	0,00	122,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	05.01.15 20:00	2550,36	2158,03	409,16	-	420,32	-	101,41	-
	24.01.15 16:00	4280,28	3641,23	668,82	-	688,05	-	106,97	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **458,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 01 15 г.

36,52