Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 41 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0115.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06069 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2014 по 23.01.2015

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.14	24,00	*	92,86	71,34	21,52	76,96	44,28	32,67	6,40	3,20	2,56	22,86	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	-	62,54	0,00	1,43			3,99
25.12.14	24,00	*	93,55	72,53	21,02	77,06	43,85	33,21	6,40	3,20	2,62	22,29	0,00	0,00	22,71	0,00	22,71	-	63,70	0,00	1,42			4,04
26.12.14	24,00	*	95,48	73,27	22,22	77,79	44,28	33,52	6,40	3,20	2,69	23,55	0,00	0,00	23,99	0,00	23,99	-	63,79	0,00	1,50			4,19
27.12.14	24,00	*	95,63	70,01	25,62	78,34	44,90	33,43	6,40	3,20	2,67	27,09	0,00	0,00	27,58	0,00	27,58	-	62,30	0,00	1,69			4,36
28.12.14	24,00	*	94,86	68,89	25,97	78,12	44,64	33,48	6,40	3,20	2,66	27,51	0,00	0,00	27,99	0,00	27,99	-	61,27	0,00	1,69			4,34
29.12.14	24,00	*	94,71	70,57	24,14	78,45	44,30	34,15	6,40	3,20	2,71	25,59	0,00	0,00	26,07	0,00	26,07	-	62,65	0,00	1,60			4,31
30.12.14	24,00	*	94,11	66,84	27,27	79,29	43,77	35,52	6,40	3,20	2,78	28,87	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	-	61,11	0,00	1,77			4,54
31.12.14	24,00	*	95,30	56,34	38,96	81,59	45,54	36,05	6,40	3,20	2,78	41,39	0,00	0,00	42,07	0,00	42,07	-	58,88	0,00	2,44			5,22
01.01.15	24,00	*	93,80	76,90	16,91	81,47	46,90	34,58	6,40	3,20	2,78	17,91	0,00	0,00	18,32	0,00	18,32	-	70,47	0,00	1,26			4,04
02.01.15	24,00	*	93,65	74,63	19,02	81,21	47,06	34,15	6,40	3,20	2,74	20,18	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	67,32	0,00	1,36			4,10
03.01.15	24,00	*	94,05	73,22	20,83	81,09	47,19	33,90	6,40	3,20	2,70	22,17	0,00	0,00	22,63	0,00	22,63	-	66,67	0,00	1,48			4,18
04.01.15	24,00	*	93,51	71,98	21,53	81,17	46,73	34,44	6,40	3,20	2,72	22,91	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	-	66,06	0,00	1,51			4,23
05.01.15	24,00	*	93,04	71,10	21,95	81,65	45,70	35,95	6,40	3,20	2,83	23,34	0,00	0,00	23,81	0,00	23,81	-	65,31	0,00	1,53			4,36
06.01.15	24,00	*	93,60	69,19	24,41	83,16	45,63	37,53	6,40	3,20	2,95	25,97	0,00	0,00	26,49	0,00	26,49	-	64,89	0,00	1,69			4,64
07.01.15	24,00	*	93,59	70,12	23,48	83,23	45,45	37,78	6,40	3,20	2,97	24,98	0,00	0,00	25,49	0,00	25,49	-	65,67	0,00	1,64			4,61
08.01.15	24,00	*	92,94	71,68	21,25	83,07	45,38	37,68	6,40	3,20	2,97	22,59	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	-	66,53	0,00	1,50			4,48
09.01.15	24,00	*	93,68	71,80	21,88	83,18	46,52	36,66	6,40	3,20	2,90	23,36	0,00	0,00	23,85	0,00	23,85	-	66,98	0,00	1,57			4,46
10.01.15	24,00	*	93,85	72,97	20,88	83,12	47,37	35,75	6,40	3,20	2,84	22,27	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	-	68,10	0,00	1,52			4,35
11.01.15	24,00	*	94,61	69,25	25,37	82,99	47,34	35,65	6,40	3,20	2,81	27,05	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60	-	65,64	0,00	1,78			4,58
12.01.15	24,00	*	93,83	70,98	22,84	83,17	47,06	36,11	6,40	3,20	2,83	24,38	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	-	67,48	0,00	1,65			4,47
13.01.15	24,00	*	92,83	71,02	21,81	83,20	46,65	36,55	6,40	3,20	2,86	23,26	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	-	66,95	0,00	1,56			4,42
14.01.15	24,00	*	93,79	73,70	20,09	83,21	47,45	35,77	6,40	3,20	2,82	21,44	0,00	0,00	21,92	0,00	21,92	-	69,53	0,00	1,49			4,32
15.01.15	24,00	*	94,07	73,93	20,15	83,21	47,84	35,37	6,40	3,20	2,81	21,52	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	69,15	0,00	1,49			4,30
16.01.15	24,00	*	94,35	74,51	19,84	83,17	47,73	35,45	6,40	3,20	2,82	21,19	0,00	0,00	21,67	0,00	21,67	-	69,61	0,00	1,48			4,30
17.01.15	24,00	*	94,61	73,25	21,36	83,02	47,83	35,19	6,40	3,20	2,79	22,78	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	-	69,07	0,00	1,57			4,36
18.01.15	24,00	*	94,23	70,18	24,05	83,25	48,03	35,23	6,40	3,20	2,78	25,68	0,00	0,00	26,21	0,00	26,21	-	66,39	0,00	1,71			4,48
19.01.15	24,00	*	94,45	71,84	22,61	83,21	47,84	35,37	6,40	3,20	2,80	24,13	0,00	0,00	24,64	0,00	24,64	-	67,68	0,00	1,63			4,43
20.01.15	24,00	*	93,26	73,46	19,81	84,69	47,14	37,55	6,40	3,20	2,97	21,10	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	69,95	0,00	1,48			4,44
21.01.15	24,00	*	93,00	71,25	21,76	86,96	46,92	40,04	6,40	3,20	3,15	23,15	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	-	69,39	0,00	1,61			4,75
22.01.15	24,00	*	93,24	69,77	23,47	87,82	46,62	41,20	6,40	3,20	3,23	24,98	0,00	0,00	25,53	0,00	25,53	-	68,73	0,00	1,72			4,95
23.01.15	24,00	*	93,80	70,83	22,96	88,98	47,68	41,30	6,40	3,20	3,26	24,40	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	-	70,40	0,00	1,72			4,98
Среднее	24,00	-	93,94	71,20	22,74	82,16	46,31	35,85	6,40	3,20	2,83	24,19	-	-	24,68	-	24,68	-	66,27	-	1,60	-	-	4,43
Итого	744,00		2912,27	2207,32	704,95						87,78	749,87	0,00	0,00	765,10	0,00	765,10	0,00			49,46	0,00	0,00	137,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.12.14 11:00	4693,33	3656,41	1230,81	0,00	1258,93	0,00	192,40	
	24.01.15 12:00	7610,13	5867,95	1981,01	0,00	2024,44	0,00	330,24	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,1 °С = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **765,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 01 15 г.

49,39