ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 14-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 07596

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
тр.цирк. ГВС					МЕТРАН-55-ДИ
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	64,21	6,99	43,381	-	-	32,37	6,48	6,818	-	31,84	36,563	-	-	-	2,516
24.12.14	24	-	64,09	6,98	43,143	-	-	31,57	6,49	6,968	-	32,53	36,175	-	-	-	2,497
25.12.14	24	-	64,03	7,00	42,368	-	-	30,69	6,49	7,130	-	33,35	35,238	-	-	-	2,447
26.12.14	24	-	64,11	6,99	43,620	-	-	31,27	6,48	6,661	-	32,85	36,959	-	-	-	2,540
27.12.14	24	-	64,12	6,99	41,605	-	-	31,42	6,46	8,285	-	32,70	33,320	-	-	-	2,361
28.12.14	24	-	64,36	6,93	45,023	-	-	30,08	6,48	7,507	-	34,27	37,516	-	-	-	3,204
29.12.14	24	-	64,08	7,00	43,460	-	-	31,70	6,48	7,089	-	32,37	36,371	-	-	-	2,512
30.12.14	24	-	64,13	6,99	45,540	-	-	31,64	6,46	6,320	-	32,49	39,220	-	-	-	2,669
31.12.14	24	-	64,93	6,78	57,240	-	-	32,40	6,40	5,369	-	32,53	51,871	-	-	-	3,476
01.01.15	24	-	63,89	7,02	34,211	-	-	31,04	6,49	11,495	-	32,84	22,716	-	-	-	1,791
02.01.15	24	-	63,95	7,01	36,360	-	-	31,28	6,48	10,891	-	32,67	25,470	-	-	-	2,532
03.01.15	24	-	63,87	7,02	36,645	-	-	31,60	6,47	10,321	-	32,27	26,324	-	-	-	1,974
04.01.15	24	-	63,91	7,00	36,613	-	-	30,96	6,48	10,079	-	32,96	26,534	-	-	-	2,577
05.01.15	24	-	64,08	6,97	41,337	-	-	29,84	6,49	8,616	-	34,24	32,721	-	-	-	2,928
06.01.15	24	-	64,12	6,98	45,836	-	-	31,01	6,46	6,969	-	33,11	38,867	-	-	-	2,671
07.01.15	24	-	63,89	7,00	42,362	-	-	30,19	6,48	7,493	-	33,70	34,869	-	-	-	2,433
08.01.15	24	-	63,84	7,01	40,737	-	-	30,31	6,47	8,039	-	33,53	32,698	-	-	-	2,312
09.01.15	24	-	64,01	7,01	43,847	-	-	31,15	6,45	8,098	-	32,86	35,749	-	-	-	2,506
10.01.15	24	-	64,08	6,98	38,306	-	-	30,70	6,47	9,702	-	33,38	28,604	-	-	-	2,114
11.01.15	24	-	64,42	6,92	45,849	-	-	32,48	6,44	7,878	-	31,94	37,971	-	-	-	2,646
12.01.15	24	-	64,20	6,97	41,915	-	-	32,28	6,45	8,670	-	31,92	33,245	-	-	-	2,364
13.01.15	24	-	63,98	6,99	40,476	-	-	31,75	6,47	8,319	-	32,23	32,157	-	-	-	2,281
14.01.15	24	-	64,08	6,98	42,368	-	-	31,95	6,48	7,382	-	32,13	34,986	-	-	-	2,432
15.01.15	24	-	63,94	7,00	40,947	-	-	31,58	6,48	7,704	-	32,36	33,243	-	-	-	2,329
16.01.15	24	-	63,76	7,04	38,757	-	-	31,83	6,49	7,850	-	31,93	30,907	-	-	-	2,179
17.01.15	24	-	63,99	6,98	42,664	-	-	31,65	6,48	6,948	-	32,33	35,716	-	-	-	2,463
18.01.15	24	-	64,21	6,92	46,142	-	-	30,75	6,49	6,149	-	33,46	39,993	-	-	-	2,722
19.01.15	24	-	63,70	7,02	35,971	-	-	30,83	6,49	8,889	-	32,87	27,082	-	-	-	2,565
20.01.15	24	-	63,75	7,01	41,258	-	-	30,81	6,50	6,561	-	32,93	34,697	-	-	-	2,382
21.01.15	24	-	63,80	7,00	43,038	-	-	30,48	6,50	6,104	-	33,32	36,934	-	-	-	2,512
22.01.15	24	-	63,93	6,98	45,097	-	-	29,71	6,50	6,130	-	34,22	38,967	-	-	-	2,651
Среднее	24,00	-	64,05	6,98	42,133	-	-	31,20	6,48	7,820	-	32,84	34,312	-	-	-	2,503
Итого	744,0				1306,116	0,000				242,433	0,000		1063,683	0,00	0,00	0,00	77,58

Ориентировочно до конца месяца(+)	376,620		62,525		314,095		22,47
Корректировка за прошлый месяц (-)	357,858		66,457		291,401		25,82
Итого за январь 2015 :	1324,879		238,502		1086,377		74,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.14 02:00	17162,315	-	2692,967	-	-	-	1068,654	
23.01.15 11:00	18480,932	-	2938,504	-	-	-	1146,922	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Отдел расчетов и анализа теплопотребления ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.01.2015
Дата