ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 14-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 35177

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	67,97	-	193,275	-	-	43,22	-	195,839	-	24,75	-2,564	-	-	-	4,688
24.12.14	24	-	70,02	-	193,817	-	-	43,82	-	196,464	-	26,20	-2,647	-	-	-	4,977
25.12.14	24	-	73,11	-	193,090	-	-	44,61	-	195,840	-	28,51	-2,751	-	-	-	5,397
26.12.14	24	-	77,00	-	194,160	-	-	46,18	-	196,824	-	30,82	-2,664	-	-	-	5,878
27.12.14	24	-	76,75	-	198,698	-	-	46,70	-	201,239	-	30,05	-2,541	-	-	-	5,870
28.12.14	24	-	77,07	-	199,594	-	-	46,91	-	202,003	-	30,16	-2,409	-	-	-	5,924
29.12.14	24	-	79,78	-	199,972	-	-	47,88	-	202,174	-	31,90	-2,203	-	-	-	6,292
30.12.14	24	-	79,30	-	200,863	-	-	47,31	-	202,854	-	31,98	-1,991	-	-	-	6,349
31.12.14	24	-	75,10	-	202,049	-	-	46,23	-	204,116	-	28,88	-2,067	-	-	-	5,755
01.01.15	24	-	68,10	-	202,959	-	-	44,02	-	205,226	-	24,08	-2,266	-	-	-	4,803
02.01.15	24	-	68,97	-	201,814	-	-	44,55	-	204,627	-	24,42	-2,813	-	-	-	4,819
03.01.15	24	-	70,75	-	198,553	-	-	45,34	-	201,609	-	25,41	-3,057	-	-	-	4,922
04.01.15	24	-	72,58	-	203,855	-	-	46,27	-	206,041	-	26,31	-2,185	-	-	-	5,279
05.01.15	24	-	72,47	-	203,585	-	-	45,45	-	206,075	-	27,02	-2,490	-	-	-	5,405
06.01.15	24	-	75,46	-	204,068	-	-	46,10	-	206,433	-	29,36	-2,365	-	-	-	5,899
07.01.15	24	-	80,96	-	203,674	-	-	48,31	-	205,640	-	32,65	-1,966	-	-	-	6,574
08.01.15	24	-	79,24	-	202,499	-	-	47,52	-	204,316	-	31,72	-1,817	-	-	-	6,355
09.01.15	24	-	76,14	-	202,394	-	-	47,03	-	204,436	-	29,12	-2,042	-	-	-	5,812
10.01.15	24	-	73,49	-	202,045	-	-	46,25	-	204,189	-	27,24	-2,144	-	-	-	5,422
11.01.15	24	-	72,76	-	202,373	-	-	46,20	-	204,444	-	26,57	-2,071	-	-	-	5,296
12.01.15	24	-	70,44	-	202,163	-	-	44,79	-	204,150	-	25,65	-1,987	-	-	-	5,113
13.01.15	24	-	73,26	-	201,185	-	-	45,72	-	203,293	-	27,54	-2,108	-	-	-	5,492
14.01.15	24	-	71,54	-	201,244	-	-	45,54	-	203,736	-	26,00	-2,492	-	-	-	6,029
15.01.15	24	-	73,03	-	200,112	-	-	45,44	-	202,444	-	27,59	-2,332	-	-	-	5,483
16.01.15	24	-	73,03	-	200,112	-	-	45,44	-	202,444	-	27,59	-2,332	-	-	-	5,483
17.01.15	24	-	65,94	-	203,335	-	-	43,34	-	205,634	-	22,61	-2,300	-	-	-	4,612
18.01.15	24	-	65,62	-	202,689	-	-	43,24	-	205,109	-	22,38	-2,420	-	-	-	4,551
19.01.15	24	-	65,97	-	201,805	-	-	43,25	-	204,281	-	22,73	-2,476	-	-	-	4,602
20.01.15	24	-	67,93	-	198,078	-	-	42,91	-	200,499	-	25,03	-2,422	-	-	-	4,972
21.01.15	24	-	73,82	-	194,419	-	-	44,34	-	196,701	-	29,48	-2,282	-	-	-	5,746
22.01.15	24	-	76,44	-	194,999	-	-	44,84	-	197,083	-	31,59	-2,084	-	-	-	6,177
Среднее	24,00	-	73,03	-	200,112	-	-	45,44	-	202,444	-	27,59	-2,332	-	-	-	5,483
Итого	744,0				6203,476	0,000				6275,763	0,000		-72,287	0,00	0,00	0,00	169,97

Ориентировочно до конца месяца(+)	1794,132	1815,110	-20,977	46,47
Корректировка за прошлый месяц (-)	1742,875	1769,114	-26,239	38,80
Итого за январь 2015 :	6254,734	6321,759	-67,025	177,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.14 02:00	40595,795	-	40878,314	-	-	-	1279,011	
23.01.15 11:00	46879,278	-	47235,783	-	-	-	1459,955	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.01.2015
Дата _____