ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax Термопреобр. **Тхв=0 С**
Подающий тр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.12.14	24	-	68,24	8,70	234,666	-	-	46,37	6,80	233,972	-	21,87	0,694	0,00	0,00	0,00	5,176
24.12.14	24	-	70,28	8,70	234,066	-	-	46,96	6,80	233,396	-	23,32	0,670	0,00	0,00	0,00	5,503
25.12.14	24	-	74,71	8,70	233,117	-	-	48,89	6,80	232,606	-	25,82	0,511	0,00	0,00	0,00	6,058
26.12.14	24	-	78,20	8,70	233,543	-	-	50,59	6,80	233,131	-	27,61	0,413	0,00	0,00	0,00	6,484
27.12.14	24	-	78,20	8,70	235,060	-	-	51,08	6,80	234,479	-	27,12	0,580	0,00	0,00	0,00	6,420
28.12.14	24	-	77,98	8,70	234,907	-	-	51,16	6,80	234,466	-	26,83	0,441	0,00	0,00	0,00	6,341
29.12.14	24	-	77,18	8,70	234,938	-	-	50,39	6,80	234,112	-	26,79	0,826	0,00	0,00	0,00	6,352
30.12.14	24	-	76,77	8,70	232,874	-	-	49,25	6,80	232,390	-	27,52	0,483	0,00	0,00	0,00	6,449
31.12.14	24	-	72,04	8,70	234,759	-	-	47,79	6,80	234,155	-	24,25	0,604	0,00	0,00	0,00	5,736
01.01.15	24	-	63,99	8,70	235,428	-	-	44,28	6,80	234,619	-	19,70	0,809	0,00	0,00	0,00	4,686
02.01.15	24	-	70,36	8,70	235,377	-	-	47,90	6,80	234,705	-	22,46	0,672	0,00	0,00	0,00	5,332
03.01.15	24	-	71,37	8,70	235,372	-	-	48,58	6,80	234,339	-	22,79	1,033	0,00	0,00	0,00	5,427
04.01.15	24	-	71,49	8,70	235,244	-	-	48,54	6,80	233,209	-	22,95	2,035	0,00	0,00	0,00	5,511
05.01.15	24	-	71,47	8,70	234,884	-	-	47,43	6,80	232,834	-	24,04	2,050	0,00	0,00	0,00	5,756
06.01.15	24	-	76,05	8,70	233,550	-	-	49,01	6,80	231,717	-	27,04	1,833	0,00	0,00	0,00	6,420
07.01.15	24	-	80,19	8,70	233,292	-	-	51,09	6,80	231,609	-	29,10	1,683	0,00	0,00	0,00	6,893
08.01.15	24	-	79,69	8,70	233,022	-	-	50,91	6,80	231,347	-	28,79	1,675	0,00	0,00	0,00	6,810
09.01.15	24	-	75,18	8,70	233,927	-	-	49,77	6,80	232,120	-	25,41	1,806	0,00	0,00	0,00	6,050
10.01.15	24	-	75,08	8,70	232,499	-	-	50,08	6,80	230,684	-	25,01	1,816	0,00	0,00	0,00	5,920
11.01.15	24	-	73,46	8,70	232,509	-	-	49,48	6,80	230,734	-	23,98	1,775	0,00	0,00	0,00	5,678
12.01.15	24	-	70,02	8,70	232,147	-	-	47,16	6,80	230,280	-	22,86	1,867	0,00	0,00	0,00	5,408
13.01.15	24	-	71,84	8,70	232,625	-	-	52,96	6,80	233,161	-	18,88	-0,536	0,00	0,00	0,00	4,525
14.01.15	24	-	70,20	8,70	231,280	-	-	49,04	6,80	230,067	-	21,15	1,212	0,00	0,00	0,00	4,964
15.01.15	24	-	68,59	8,70	230,726	-	-	46,89	6,80	230,239	-	21,71	0,487	0,00	0,00	0,00	5,043
16.01.15	24	-	69,18	8,70	231,703	-	-	47,07	6,80	231,325	-	22,11	0,378	0,00	0,00	0,00	5,154
17.01.15	24	-	68,30	8,70	228,056	-	-	46,59	6,80	227,735	-	21,71	0,322	0,00	0,00	0,00	4,978
18.01.15	24	-	68,17	8,70	231,253	-	-	46,68	6,80	230,966	-	21,49	0,287	0,00	0,00	0,00	4,996
19.01.15	24	-	68,50	8,70	230,235	-	-	46,73	6,80	229,960	-	21,78	0,275	0,00	0,00	0,00	5,038
20.01.15	24	-	67,99	8,70	230,196	-	-	45,50	6,80	229,904	-	22,49	0,292	0,00	0,00	0,00	5,202
21.01.15	24	-	73,48	8,70	228,493	-	-	47,16	6,80	228,368	-	26,33	0,125	0,00	0,00	0,00	6,035
22.01.15	24	-	77,36	8,70	220,687	-	-	48,29	6,80	220,659	-	29,07	0,027	0,00	0,00	0,00	6,432
Среднее	24,00	-	72,76	8,70	232,595	-	-	48,50	6,80	231,719	-	24,26	0,876	-	-	-	5,702
Итого	744,0				7210,434	0,000				7183,288	0,000		27,145	0,00	0,00	0,00	176,78

Ориентировочно до конца месяца(+)	2057,943	2055,751	2,193	48,65
Корректировка за прошлый месяц (-)	2067,624	2062,488	5,136	42,73
Итого за январь 2015 :	7200,753	7176,551	24,202	182,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.12.14 23:00	-	-	-	-	-	-	-	
20.01.15 20:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

29.01.2015