Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 02752 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24.00	*	41,67	31,56	10,10	62,71	50,20	12,52	6,00	6,00	0,40	7,58	-	-	10,49	-	10,49	-	62,66	-	0,63	-	-	1,03
25.07.16	24.00	*	41,67	31,56	10,10	62,71	50,20	12,52	6,00	6,00	0,40	7,58	-	-	10,49	-	10,49	-	62,66	-	0,63	-	-	1,03
26.07.16	24.00	*	87,08	79,25	7,83	64,24	59,99	4,25	6,00	6,00	0,34	7,83			8,15		8,15	-	63,35		0,50			0,84
27.07.16	24.00	*	26,93	24,21	2,72	59,23	48,84	10,39	6,00	6,00	0,26	2,72			2,89		2,89	-	57,45		0,16			0,41
28.07.16	24.00	*	41,67	31,56	10,10	62,71	50,20	12,52	6,00	6,00	0,40	7,58	-	-	10,49	-	10,49	-	62,66	-	0,63	-	-	1,03
29.07.16	24.00		41,00	32,14	8,86	62,73	50,17	12,56	6,00	6,00	0,40	8,86			9,23		9,23	-	62,67		0,56			0,96
30.07.16	24.00		41,12	31,53	9,59	62,74	50,14	12,61	6,00	6,00	0,40	9,59			9,97		9,97	-	62,69		0,60			1,00
31.07.16	24.00		42,88	31,02	11,85	62,66	50,28	12,38	6,00	6,00	0,39	11,85			12,26		12,26	-	62,61		0,74			1,13
01.08.16	24.00		42,35	31,02	11,32	62,98	50,18	12,80	6,00	6,00	0,40	11,32			11,73		11,73	-	62,93		0,71			1,11
02.08.16	24.00		40,90	30,06	10,84	62,59	49,46	13,13	6,00	6,00	0,40	10,84			11,24		11,24	-	62,53		0,68			1,07
03.08.16	24.00		42,23	31,17	11,06	62,84	49,81	13,03	6,00	6,00	0,41	11,06			11,47		11,47	-	62,78		0,69			1,10
04.08.16	24.00		41,54	30,02	11,53	62,50	49,68	12,81	6,00	6,00	0,39	11,53			11,93		11,93	-	62,43		0,72			1,11
05.08.16	24.00		38,20	26,45	11,75	64,81	50,35	14,47	6,00	6,00	0,38	11,75			12,18		12,18	-	64,73		0,76			1,14
06.08.16	24.00		36,53	27,61	8,92	64,29	50,14	14,15	6,00	6,00	0,39	8,92			9,30		9,30	-	64,21		0,57			0,96
07.08.16	24.00		37,64	27,05	10,59	64,52	50,25	14,27	6,00	6,00	0,39	10,59			10,99		10,99	-	64,45		0,68			1,07
08.08.16	24.00		39,25	26,10	13,15	64,90	50,63	14,27	6,00	6,00	0,37	13,15			13,59		13,59	-	64,83		0,85			1,23
09.08.16	24.00		34,77	23,24	11,52	64,12	49,37	14,75	6,00	6,00	0,34	11,52			11,92		11,92	-	64,05		0,74			1,08
10.08.16	24.00		38,94	28,38	10,56	64,60	50,37	14,22	6,00	6,00	0,40	10,56			10,98		10,98	-	64,53		0,68			1,09
11.08.16	24.00		38,38	27,47	10,91	64,59	50,18	14,40	6,00	6,00	0,40	10,91			11,32		11,32	-	64,52		0,70			1,10
12.08.16	24.00		38,06	26,19	11,87	64,56	49,56	15,00	6,00	6,00	0,39	11,87			12,30		12,30	-	64,49		0,77			1,16
13.08.16	24.00		35,30	25,30	10,00	64,72	48,90	15,81	6,00	6,00	0,40	10,00			10,40		10,40	-	64,62		0,65			1,05
14.08.16	24.00		36,78	24,73	12,05	64,88	49,51	15,37	6,00	6,00	0,38	12,05			12,48		12,48	-	64,78		0,78			1,16
15.08.16	24.00		37,76	25,06	12,70	65,63	50,35	15,28	6,00	6,00	0,38	12,70			13,15		13,15	-	65,52		0,83			1,22
16.08.16	24.00		36,79	24,68	12,11	64,28	49,04	15,24	6,00	6,00	0,38	12,11			12,54		12,54	-	64,17		0,78			1,16
17.08.16	24.00		38,09	23,88	14,21	64,95	49,29	15,65	6,00	6,00	0,38	14,21			14,68		14,68	-	64,85		0,92			1,30
18.08.16	24.00		36,38	24,62	11,76	64,77	49,07	15,70	6,00	6,00	0,39	11,76			12,18		12,18	-	64,65		0,76			1,15
19.08.16	24.00		34,53	23,04	11,49	64,63	48,86	15,77	6,00	6,00	0,37	11,49			11,89		11,89	-	64,50		0,74			1,11
20.08.16	24.00		36,03	23,37	12,65	64,83	49,50	15,32	6,00	6,00	0,36	12,65			13,08		13,08	-	64,70		0,82			1,18
21.08.16	24.00		34,97	23,10	11,87	64,86	49,32	15,54	6,00	6,00	0,36	11,87			12,29		12,29	-	64,72		0,77			1,13
22.08.16	24.00		34,78	23,61	11,17	65,03	49,65	15,38	6,00	6,00	0,37	11,17			11,57		11,57	-	64,89		0,72			1,09
23.08.16	24.00		36,54	23,65	12,89	65,10	50,36	14,74	6,00	6,00	0,35	12,89			13,33		13,33	-	64,98		0,84			1,19
Среднее	24,00		39,70	28,80	10,91	63,89	50,12	13,77	6,00	6,00	0,38	10,66	-	-	11,31	-	11,31	-	63,73	-	0,70	-	-	1,08
Итого	744,00		1230,75	892,68	338,07						11,76	330,49	0,00	0,00	350,49	0,00	350,49	0,00			21,62	0,00	0,00	33,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	65342,36	54493,13	17926,75	0,00	18312,96	0,00	2038,91	1211,28	-
	24.08.16 01:00	66505,94	55370,42	19059,04	0,00	19466,30	0,00	2068,36	1292,85	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -6,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **350,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ 19 АВГ 2016 ГОД
«_____» _____ г.