

Абонент: ЖКЭС Невского района, обслуживание - банк
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской деревни 2 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за август 2016
 Договор: 9134.038.1
 Строй. адрес: Александровской деревни 2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УЛТЗ: 023154
 Расчетный период: август 2016
 Фактический период: с 24.07.2016 по 23.08.2016

Узел ГВС (ТВ-2)
 Тариф: 150/75
 Тариф: 150/75
 Тариф: 150/75

Вычисления:	СТТ-943 № 15805	Часовые и сумм. армичи в фактах:	Режим (Смена): 0/0	Приборы УЛТЗ поверены до: 12.08.2017
Подвал: тр.(M1):	расходомер: ПРМ 50	Гли = 0.16	Смена: 72	Термопериод: КИТТР-05
Область: тр.(M2):	расходомер: ПРМ 50	Гли = 0.16	Смена: 72	Термопериод: КИТТР-05
Трд.: ГВС(M3):	расходомер: ПРМ 32	Гли = 0.067	Смена: 30	Термопериод: КИТТР-05
Тр.цирк.: ГВС(M4):	расходомер: ПРМ 20	Гли = 0.027	Смена: 12	Термопериод: КИТТР-05
Тр.подпитки(У5):	расходомер:	Гли =	Смена:	Термопериод:
Расчетный алгоритм: Эмв: Q=M1*(П1-ПМ2)+(П2-ПМ3)	Qот=0.6726	Qвент.=	Qгвс=0.2792	
Договорные нагрузки (Гкал/час):	Qгвс:гвс=	Qгвс:гвс=	Qгвс:гвс=	
Договорные нагрузки (Ср.сут.): Гкал/сут:	Qгвс:гвс=	Qгвс:гвс=	Qгвс:гвс=	
Договорные расходы (Ср.сут.): Гкал/сут:	Qгвс:гвс=	Qгвс:гвс=	Qгвс:гвс=	
Фактические потребление за предыдущий отчетный период: с 24.07.2016 по 23.08.2016	Qгвс:гвс=	Qгвс:гвс=	Qгвс:гвс=	

Дата	Тп	НС	Узел отопления (ТВ-1)										Узел ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотол	M3	M4	DM	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12		U13	U14	U15	U16
24.07.16	24.00		78,80	64,40	14,41	66,36	51,77	14,59	79,29	64,89	14,41	80,87	65,72	15,15	-	65,49	51,85	1,83	0,94	0,88	1,90								
25.07.16	24,00		78,44	64,15	14,29	65,44	51,87	13,57	79,46	65,17	14,29	81,03	66,01	15,03	-	65,31	51,95	1,80	0,93	0,87	1,81								
26.07.16	24,00		77,17	64,96	12,22	66,25	52,23	14,02	77,49	65,28	12,22	79,06	66,13	12,93	-	65,88	52,30	1,69	0,80	0,89	1,72								
27.07.16	24,00		79,56	66,94	12,62	65,18	52,00	13,17	79,68	67,06	12,62	81,24	67,92	13,32	-	64,84	52,07	1,67	0,82	0,86	1,70								
28.07.16	24,00		76,99	64,90	12,10	66,45	52,88	13,57	77,19	65,10	12,10	78,74	65,96	12,78	-	65,72	52,95	1,63	0,80	0,83	1,68								
30.07.16	24,00		75,51	65,28	10,24	66,51	52,60	13,55	76,03	65,79	10,24	77,55	66,66	10,89	-	65,64	52,66	1,53	0,67	0,85	1,56								
31.07.16	24,00		76,34	64,76	11,57	66,30	52,03	14,26	76,70	65,10	11,57	78,22	65,97	12,25	-	65,11	52,10	1,62	0,76	0,86	1,69								
01.08.16	24,00		78,26	64,76	13,50	66,48	52,03	14,45	77,13	65,23	11,89	78,50	64,80	13,50	-	64,99	51,84	1,63	0,77	0,86	1,68								
02.08.16	24,00		76,91	63,88	13,03	67,39	51,70	15,69	76,96	63,93	13,03	78,49	64,75	13,74	-	65,51	51,77	1,73	0,85	0,88	1,88								
03.08.16	24,00		77,30	64,34	12,97	67,08	52,18	14,90	76,94	64,37	12,97	78,90	65,20	13,70	-	66,06	52,25	1,75	0,86	0,89	1,83								
04.08.16	24,00		76,27	63,08	13,19	67,15	51,87	15,28	76,54	63,14	13,19	77,87	63,96	13,91	-	65,65	51,93	1,73	0,87	0,87	1,85								
05.08.16	24,00		76,59	63,72	12,87	67,79	52,38	15,41	76,66	63,79	12,87	78,23	64,62	13,61	-	66,61	52,46	1,76	0,86	0,86	1,85								
06.08.16	24,00		76,82	64,15	12,66	66,97	52,24	14,73	76,85	64,19	12,66	78,42	65,03	13,39	-	66,16	52,46	1,73	0,87	0,87	1,79								
07.08.16	24,00		77,32	64,16	13,85	67,16	52,31	14,85	77,37	63,51	13,85	78,95	64,34	14,61	-	66,39	52,38	1,81	0,92	0,89	1,87								
08.08.16	24,00		74,48	62,40	12,09	67,20	51,98	15,21	74,62	62,53	12,09	76,16	63,34	12,81	-	66,58	52,05	1,71	0,80	0,91	1,76								
09.08.16	24,00		71,25	58,09	13,16	66,72	52,32	14,40	71,99	58,42	13,16	73,03	59,19	13,84	-	65,83	52,42	1,65	0,87	0,78	1,71								
10.08.16	24,00		79,85	64,21	15,64	67,96	53,85	14,11	80,43	64,79	15,64	82,07	65,68	16,39	-	66,34	53,90	1,84	1,04	0,81	1,97								
11.08.16	24,00		75,84	62,94	12,90	66,94	51,89	15,05	76,64	63,74	12,90	78,21	64,56	13,64	-	66,30	51,94	1,77	0,86	0,92	1,81								
12.08.16	24,00		75,78	62,53	13,24	67,10	51,58	15,53	76,14	62,90	13,24	77,69	63,70	13,42	-	66,29	51,64	1,80	0,88	0,92	1,86								
13.08.16	24,00		74,25	61,98	12,67	67,21	51,26	15,96	74,57	61,90	12,67	76,10	62,68	13,42	-	66,29	51,64	1,80	0,88	0,92	1,86								
14.08.16	24,00		75,95	61,29	14,66	67,54	51,49	16,05	76,25	61,99	14,66	77,82	62,38	15,44	-	66,57	51,55	1,90	0,98	0,93	1,97								
15.08.16	24,00		76,89	60,70	16,19	66,67	52,04	14,63	77,19	60,99	16,19	78,81	61,78	17,03	-	67,44	52,12	2,03	1,09	0,93	2,03								
16.08.16	24,00		73,91	59,20	14,71	67,39	50,72	16,67	74,19	59,48	14,71	75,69	60,21	15,48	-	66,99	50,81	1,87	0,97	0,90	1,98								
17.08.16	24,00		73,60	58,97	14,64	67,11	50,91	16,20	73,96	59,32	14,64	75,48	60,25	15,42	-	66,55	50,97	1,91	0,98	0,93	1,94								
18.08.16	24,00		73,87	58,97	14,64	67,11	50,91	16,20	73,96	59,32	14,64	75,48	60,25	15,42	-	66,55	50,97	1,91	0,98	0,93	1,94								
19.08.16	24,00		74,66	58,82	15,84	66,63	51,10	15,54	75,01	59,18	15,84	76,54	59,91	16,63	-	66,52	51,04	1,91	0,99	0,92	1,97								
20.08.16	24,00		72,44	58,90	13,35	67,45	51,05	16,41	72,78	59,45	13,35	75,29	60,19	14,09	-	66,31	51,12	1,94	1,05	0,89	1,87								
21.08.16	24,00		73,42	59,09	14,51	67,33	51,32	16,01	73,79	59,26	14,51	75,29	60,19	14,09	-	66,44	51,40	1,86	0,96	0,89	1,92								
22.08.16	24,00		73,18	59,57	13,61	66,96	51,49	15,47	73,44	59,83	13,61	74,96	60,59	14,37	-	66,67	51,56	1,81	0,91	0,90	1,88								
23.08.16	24,00		75,10	60,28	14,82	67,67	51,83	15,83	75,37	60,55	14,82	76,93	61,33	15,63	-	66,72	51,90	1,89	0,99	0,90	1,96								
Среднее	24,00		75,93	62,43	13,50	66,87	51,86	15,01	76,22	62,73	13,50	77,77	63,54	14,23	-	66,08	51,93	1,78	0,89	0,89	1,84								
Итого	744,00		2353,79	1935,43	418,36				2362,97	1944,62	418,36	2410,87	1969,62	441,25	0,00						27,66	27,47							

Период расчета по среднему: Климатический тепловой энергетик, расчетное по среднему:
 Объем теплотенгитля, расчетный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок
 Итого по приборам учета: С ГВС иллина

18,56 °C = -7,76 Калл.
 -49,27 Калл.
 441,25 куб.м.
 19,90 куб.м.

4736
 19,90

«ИнфраХит Монтаж»
 Ответственный за учет тепловой энергии (с фактом)
 Для отчетов

Отфудешы в год. составили с а фактура
 все погашены. инф-ре
 ИнфраХит
 № по ТЗ
 01.09.16
 КРЫДАЧ Т.В.