Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9136.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,347 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	131,65	123,99	7,66	66,75	62,03	4,72	7,00	5,00	0,59	7,66	-	-	7,71	-	7,71	-	66,70	-	0,51			1,10
25.07.16	24,00	-	135,07	125,60	9,47	66,68	62,03	4,65	7,00	5,00	0,59	9,47	-	-	9,63	-	9,63	-	66,68	-	0,63			1,22
26.07.16	24,00	-	131,95	126,32	5,63	67,10	62,45	4,65	7,00	5,00	0,59	5,63	-	-	5,64	-	5,64	-	67,04	-	0,38			0,97
27.07.16	24,00	-	111,83	103,34	8,49	65,77	63,34	2,43	7,00	5,00	0,25	8,49	-	-	8,42	-	8,42	-	66,46	-	0,56			0,81
28.07.16	24,00	-	93,98	83,31	10,67	66,55	66,44	0,11	7,00	5,00	0,33	10,67	-	-	10,70	-	10,70	-	36,74	-	0,39			0,73
29.07.16	24,00	-	102,13	93,46	8,67	66,38	64,90	1,48	7,00	5,00	0,14	8,67	-	-	8,86	-	8,86	-	66,53	-	0,58			0,72
30.07.16	24,00	-	135,00	131,27	3,73	66,56	61,99	4,57	7,00	5,00	0,60	3,73	-	-	3,78	-	3,78	-	66,51	-	0,25			0,85
31.07.16	24,00	-	137,29	131,79	5,50	66,27	61,76	4,51	7,00	5,00	0,60	5,50	-	-	5,36	-	5,36	-	66,22	-	0,36			0,96
01.08.16	24,00	-	138,70	129,82	8,88	66,70	62,08	4,62	7,00	5,00	0,61	8,88	-	-	8,74	-	8,74	-	66,61	-	0,59			1,20
02.08.16	24,00	-	135,50	127,18	8,32	66,98	62,19	4,79	7,00	5,00	0,62	8,32	-	-	8,40	-	8,40	-	66,94	-	0,56			1,17
03.08.16	24,00	-	136,16	128,80	7,36	67,48	62,69	4,79	7,00	5,00	0,62	7,36	-	-	7,63	-	7,63	-	67,43	-	0,50			1,12
04.08.16	24,00	-	133,19	126,61	6,58	67,00	62,19	4,81	7,00	5,00	0,61	6,58	-	-	6,76	-	6,76	-	66,95	-	0,44			1,06
05.08.16	24,00	-	136,02	129,64	6,38	68,03	63,20	4,83	7,00	5,00	0,63	6,38	-	-	6,76	-	6,76	-	67,96	-	0,43			1,07
06.08.16	24,00	-	134,82	131,41	3,41	67,48	62,73	4,75	7,00	5,00	0,63	3,41	-	-	3,43	-	3,43	-	67,44	-	0,23			0,86
07.08.16	24,00	-	134,61	130,14	4,47	67,75	62,92	4,83	7,00	5,00	0,63	4,47	-	-	4,51	-	4,51	-	67,68	-	0,30			0,94
08.08.16	24,00	-	133,54	126,24	7,30	68,02	63,02	5,00	7,00	5,00	0,64	7,30	-	-	7,52	-	7,52	-	67,97	-	0,50			1,14
09.08.16	24,00	-	112,70	104,11	8,59	66,88	61,93	4,95	7,00	5,00	0,52	8,59	-	-	8,79	-	8,79	-	66,73	-	0,57			1,10
10.08.16	24,00	-	117,89	107,83	10,06	68,03	63,27	4,76	7,00	5,00	0,52	10,06	-	-	10,51	-	10,51	-	68,00	-	0,68			1,20
11.08.16	24,00	-	117,56	108,51	9,05	67,58	62,75	4,83	7,00	5,00	0,53	9,05	-	-	9,53	-	9,53	-	67,53	-	0,61			1,14
12.08.16	24,00	-	134,61	127,68	6,93	67,73	62,73	5,00	7,00	5,00	0,64	6,93	-	-	7,43	-	7,43	-	67,67	-	0,47			1,11
13.08.16	24,00	-	128,12	120,89	7,23	68,17	63,02	5,15	7,00	5,00	0,63	7,23	-	-	7,22	-	7,22	-	68,14	-	0,49			1,12
14.08.16	24,00	-	109,76	98,98	10,78	67,88	62,79	5,09	7,00	5,00	0,51	10,78	-	-	11,27	-	11,27	-	67,83	-	0,73			1,24
15.08.16	24,00	-	111,15	99,38	11,77	68,85	63,63	5,22	7,00	5,00	0,52	11,77	-	-	12,30	-	12,30	-	68,77	-	0,81			1,33
16.08.16	24,00	-	108,48	98,29	10,19	67,44	62,33	5,11	7,00	5,00	0,50	10,19	-	-	10,71	-	10,71	-	67,42	-	0,69			1,19
17.08.16	24,00	-	109,58	97,72	11,86	68,21	62,95	5,26	7,00	5,00	0,52	11,86	-	-	12,38	-	12,38	-	68,16	-	0,81			1,33
18.08.16	24,00	-	108,93	97,28	11,65	68,14	62,89	5,25	7,00	5,00	0,51	11,65	-	-	12,18	-	12,18	-	68,09	-	0,79			1,31
19.08.16	24,00	-	109,45	97,04	12,41	67,76	62,62	5,14	7,00	5,00	0,50	12,41	-	-	12,99	-	12,99	-	67,72	-	0,84			1,34
20.08.16	24,00	-	107,91	97,41	10,50	67,90	62,79	5,11	7,00	5,00	0,50	10,50	-	-	11,00	-	11,00	-	67,87	-	0,71			1,22
21.08.16	24,00	-	122,45	110,37	12,08	68,01	62,93	5,08	7,00	5,00	0,57	12,08	-	-	12,65	-	12,65	-	67,92	-	0,82			1,39
22.08.16	24,00		113,27	101,61	11,66	67,89	62,78	5,11	7,00	5,00	0,52	8,75	-	-	12,21	-	12,21	-	67,84	-	0,79	-	-	1,31
23.08.16	24,00		113,27	101,61	11,66	67,89	62,78	5,11	7,00	5,00	0,52	8,75	-	-	12,21	-	12,21	-	67,84	-	0,79	-	-	1,31
Среднее	24,00	-	122,15	113,47	8,68	67,41	62,84	4,57	7,00	5,00	0,54	8,49	-	-	8,94	-	8,94	-	66,43	-	0,58	-	-	1,11
Итого	744,00		3786,57	3517,62	268,95						16,72	263,12	0,00	0,00	277,24	0,00	277,24	0,00			17,83	0,00	0,00	34,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	82010,07	73891,43	14554,00	-	14883,37	-	2227,73	-	-
	27.07.16 09:00	82457,48	74315,24	14693,86	-	15026,15	-	2231,30	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -4,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **277,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 АВГ 2016
«_____» _____ г.