Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208238 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18656
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0848
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	17,29	0,00	17,29	52,19	22,15	30,04	7,00	5,00	0,01	17,12	-	-	17,34	-	17,34	-	51,96	-	0,89			0,90
25.07.16	24,00	-	67,05	48,98	18,07	64,56	67,28	-2,72	7,00	5,00	0,00	18,07	-	-	18,36	-	18,36	-	60,22	-	1,09			1,09
26.07.16	24,00	-	102,64	87,33	15,31	66,33	65,79	0,54	7,00	5,00	0,05	15,31	-	-	15,61	-	15,61	-	66,16	-	1,02			1,06
27.07.16	24,00	-	53,09	37,92	15,17	63,80	53,03	10,77	7,00	5,00	0,53	15,17	-	-	15,39	-	15,39	-	55,89	-	0,85			1,38
28.07.16	24,00	-	29,96	11,32	18,64	56,72	52,45	4,27	7,00	5,00	0,17	18,64	-	-	18,87	-	18,87	-	50,06	-	0,94			1,11
29.07.16	24,00	-	102,65	89,92	12,73	66,11	65,88	0,23	7,00	5,00	0,02	12,73	-	-	12,97	-	12,97	-	65,95	-	0,84			0,86
30.07.16	24,00	-	103,25	88,71	14,54	65,93	65,68	0,25	7,00	5,00	0,02	14,54	-	-	14,86	-	14,86	-	65,89	-	0,96			0,98
31.07.16	24,00	-	105,36	88,68	16,68	65,78	65,55	0,23	7,00	5,00	0,02	16,68	-	-	17,01	-	17,01	-	65,65	-	1,09			1,12
01.08.16	24,00	-	100,43	85,30	15,13	66,11	65,87	0,24	7,00	5,00	0,02	15,13	-	-	15,43	-	15,43	-	65,90	-	1,00			1,02
02.08.16	24,00	-	97,65	82,83	14,82	66,32	66,04	0,28	7,00	5,00	0,02	14,82	-	-	15,11	-	15,11	-	66,25	-	0,98			1,01
03.08.16	24,00	-	98,15	84,83	13,32	66,68	66,42	0,26	7,00	5,00	0,02	13,32	-	-	13,59	-	13,59	-	66,56	-	0,89			0,91
04.08.16	24,00	-	95,78	80,84	14,94	66,33	66,06	0,27	7,00	5,00	0,02	14,94	-	-	15,23	-	15,23	-	66,29	-	0,99			1,01
05.08.16	24,00	-	94,69	80,40	14,29	67,83	67,55	0,28	7,00	5,00	0,02	14,29	-	-	14,59	-	14,59	-	67,68	-	0,97			0,99
06.08.16	24,00	-	92,50	80,18	12,32	67,23	66,98	0,25	7,00	5,00	0,02	12,32	-	-	12,53	-	12,53	-	67,12	-	0,83			0,85
07.08.16	24,00	-	94,34	78,62	15,72	67,50	67,25	0,25	7,00	5,00	0,02	15,72	-	-	16,04	-	16,04	-	67,32	-	1,06			1,08
08.08.16	24,00	-	90,83	76,71	14,12	67,77	67,51	0,26	7,00	5,00	0,02	14,12	-	-	14,42	-	14,42	-	67,63	-	0,95			0,98
09.08.16	24,00	-	86,32	70,79	15,53	66,79	66,51	0,28	7,00	5,00	0,03	15,53	-	-	15,84	-	15,84	-	66,39	-	1,03			1,06
10.08.16	24,00	-	96,56	81,37	15,19	67,84	67,57	0,27	7,00	5,00	0,02	15,19	-	-	15,51	-	15,51	-	67,74	-	1,03			1,05
11.08.16	24,00	-	95,21	80,70	14,51	67,42	67,15	0,27	7,00	5,00	0,02	14,51	-	-	14,79	-	14,79	-	67,28	-	0,98			1,00
12.08.16	24,00	-	89,60	75,78	13,82	67,55	67,25	0,30	7,00	5,00	0,03	13,82	-	-	14,12	-	14,12	-	67,40	-	0,93			0,96
13.08.16	24,00	-	88,62	72,18	16,44	68,00	67,05	0,95	7,00	5,00	0,07	16,44	-	-	16,77	-	16,77	-	67,90	-	1,12			1,19
14.08.16	24,00	-	86,06	71,20	14,86	67,83	67,40	0,43	7,00	5,00	0,03	14,86	-	-	15,17	-	15,17	-	67,64	-	1,01			1,04
15.08.16	24,00	-	88,11	70,41	17,70	68,75	68,39	0,36	7,00	5,00	0,03	17,70	-	-	18,06	-	18,06	-	68,52	-	1,21			1,24
16.08.16	24,00	-	86,88	71,97	14,91	67,32	66,60	0,72	7,00	5,00	0,05	14,91	-	-	15,21	-	15,21	-	67,32	-	1,00			1,06
17.08.16	24,00	-	89,90	73,40	16,50	68,10	67,71	0,39	7,00	5,00	0,03	16,50	-	-	16,85	-	16,85	-	67,92	-	1,12			1,15
18.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
19.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
20.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
21.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
22.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
23.08.16	24,00	-	88,30	71,93	16,37	68,06	67,57	0,49	7,00	5,00	0,04	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,92	-	1,11	-	-	1,15
Среднее	24,00	-	86,54	71,03	15,51	66,29	64,60	1,70	7,00	5,00	0,05	15,50	-	-	15,80	-	15,80	-	65,55	-	1,01	-	-	1,06
Итого	744,00		2682,70	2201,93	480,77						1,54	480,60	0,00	0,00	489,91	0,00	489,91	0,00			31,44	0,00	0,00	32,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 23:00	28809,01	22879,81	5220,38	-	5345,47	-	967,22	-	-
	24.08.16 01:00	31635,54	34777,82	5893,48	-	6032,03	-	976,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -8,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **489,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.

печать энергосбыта