Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9138.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	0,00	19,36	-19,36	36,97	57,80	-20,83	7,00	5,00	-2,19	19,24	-	-	19,52	-	19,52	-	56,91	-	1,10			-1,09
25.07.16	24,00	-	41,71	37,38	4,33	67,26	64,87	2,39	7,00	5,00	-0,71	17,74	-	-	18,05	-	18,05	-	62,24	-	1,10			0,39
26.07.16	24,00	-	71,45	55,54	15,91	67,27	67,05	0,22	7,00	5,00	-0,05	16,97	-	-	17,33	-	17,33	-	67,11	-	1,14			1,09
27.07.16	24,00	-	36,58	38,39	-1,81	65,13	63,31	1,82	7,00	5,00	-1,11	18,18	-	-	18,46	-	18,46	-	58,98	-	1,07			-0,03
28.07.16	24,00	-	21,59	23,67	-2,08	60,31	57,90	2,41	7,00	5,00	-1,12	19,22	-	-	19,49	-	19,49	-	55,86	-	1,07			-0,05
29.07.16	24,00	-	72,75	56,47	16,28	67,20	66,99	0,21	7,00	5,00	-0,06	17,47	-	-	17,84	-	17,84	-	67,08	-	1,17			1,11
30.07.16	24,00	-	72,33	55,59	16,74	66,96	66,72	0,24	7,00	5,00	-0,07	18,06	-	-	18,42	-	18,42	-	66,93	-	1,21			1,14
31.07.16	24,00	-	75,24	56,23	19,01	66,70	66,47	0,23	7,00	5,00	-0,04	19,96	-	-	20,36	-	20,36	-	66,62	-	1,33			1,29
01.08.16	24,00	-	73,26	55,90	17,36	67,04	66,84	0,20	7,00	5,00	-0,04	18,22	-	-	18,61	-	18,61	-	66,83	-	1,22			1,18
02.08.16	24,00	-	72,06	54,88	17,18	67,33	67,08	0,25	7,00	5,00	-0,03	17,97	-	-	18,36	-	18,36	-	67,27	-	1,21			1,18
03.08.16	24,00	-	72,15	55,79	16,36	67,77	67,54	0,23	7,00	5,00	-0,03	17,13	-	-	17,50	-	17,50	-	67,66	-	1,16			1,13
04.08.16	24,00	-	71,01	53,73	17,28	67,38	67,14	0,24	7,00	5,00	-0,03	18,01	-	-	18,38	-	18,38	-	67,25	-	1,21			1,18
05.08.16	24,00	-	69,55	53,93	15,62	68,60	68,38	0,22	7,00	5,00	-0,04	16,45	-	-	16,80	-	16,80	-	68,46	-	1,13			1,09
06.08.16	24,00	-	71,51	54,51	17,00	68,05	67,81	0,24	7,00	5,00	-0,05	17,97	-	-	18,35	-	18,35	-	68,02	-	1,22			1,17
07.08.16	24,00	-	70,56	53,68	16,88	68,30	68,08	0,22	7,00	5,00	-0,05	17,89	-	-	18,27	-	18,27	-	68,15	-	1,22			1,17
08.08.16	24,00	-	68,88	53,06	15,82	68,60	68,35	0,25	7,00	5,00	-0,06	16,94	-	-	17,31	-	17,31	-	68,50	-	1,16			1,10
09.08.16	24,00	-	66,62	49,30	17,32	67,55	67,38	0,17	7,00	5,00	-0,06	18,50	-	-	18,89	-	18,89	-	67,25	-	1,24			1,18
10.08.16	24,00	-	73,11	57,91	15,20	68,62	68,39	0,23	7,00	5,00	-0,09	16,65	-	-	17,01	-	17,01	-	68,55	-	1,14			1,06
11.08.16	24,00	-	77,20	63,85	13,35	68,26	65,15	3,11	7,00	5,00	0,20	13,35	-	-	13,62	-	13,62	-	68,27	-	0,91			1,11
12.08.16	24,00	-	99,24	86,97	12,27	68,52	62,67	5,85	7,00	5,00	0,51	12,27	-	-	12,52	-	12,52	-	68,45	-	0,84			1,35
13.08.16	24,00	-	96,78	85,12	11,66	69,03	62,91	6,12	7,00	5,00	0,52	11,66	-	-	11,90	-	11,90	-	68,97	-	0,80			1,33
14.08.16	24,00	-	98,18	84,11	14,07	68,79	62,98	5,81	7,00	5,00	0,49	14,07	-	-	14,36	-	14,36	-	68,72	-	0,97			1,46
15.08.16	24,00	-	98,07	84,85	13,22	69,79	63,81	5,98	7,00	5,00	0,51	13,22	-	-	13,49	-	13,49	-	69,73	-	0,92			1,44
16.08.16	24,00	-	95,93	83,46	12,47	68,31	62,40	5,91	7,00	5,00	0,50	12,47	-	-	12,72	-	12,72	-	68,27	-	0,85			1,35
17.08.16	24,00	-	95,21	82,83	12,38	69,09	62,98	6,11	7,00	5,00	0,51	12,38	-	-	12,63	-	12,63	-	69,01	-	0,85			1,36
18.08.16	24,00	-	94,65	81,48	13,17	68,97	62,89	6,08	7,00	5,00	0,50	13,17	-	-	13,44	-	13,44	-	68,90	-	0,91			1,41
19.08.16	24,00		95,26	82,59	12,67	68,79	62,76	6,03	7,00	5,00	0,50	9,51	-	-	12,93	-	12,93	-	68,73	-	0,87	-	-	1,37
20.08.16	24,00		95,26	82,59	12,67	68,79	62,76	6,03	7,00	5,00	0,50	9,51	-	-	12,93	-	12,93	-	68,73	-	0,87	-	-	1,37
21.08.16	24,00		95,26	82,59	12,67	68,79	62,76	6,03	7,00	5,00	0,50	9,51	-	-	12,93	-	12,93	-	68,73	-	0,87	-	-	1,37
22.08.16	24,00		95,26	82,59	12,67	68,79	62,76	6,03	7,00	5,00	0,50	9,51	-	-	12,93	-	12,93	-	68,73	-	0,87	-	-	1,37
23.08.16	24,00		95,26	82,59	12,67	68,79	62,76	6,03	7,00	5,00	0,50	9,51	-	-	12,93	-	12,93	-	68,73	-	0,87	-	-	1,37
Среднее	24,00	-	75,22	62,93	12,29	66,83	64,76	2,07	7,00	5,00	0,01	15,25	-	-	16,07	-	16,07	-	66,89	-	1,05	-	-	1,06
Итого	744,00		2331,94	1950,94	381,00						0,40	472,69	0,00	0,00	498,29	0,00	498,29	0,00			32,52	0,00	0,00	32,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	20392,05	14965,43	5812,90	-	5955,31	-	832,21	-	
	19.08.16 01:00	22247,67	16503,42	6496,76	-	6653,45	-	858,27	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -8,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **498,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта