Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14799 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.08.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.08.16	24,00	*	115,37	95,91	19,46	66,52	66,28	0,24	5,00	4,00	0,17	17,34	0,00	0,00	17,69	0,00	17,69	-	66,04	0,00	1,15			1,32
02.08.16	24,00	*	113,39	93,66	19,74	66,58	66,32	0,26	5,00	4,00	0,17	17,69	0,00	0,00	18,05	0,00	18,05	-	66,13	0,00	1,17			1,34
03.08.16	24,00	*	115,69	95,82	19,88	67,18	66,91	0,26	5,00	4,00	0,18	17,74	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	-	66,75	0,00	1,18			1,36
04.08.16	24,00	*	111,89	93,60	18,30	66,76	66,49	0,27	5,00	4,00	0,19	16,01	0,00	0,00	16,34	0,00	16,34	-	66,30	0,00	1,06			1,25
05.08.16	24,00	*	113,61	95,29	18,32	67,71	67,45	0,26	5,00	4,00	0,20	15,88	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	-	67,26	0,00	1,07			1,27
06.08.16	24,00	*	114,54	94,78	19,77	67,20	66,93	0,27	5,00	4,00	0,19	17,41	0,00	0,00	17,77	0,00	17,77	-	66,83	0,00	1,16			1,36
07.08.16	24,00	*	113,19	93,49	19,70	67,44	67,18	0,26	5,00	4,00	0,19	17,40	0,00	0,00	17,76	0,00	17,76	-	66,97	0,00	1,17			1,35
08.08.16	24,00	*	110,90	92,24	18,66	67,73	67,46	0,27	5,00	4,00	0,19	16,40	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	-	67,29	0,00	1,10			1,29
09.08.16	24,00	*	104,34	85,65	18,69	67,18	66,91	0,27	5,00	4,00	0,18	16,52	0,00	0,00	16,86	0,00	16,86	-	66,60	0,00	1,10			1,28
10.08.16	24,00	*	124,19	104,39	19,81	67,45	67,20	0,25	5,00	4,00	0,15	18,02	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	-	67,13	0,00	1,21			1,36
11.08.16	24,00	*	119,69	102,12	17,57	67,63	67,38	0,25	5,00	4,00	0,04	17,53	0,00	0,00	17,89	0,00	17,89	-	67,20	0,00	1,18			1,22
12.08.16	24,00	*	117,27	98,36	18,91	67,56	67,29	0,27	5,00	4,00	0,04	18,88	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	67,22	0,00	1,27			1,31
13.08.16	24,00	*	112,15	92,97	19,18	67,96	67,67	0,28	5,00	4,00	0,04	19,15	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56	-	67,59	0,00	1,29			1,33
14.08.16	24,00	*	111,41	92,40	19,01	67,96	67,69	0,27	5,00	4,00	0,04	18,96	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36	-	67,50	0,00	1,28			1,32
15.08.16	24,00	*	111,93	92,46	19,47	68,87	68,59	0,29	5,00	4,00	0,04	19,47	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89	-	68,49	0,00	1,33			1,37
16.08.16	24,00	*	111,09	91,12	19,97	67,43	67,15	0,29	5,00	4,00	0,03	19,97	0,00	0,00	20,39	0,00	20,39	-	67,08	0,00	1,34			1,37
17.08.16	24,00	*	110,46	90,89	19,57	68,17	67,88	0,29	5,00	4,00	0,04	19,55	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97	-	67,79	0,00	1,33			1,36
18.08.16	24,00	*	110,65	91,64	19,01	68,00	67,70	0,29	5,00	4,00	0,03	19,03	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	67,68	0,00	1,29			1,32
19.08.16	24,00	*	112,12	92,26	19,86	67,62	67,34	0,28	5,00	4,00	0,03	19,86	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	67,30	0,00	1,34			1,37
20.08.16	24,00	*	111,04	93,69	17,35	67,68	67,41	0,27	5,00	4,00	0,03	17,35	0,00	0,00	17,71	0,00	17,71	-	67,28	0,00	1,17			1,20
21.08.16	24,00	*	111,81	92,77	19,04	67,81	67,57	0,24	5,00	4,00	0,04	19,03	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	67,29	0,00	1,28			1,32
22.08.16	24,00	*	111,93	93,54	18,39	67,96	67,71	0,25	5,00	4,00	0,03	18,42	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80	-	67,49	0,00	1,24			1,28
23.08.16	24,00	*	113,51	93,74	19,77	67,91	67,64	0,26	5,00	4,00	0,03	19,77	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	67,52	0,00	1,33			1,37
Среднее	24,00	-	113,14	94,03	19,11	67,58	67,31	0,27	5,00	4,00	0,10	18,15	-	-	18,53	-	18,53	-	67,16	-	1,22	-	-	1,32
Итого	552,00		2602,18	2162,76	439,42						2,28	417,36	0,00	0,00	426,08	0,00	426,08	0,00			28,04	0,00	0,00	30,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.08.16 17:00	140055,43	114109,13	29578,46	0,00	30249,73	0,00	5508,82	2064,36	-
	24.08.16 01:00	141561,29	115360,47	29832,83	0,00	30509,46	0,00	5526,47	2081,53	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -7,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,57** Гкал; -8,9 Гкс
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **426,08** куб.м. -173,35 м3 } СНЯТО ЗА 24.05-31.05

Итого: 13,67 Гкс
252,73 м3

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
правление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.