Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8819.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207262 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	89,50	82,86	6,64	65,21	54,69	10,52	7,00	5,00	0,42	57,38	50,74	6,64	58,53	51,50	7,03	-	65,03	56,14	0,88			1,30
25.07.16	24,00	-	95,87	89,72	6,15	66,19	59,99	6,20	7,00	5,00	0,05	61,01	54,86	6,15	62,22	55,70	6,52	-	66,03	56,82	0,91			0,96
26.07.16	24,00	-	93,89	87,58	6,31	65,66	59,59	6,07	7,00	5,00	0,05	59,81	53,50	6,31	60,99	54,35	6,64	-	65,49	56,56	0,89			0,95
27.07.16	24,00	-	45,62	37,66	7,96	63,24	53,97	9,27	7,00	5,00	0,23	32,76	24,80	7,96	33,34	25,18	8,16	-	61,21	55,69	0,63			0,85
28.07.16	24,00	-	24,23	15,11	9,12	56,33	46,61	9,72	7,00	5,00	0,13	18,95	9,83	9,12	19,19	9,95	9,24	-	54,06	50,13	0,53			0,66
29.07.16	24,00	-	98,74	93,13	5,61	66,38	60,56	5,82	7,00	5,00	0,05	62,91	57,30	5,61	64,14	58,24	5,90	-	66,23	57,61	0,87			0,91
30.07.16	24,00	-	93,85	88,10	5,75	65,80	59,77	6,03	7,00	5,00	0,05	59,71	53,96	5,75	60,89	54,75	6,14	-	65,64	56,73	0,86			0,91
31.07.16	24,00	-	94,03	88,56	5,47	65,08	59,13	5,95	7,00	5,00	0,05	59,64	54,17	5,47	60,84	54,98	5,86	-	64,92	56,06	0,84			0,88
01.08.16	24,00	-	93,55	87,94	5,61	65,38	59,24	6,14	7,00	5,00	0,05	59,22	53,61	5,61	60,39	54,40	5,99	-	65,21	56,15	0,85			0,91
02.08.16	24,00	-	91,53	84,60	6,93	65,06	58,78	6,28	7,00	5,00	0,05	58,19	51,26	6,93	59,33	51,98	7,35	-	64,91	55,46	0,94			0,98
03.08.16	24,00	-	92,90	87,31	5,59	66,65	60,19	6,46	7,00	5,00	0,05	58,82	53,23	5,59	60,02	54,06	5,96	-	66,48	56,85	0,89			0,94
04.08.16	24,00	-	90,51	84,55	5,96	66,48	59,89	6,59	7,00	5,00	0,05	57,30	51,34	5,96	58,50	52,11	6,39	-	66,31	56,47	0,90			0,95
05.08.16	24,00	-	91,98	87,12	4,86	67,55	60,94	6,61	7,00	5,00	0,05	58,00	53,14	4,86	59,20	53,96	5,24	-	67,38	57,51	0,85			0,90
06.08.16	24,00	-	92,39	86,11	6,28	67,06	60,62	6,44	7,00	5,00	0,05	58,56	52,28	6,28	59,76	53,07	6,69	-	66,90	57,26	0,92			0,98
07.08.16	24,00	-	90,92	84,98	5,94	67,31	60,70	6,61	7,00	5,00	0,05	57,47	51,53	5,94	58,67	52,32	6,35	-	67,14	57,26	0,91			0,96
08.08.16	24,00	-	89,43	82,94	6,49	67,62	60,76	6,86	7,00	5,00	0,05	56,63	50,14	6,49	57,83	50,90	6,93	-	67,45	57,11	0,96			1,01
09.08.16	24,00	-	83,26	77,95	5,31	66,86	59,56	7,30	7,00	5,00	0,07	52,38	47,07	5,31	53,46	47,77	5,69	-	66,69	56,20	0,85			0,92
10.08.16	24,00	-	103,89	97,77	6,12	67,63	61,51	6,12	7,00	5,00	0,05	65,87	59,75	6,12	67,27	60,70	6,57	-	67,48	58,39	0,96			1,01
11.08.16	24,00	-	101,05	95,85	5,20	67,40	61,17	6,23	7,00	5,00	0,05	63,92	58,72	5,20	65,30	59,65	5,65	-	67,24	57,99	0,89			0,95
12.08.16	24,00	-	96,40	89,35	7,05	67,03	60,38	6,65	7,00	5,00	0,05	61,30	54,25	7,05	62,54	55,08	7,46	-	66,87	56,90	1,01			1,07
13.08.16	24,00	-	90,95	84,73	6,22	67,68	60,56	7,12	7,00	5,00	0,05	57,58	51,36	6,22	58,78	52,13	6,65	-	67,51	56,78	0,97			1,02
14.08.16	24,00	-	89,80	83,20	6,60	67,67	60,65	7,02	7,00	5,00	0,05	56,99	50,39	6,60	58,19	51,16	7,03	-	67,49	56,95	0,98			1,03
15.08.16	24,00	-	89,47	83,30	6,17	67,96	60,84	7,12	7,00	5,00	0,06	56,72	50,55	6,17	57,95	51,31	6,64	-	67,78	57,12	0,96			1,01
16.08.16	24,00	-	88,05	81,86	6,19	65,11	58,44	6,67	7,00	5,00	0,05	55,72	49,53	6,19	56,78	50,24	6,54	-	64,94	54,91	0,90			0,95
17.08.16	24,00	-	87,59	81,80	5,79	66,84	59,86	6,98	7,00	5,00	0,05	55,24	49,45	5,79	56,44	50,16	6,28	-	66,67	56,15	0,91			0,96
18.08.16	24,00	-	88,46	81,44	7,02	67,35	60,56	6,79	7,00	5,00	0,05	56,12	49,10	7,02	57,32	49,85	7,47	-	67,18	56,95	0,97			1,03
19.08.16	24,00	-	88,39	82,79	5,60	67,14	60,54	6,60	7,00	5,00	0,05	55,76	50,16	5,60	56,96	50,90	6,06	-	66,96	57,05	0,87			0,92
20.08.16	24,00	-	89,05	83,56	5,49	66,67	60,27	6,40	7,00	5,00	0,05	56,05	50,56	5,49	57,25	51,32	5,93	-	66,49	56,90	0,85			0,90
21.08.16	24,00	-	88,59	81,94	6,65	66,77	60,26	6,51	7,00	5,00	0,05	56,19	49,54	6,65	57,39	50,30	7,09	-	66,59	56,86	0,93			0,98
22.08.16	24,00	-	89,42	83,11	6,31	67,47	60,99	6,48	7,00	5,00	0,05	56,59	50,28	6,31	57,79	51,04	6,75	-	67,30	57,58	0,91			0,96
23.08.16	24,00	-	89,39	84,45	4,94	67,03	60,37	6,66	7,00	5,00	0,05	55,98	51,04	4,94	57,17	51,80	5,37	-	66,86	56,91	0,84			0,89
Среднее	24,00	-	88,15	81,98	6,17	66,25	59,40	6,85	7,00	5,00	0,07	56,09	49,92	6,17	57,24	50,67	6,57	-	65,95	56,56	0,88	-	-	0,96
Итого	744,00		2732,70	2541,37	191,33						2,25	1738,77	1547,44	191,33	1774,43	1570,86	203,57	0,00			27,42	0,00	0,00	29,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	21580,46	9403,62	12895,00	10858,57	13208,24	11049,46	1073,00	-	-
	24.08.16 01:00	24313,16	9403,62	14633,77	12406,01	14982,67	12620,32	1254,95	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -3,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **203,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 АВГ 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.