Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	68,13	55,84	12,29	66,13	65,47	0,66	7,00	5,00	0,04	12,17	-	-	12,41	-	12,41	-	66,52	-	0,81			0,85
25.07.16	24,00	-	77,43	67,47	9,96	66,98	66,62	0,36	7,00	5,00	0,04	9,78	-	-	9,96	-	9,96	-	66,85	-	0,65			0,70
26.07.16	24,00	-	79,72	67,77	11,95	67,45	67,09	0,36	7,00	5,00	0,05	11,68	-	-	11,90	-	11,90	-	67,28	-	0,79			0,84
27.07.16	24,00	-	38,13	36,53	1,60	65,71	65,23	0,48	7,00	5,00	0,00	10,68	-	-	10,86	-	10,86	-	59,76	-	0,64			0,64
28.07.16	24,00	-	21,81	18,51	3,30	57,11	57,70	-0,59	7,00	5,00	0,00	12,94	-	-	13,12	-	13,12	-	51,93	-	0,67			0,67
29.07.16	24,00	-	78,63	69,00	9,63	67,32	66,96	0,36	7,00	5,00	0,06	9,22	-	-	9,41	-	9,41	-	67,04	-	0,62			0,68
30.07.16	24,00	-	78,43	68,20	10,23	66,96	66,57	0,39	7,00	5,00	0,03	10,12	-	-	10,32	-	10,32	-	66,88	-	0,68			0,71
31.07.16	24,00	-	79,56	68,88	10,68	66,78	66,42	0,36	7,00	5,00	0,07	10,01	-	-	10,21	-	10,21	-	66,59	-	0,67			0,74
01.08.16	24,00	-	81,35	68,35	13,00	67,27	66,94	0,33	7,00	5,00	0,11	11,85	-	-	12,08	-	12,08	-	67,08	-	0,80			0,90
02.08.16	24,00	-	79,12	67,00	12,12	67,48	67,10	0,38	7,00	5,00	0,10	11,05	-	-	11,27	-	11,27	-	67,38	-	0,74			0,85
03.08.16	24,00	-	81,08	68,61	12,47	67,99	67,64	0,35	7,00	5,00	0,10	11,44	-	-	11,67	-	11,67	-	67,84	-	0,78			0,88
04.08.16	24,00	-	80,14	67,07	13,07	67,59	67,22	0,37	7,00	5,00	0,10	12,08	-	-	12,33	-	12,33	-	67,47	-	0,82			0,91
05.08.16	24,00	-	79,72	68,89	10,83	68,54	68,18	0,36	7,00	5,00	0,09	9,99	-	-	10,19	-	10,19	-	68,34	-	0,69			0,77
06.08.16	24,00	-	81,03	69,51	11,52	67,97	67,62	0,35	7,00	5,00	0,09	10,60	-	-	10,82	-	10,82	-	67,83	-	0,72			0,81
07.08.16	24,00	-	80,06	68,47	11,59	68,23	67,89	0,34	7,00	5,00	0,09	10,71	-	-	10,93	-	10,93	-	68,00	-	0,73			0,82
08.08.16	24,00	-	79,68	67,40	12,28	68,60	68,23	0,37	7,00	5,00	0,10	11,30	-	-	11,55	-	11,55	-	68,49	-	0,77			0,87
09.08.16	24,00	-	76,48	63,07	13,41	67,89	67,50	0,39	7,00	5,00	0,09	12,52	-	-	12,76	-	12,76	-	67,69	-	0,85			0,94
10.08.16	24,00	-	88,13	76,15	11,98	68,41	68,05	0,36	7,00	5,00	0,09	11,04	-	-	11,29	-	11,29	-	68,45	-	0,76			0,85
11.08.16	24,00	-	88,20	74,51	13,69	68,35	68,01	0,34	7,00	5,00	0,10	12,65	-	-	12,92	-	12,92	-	68,25	-	0,86			0,97
12.08.16	24,00	-	73,52	62,60	10,92	68,39	68,02	0,37	7,00	5,00	0,07	10,25	-	-	10,48	-	10,48	-	68,37	-	0,70			0,78
13.08.16	24,00	-	80,78	69,63	11,15	68,86	68,46	0,40	7,00	5,00	0,08	10,54	-	-	10,75	-	10,75	-	68,72	-	0,72			0,80
14.08.16	24,00	-	80,31	68,89	11,42	68,73	68,35	0,38	7,00	5,00	0,08	10,78	-	-	10,98	-	10,98	-	68,47	-	0,74			0,82
15.08.16	24,00	-	83,79	68,96	14,83	69,74	69,33	0,41	7,00	5,00	0,08	14,10	-	-	14,41	-	14,41	-	69,75	-	0,99			1,07
16.08.16	24,00	-	81,48	67,94	13,54	68,29	67,89	0,40	7,00	5,00	0,08	12,82	-	-	13,10	-	13,10	-	68,29	-	0,88			0,95
17.08.16	24,00	-	81,56	68,03	13,53	69,06	68,66	0,40	7,00	5,00	0,07	12,98	-	-	13,26	-	13,26	-	68,97	-	0,90			0,97
18.08.16	24,00	-	81,24	68,62	12,62	68,85	68,46	0,39	7,00	5,00	0,07	12,06	-	-	12,32	-	12,32	-	68,78	-	0,83			0,90
19.08.16	24,00	-	80,65	68,93	11,72	68,40	68,03	0,37	7,00	5,00	0,06	11,26	-	-	11,48	-	11,48	-	68,28	-	0,77			0,83
20.08.16	24,00	-	81,37	69,50	11,87	68,50	68,13	0,37	7,00	5,00	0,06	11,43	-	-	11,68	-	11,68	-	68,43	-	0,78			0,84
21.08.16	24,00	-	81,69	68,79	12,90	68,57	68,24	0,33	7,00	5,00	0,06	12,39	-	-	12,64	-	12,64	-	68,24	-	0,85			0,91
22.08.16	24,00	-	80,77	69,43	11,34	68,76	68,41	0,35	7,00	5,00	0,07	10,84	-	-	11,08	-	11,08	-	68,53	-	0,74			0,81
23.08.16	24,00	-	82,22	69,55	12,67	68,75	68,39	0,36	7,00	5,00	0,06	12,19	-	-	12,44	-	12,44	-	68,61	-	0,84			0,90
Среднее	24,00	-	76,97	65,55	11,42	67,67	67,32	0,35	7,00	5,00	0,07	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	67,20	-	0,77	-	-	0,84
Итого	744,00		2386,21	2032,10	354,11						2,20	353,47	0,00	0,00	360,62	0,00	360,62	0,00			23,75	0,00	0,00	25,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 11:00	25736,21	20228,11	5582,25	-	5709,36	-	914,07	-	-
	24.08.16 01:00	28102,60	22242,22	5933,75	-	6067,98	-	918,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -6,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **360,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Печать энергосбыта

«____» 29 АВГ 2016 г.