

Абонент: ЖКЭС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГРС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраКит Монтек"
 Источники: Обогреваемый Э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за август 2016
 Договор: 8821.038.1
 Строитель: Бабушкина 105-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 ВКР7-207725-С(С)816.8х

Узел учета: СЦО+ГРС
 Код УУТЗ:
 Расчетная мощность совместно с УУТЗ:
 Радиус: 150/70
 Тэв, гр.С = 18,56

Установленные приборы: Часовые и сумм. арматуры в фаянсах
 Высокотемп.: ВКР-7 № 207725
 Подсчетчик (М1): расколмер: ПРМ-40 Гли= 0.1
 Обороты: пр. (М2): расколмер: ПРМ-40 Гли= 0.1
 пр.д. ГРС(М3): расколмер: ПРМ-32 Гли= 0.087
 пр.цирк. ГРС(М4): расколмер: Гли= 0.087
 пр.подпитки(М5): расколмер: Гли= 0.087
 Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(П1-П2)+М2*(П2-П3)
 летом: Q=М1*(П1-П2)+М2*(П2-П3)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.321 Qлет=0.4806
 Договорные нагрузки (гр.чед), Гкал/час: Qлет.гр.с=0.0673 Qот.гр.с=0.14806
 Договорные расходы (гр.чед), ГГ/сут.: Qот.гр.с=0.0673 Qлет.гр.с=0.14806
 Договорные расходы (гр.чед), ГГ/сут.: Qот.гр.с=0.0673 Qлет.гр.с=0.14806

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГРС (ТВ-2)										Контрольные данные				Общие
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотоп	Т	М3	М4	дм	М	дм	Т3	Т4	Qгр.с общ.	Qгр.с кал.	Qгр.с	Q общ.				
24.07.16	24.00	-	209.43	203.38	6.05	64.04	60.76	3.28	7.00	5.00	0.67	6.05	6.05	-	6.20	6.20	63.98	-	63.98	-	0.39	-	-	-	1.06		
25.07.16	24.00	-	146.86	140.81	6.05	63.77	58.84	4.93	7.00	5.00	0.70	6.05	6.05	-	6.41	6.41	63.90	-	63.90	-	0.39	-	-	-	1.08		
26.07.16	24.00	-	92.20	85.98	6.22	64.10	56.22	7.88	7.00	5.00	0.68	6.22	6.22	-	6.65	6.65	64.02	-	64.02	-	0.40	-	-	-	1.08		
27.07.16	24.00	-	149.50	143.39	6.11	63.97	58.61	5.36	7.00	5.00	0.68	4.58	4.58	-	6.42	6.42	63.97	-	63.97	-	0.39	-	-	-	1.08		
28.07.16	24.00	-	149.50	143.39	6.11	63.97	58.61	5.36	7.00	5.00	0.68	4.58	4.58	-	6.42	6.42	63.97	-	63.97	-	0.39	-	-	-	1.08		
29.07.16	24.00	-	111.18	103.92	7.26	62.48	56.18	6.30	7.00	5.00	0.66	7.26	7.26	-	7.74	7.74	62.41	-	62.41	-	0.54	-	-	-	1.12		
30.07.16	24.00	-	111.69	103.01	8.68	62.13	55.87	6.26	7.00	5.00	0.65	8.68	8.68	-	9.17	9.17	62.06	-	62.06	-	0.54	-	-	-	1.19		
01.08.16	24.00	-	113.32	104.12	9.20	61.97	55.72	6.25	7.00	5.00	0.66	9.20	9.20	-	9.71	9.71	61.89	-	61.89	-	0.57	-	-	-	1.23		
02.08.16	24.00	-	112.02	104.21	7.81	62.18	55.49	6.69	7.00	5.00	0.70	7.81	7.81	-	8.31	8.31	62.10	-	62.10	-	0.49	-	-	-	1.19		
03.08.16	24.00	-	110.54	102.89	7.65	62.22	55.34	6.88	7.00	5.00	0.71	7.65	7.65	-	8.18	8.18	62.15	-	62.15	-	0.48	-	-	-	1.19		
04.08.16	24.00	-	111.94	103.76	8.18	62.85	55.90	6.95	7.00	5.00	0.73	8.18	8.18	-	8.71	8.71	62.77	-	62.77	-	0.51	-	-	-	1.24		
05.08.16	24.00	-	109.74	100.73	9.01	62.32	55.32	7.00	7.00	5.00	0.71	9.01	9.01	-	9.55	9.55	62.24	-	62.24	-	0.56	-	-	-	1.27		
06.08.16	24.00	-	110.49	102.88	7.61	63.31	56.25	7.06	7.00	5.00	0.72	7.61	7.61	-	8.11	8.11	63.24	-	63.24	-	0.43	-	-	-	1.21		
07.08.16	24.00	-	110.46	103.64	6.82	62.88	56.02	6.86	7.00	5.00	0.72	6.82	6.82	-	7.33	7.33	62.81	-	62.81	-	0.43	-	-	-	1.15		
08.08.16	24.00	-	110.77	101.57	9.20	63.14	56.09	7.05	7.00	5.00	0.72	9.20	9.20	-	9.76	9.76	63.07	-	63.07	-	0.58	-	-	-	1.30		
08.08.16	24.00	-	107.61	100.72	6.89	63.24	56.03	7.21	7.00	5.00	0.73	6.89	6.89	-	7.40	7.40	63.16	-	63.16	-	0.44	-	-	-	1.16		
09.08.16	24.00	-	101.04	93.69	7.35	61.98	54.78	7.20	7.00	5.00	0.68	7.35	7.35	-	7.85	7.85	61.90	-	61.90	-	0.45	-	-	-	1.13		
10.08.16	24.00	-	116.74	109.35	7.39	63.50	56.91	6.58	7.00	5.00	0.72	7.39	7.39	-	7.93	7.93	63.42	-	63.42	-	0.47	-	-	-	1.19		
11.08.16	24.00	-	102.16	95.35	6.81	64.13	56.48	7.65	7.00	5.00	0.73	6.81	6.81	-	7.29	7.29	64.04	-	64.04	-	0.44	-	-	-	1.17		
12.08.16	24.00	-	90.98	83.94	7.04	65.34	56.43	8.91	7.00	5.00	0.75	7.04	7.04	-	7.56	7.56	65.25	-	65.25	-	0.46	-	-	-	1.21		
13.08.16	24.00	-	89.09	81.57	7.52	65.58	56.30	9.28	7.00	5.00	0.76	7.52	7.52	-	8.07	8.07	65.49	-	65.49	-	0.49	-	-	-	1.25		
14.08.16	24.00	-	87.86	81.48	6.38	65.51	56.22	9.29	7.00	5.00	0.76	6.38	6.38	-	6.90	6.90	65.41	-	65.41	-	0.42	-	-	-	1.18		
15.08.16	24.00	-	88.39	81.62	6.77	66.49	57.23	9.26	7.00	5.00	0.76	6.77	6.77	-	7.33	7.33	66.39	-	66.39	-	0.45	-	-	-	1.21		
16.08.16	24.00	-	87.64	80.38	7.26	65.04	55.98	9.06	7.00	5.00	0.73	7.26	7.26	-	7.74	7.74	64.94	-	64.94	-	0.47	-	-	-	1.20		
17.08.16	24.00	-	87.19	80.54	6.55	65.75	56.43	9.32	7.00	5.00	0.76	6.55	6.55	-	7.14	7.14	65.65	-	65.65	-	0.44	-	-	-	1.19		
18.08.16	24.00	-	89.73	81.42	8.31	65.63	56.54	9.09	7.00	5.00	0.74	8.31	8.31	-	8.86	8.86	65.54	-	65.54	-	0.54	-	-	-	1.29		
19.08.16	24.00	-	90.12	81.78	8.34	65.27	56.40	8.87	7.00	5.00	0.73	8.34	8.34	-	8.89	8.89	65.18	-	65.18	-	0.54	-	-	-	1.27		
20.08.16	24.00	-	89.79	82.76	7.03	65.42	56.66	8.76	7.00	5.00	0.73	7.03	7.03	-	7.59	7.59	65.33	-	65.33	-	0.46	-	-	-	1.19		
21.08.16	24.00	-	89.78	81.89	7.89	65.53	57.07	8.46	7.00	5.00	0.70	7.89	7.89	-	8.41	8.41	65.44	-	65.44	-	0.52	-	-	-	1.21		
22.08.16	24.00	-	89.55	82.76	6.79	65.73	57.25	8.48	7.00	5.00	0.71	6.79	6.79	-	7.30	7.30	65.64	-	65.64	-	0.45	-	-	-	1.15		
23.08.16	24.00	-	80.91	74.87	6.94	65.66	56.86	8.80	7.00	5.00	0.66	6.94	6.94	-	6.48	6.48	65.56	-	65.56	-	0.40	-	-	-	1.06		
Среднее	24.00	-	108.01	100.70	7.30	64.04	56.61	7.43	7.00	5.00	0.71	7.21	7.21	-	7.79	7.79	63.96	-	63.96	-	0.47	-	-	-	1.18		
Итого	744.00	-	3348.21	3121.80	226.41	22.05	223.36	0.00	0.00	0.00	241.41	0.00	0.00	0.00	241.41	0.00	14.47	-	14.47	-	0.00	-	-	-	36.52		

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1(Г) 24.07.16 01:00 17444.32 М2(Г) 14478.09 М3(Г) 3677.57 М4(Г) 3759.00 Q СЦО (Гкал) 545.32 Q ГРС (Гкал) 539.19 Трещ. ч

М1(Г) 24.08.16 01:00 20567.28 М2(Г) 13291.07 М3(Г) 6657.28 М4(Г) 6796.57 Q СЦО (Гкал) 545.32 Q ГРС (Гкал) 539.19

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 18,56 °С = -4,15 Гкал/ч
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 32,37 Гкал/ч
 Период расчета по договору: 24,41 куб.м.
 Корректировка на температуру холодной воды: 18,56 °С = -4,15 Гкал/ч
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок 24,41 куб.м.
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок 24,41 куб.м.

ООО «ИнфраКит Монтек»

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
 Управление энергооборота
 Отдел эксплуатации КУУТЗ

29 АВГ 2016