Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8562.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 107 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207709 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	54,27	38,81	15,46	64,77	64,28	0,49	7,00	5,00	0,02	15,58	-	-	15,86	-	15,86	-	64,52	-	1,01			1,03
25.07.16	24,00	-	52,58	39,31	13,27	64,67	64,19	0,48	7,00	5,00	0,01	13,44	-	-	13,69	-	13,69	-	64,38	-	0,87			0,88
26.07.16	24,00	-	51,57	38,39	13,18	64,73	64,29	0,44	7,00	5,00	0,01	13,44	-	-	13,68	-	13,68	-	64,30	-	0,87			0,87
27.07.16	24,00	-	30,20	23,89	6,31	58,47	60,76	-2,29	7,00	5,00	0,00	17,71	-	-	17,92	-	17,92	-	49,10	-	0,87			0,87
28.07.16	24,00	-	22,25	13,50	8,75	47,45	52,95	-5,50	7,00	5,00	0,00	19,05	-	-	19,18	-	19,18	-	41,35	-	0,79			0,79
29.07.16	24,00	-	55,91	42,25	13,66	64,09	63,66	0,43	7,00	5,00	0,01	13,84	-	-	14,09	-	14,09	-	63,86	-	0,89			0,90
30.07.16	24,00	-	54,51	41,58	12,93	63,77	63,32	0,45	7,00	5,00	0,00	13,24	-	-	13,49	-	13,49	-	63,58	-	0,84			0,84
31.07.16	24,00	-	56,91	42,26	14,65	63,53	63,10	0,43	7,00	5,00	0,01	14,87	-	-	15,14	-	15,14	-	63,31	-	0,94			0,95
01.08.16	24,00	-	56,78	42,26	14,52	63,72	63,31	0,41	7,00	5,00	0,02	14,64	-	-	14,92	-	14,92	-	63,42	-	0,93			0,95
02.08.16	24,00	-	55,68	41,70	13,98	63,82	63,35	0,47	7,00	5,00	0,02	14,09	-	-	14,35	-	14,35	-	63,61	-	0,90			0,92
03.08.16	24,00	-	56,43	42,07	14,36	64,43	63,96	0,47	7,00	5,00	0,02	14,46	-	-	14,73	-	14,73	-	64,21	-	0,93			0,95
04.08.16	24,00	-	54,54	40,89	13,65	63,90	63,43	0,47	7,00	5,00	0,02	13,81	-	-	14,07	-	14,07	-	63,68	-	0,88			0,90
05.08.16	24,00	-	55,56	41,65	13,91	64,92	64,43	0,49	7,00	5,00	0,01	14,15	-	-	14,38	-	14,38	-	64,68	-	0,92			0,93
06.08.16	24,00	-	56,71	41,89	14,82	64,47	64,00	0,47	7,00	5,00	0,01	14,98	-	-	15,28	-	15,28	-	64,28	-	0,96			0,98
07.08.16	24,00	-	57,48	41,17	16,31	64,73	64,25	0,48	7,00	5,00	0,01	16,54	-	-	16,82	-	16,82	-	64,55	-	1,07			1,08
08.08.16	24,00	-	56,62	40,66	15,96	64,86	64,37	0,49	7,00	5,00	0,02	16,13	-	-	16,43	-	16,43	-	64,65	-	1,04			1,06
09.08.16	24,00	-	54,16	37,86	16,30	63,62	63,18	0,44	7,00	5,00	0,02	16,43	-	-	16,74	-	16,74	-	63,25	-	1,04			1,06
10.08.16	24,00	-	60,88	43,93	16,95	65,07	64,58	0,49	7,00	5,00	0,01	17,10	-	-	17,40	-	17,40	-	64,95	-	1,11			1,13
11.08.16	24,00	-	55,61	40,64	14,97	65,33	64,79	0,54	7,00	5,00	0,02	15,14	-	-	15,45	-	15,45	-	65,17	-	0,99			1,00
12.08.16	24,00	-	54,55	37,82	16,73	66,08	65,47	0,61	7,00	5,00	0,01	16,93	-	-	17,25	-	17,25	-	65,91	-	1,12			1,13
13.08.16	24,00	-	51,29	36,93	14,36	66,31	65,68	0,63	7,00	5,00	0,02	14,49	-	-	14,80	-	14,80	-	66,09	-	0,96			0,98
14.08.16	24,00	-	52,04	36,62	15,42	66,14	65,55	0,59	7,00	5,00	0,02	15,56	-	-	15,86	-	15,86	-	65,84	-	1,03			1,04
15.08.16	24,00	-	54,66	36,72	17,94	67,18	66,55	0,63	7,00	5,00	0,02	18,06	-	-	18,44	-	18,44	-	67,00	-	1,21			1,23
16.08.16	24,00	-	54,66	36,21	18,45	65,74	65,11	0,63	7,00	5,00	0,02	18,57	-	-	18,95	-	18,95	-	65,60	-	1,22			1,24
17.08.16	24,00	-	53,68	36,22	17,46	66,44	65,80	0,64	7,00	5,00	0,02	17,61	-	-	17,96	-	17,96	-	66,22	-	1,17			1,19
18.08.16	24,00	-	52,75	36,74	16,01	66,30	65,67	0,63	7,00	5,00	0,02	16,16	-	-	16,47	-	16,47	-	66,09	-	1,07			1,09
19.08.16	24,00	-	53,47	36,85	16,62	65,88	65,29	0,59	7,00	5,00	0,02	16,71	-	-	17,02	-	17,02	-	65,67	-	1,10			1,12
20.08.16	24,00	-	52,85	37,20	15,65	66,05	65,47	0,58	7,00	5,00	0,01	15,82	-	-	16,11	-	16,11	-	65,84	-	1,04			1,06
21.08.16	24,00	-	54,41	36,89	17,52	66,11	65,59	0,52	7,00	5,00	0,01	17,67	-	-	18,01	-	18,01	-	65,79	-	1,16			1,18
22.08.16	24,00	-	54,85	37,16	17,69	66,33	65,78	0,55	7,00	5,00	0,02	17,86	-	-	18,23	-	18,23	-	66,08	-	1,18			1,20
23.08.16	24,00	-	53,37	37,50	15,87	66,22	65,68	0,54	7,00	5,00	0,01	16,01	-	-	16,36	-	16,36	-	65,96	-	1,06			1,07
Среднее	24,00	-	52,94	37,99	14,96	64,36	64,12	0,24	7,00	5,00	0,01	15,81	-	-	16,10	-	16,10	-	63,64	-	1,00	-	-	1,02
Итого	744,00		1641,23	1177,57	463,66						0,44	490,09	0,00	0,00	499,08	0,00	499,08	0,00			31,14	0,00	0,00	31,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	57808,65	52862,91	47693,28	-	48840,08	-	1010,06	-	-
	24.08.16 01:00	59449,88	54040,48	48183,37	-	49339,16	-	1040,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -9,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **499,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.
печать энергосбыта