Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14806 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	*	93,38	74,77	18,61	65,33	65,26	0,07	5,00	4,00	0,03	18,17	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	-	65,42	0,00	1,19			1,22
25.07.16	24,00	*	84,17	67,00	17,17	65,15	65,05	0,10	5,00	4,00	0,05	16,48	0,00	0,00	16,81	0,00	16,81	-	65,26	0,00	1,08			1,13
26.07.16	24,00	*	87,02	69,92	17,11	65,33	65,30	0,03	5,00	4,00	0,03	16,77	0,00	0,00	17,11	0,00	17,11	-	65,24	0,00	1,09			1,12
27.07.16	24,00	*	47,58	48,43	-0,85	64,27	61,78	2,49	5,00	4,00	0,00	18,19	0,00	0,00	18,47	0,00	18,47	-	56,99	0,00	1,04			1,04
28.07.16	24,00	*	72,92	61,78	11,14	64,92	64,04	0,87	5,00	4,00	0,00	12,86	-	-	17,46	-	17,46	-	62,50	-	1,07	-	-	1,07
29.07.16	24,00	*	131,90	117,10	14,80	65,25	65,30	-0,04	5,00	4,00	0,03	14,31	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60	-	65,24	0,00	0,93			0,96
30.07.16	24,00	*	125,84	109,80	16,05	64,86	64,85	0,00	5,00	4,00	0,00	15,97	0,00	0,00	16,28	0,00	16,28	-	65,07	0,00	1,04			1,04
31.07.16	24,00	*	127,16	108,45	18,72	64,58	64,60	-0,02	5,00	4,00	0,00	18,75	0,00	0,00	19,11	0,00	19,11	-	64,65	0,00	1,21			1,21
01.08.16	24,00	*	125,55	108,76	16,79	64,93	64,96	-0,04	5,00	4,00	0,02	16,48	0,00	0,00	16,81	0,00	16,81	-	64,90	0,00	1,07			1,09
02.08.16	24,00	*	120,63	103,42	17,22	64,87	64,88	-0,01	5,00	4,00	0,04	16,61	0,00	0,00	16,94	0,00	16,94	-	64,96	0,00	1,08			1,12
03.08.16	24,00	*	120,86	102,93	17,93	65,54	65,54	-0,01	5,00	4,00	0,05	17,17	0,00	0,00	17,51	0,00	17,51	-	65,65	0,00	1,13			1,18
04.08.16	24,00	*	117,45	99,52	17,93	65,06	65,04	0,01	5,00	4,00	0,04	17,38	0,00	0,00	17,72	0,00	17,72	-	65,25	0,00	1,13			1,17
05.08.16	24,00	*	113,01	95,23	17,79	66,00	66,00	0,00	5,00	4,00	0,05	17,08	0,00	0,00	17,43	0,00	17,43	-	66,10	0,00	1,13			1,18
06.08.16	24,00	*	100,59	82,11	18,48	65,50	65,48	0,02	5,00	4,00	0,06	17,55	0,00	0,00	17,90	0,00	17,90	-	65,64	0,00	1,15			1,21
07.08.16	24,00	*	97,21	79,33	17,87	65,73	65,70	0,03	5,00	4,00	0,06	17,06	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	-	65,79	0,00	1,12			1,18
08.08.16	24,00	*	95,82	76,26	19,55	65,99	65,95	0,04	5,00	4,00	0,06	18,68	0,00	0,00	19,06	0,00	19,06	-	66,11	0,00	1,23			1,29
09.08.16	24,00	*	86,65	67,93	18,72	65,09	65,08	0,01	5,00	4,00	0,05	18,09	0,00	0,00	18,44	0,00	18,44	-	64,96	0,00	1,17			1,22
10.08.16	24,00	*	105,52	87,09	18,43	65,79	65,78	0,00	5,00	4,00	0,06	17,55	0,00	0,00	17,91	0,00	17,91	-	65,91	0,00	1,16			1,21
11.08.16	24,00	*	98,54	79,49	19,05	66,10	66,03	0,07	5,00	4,00	0,06	18,23	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	66,35	0,00	1,21			1,27
12.08.16	24,00	*	89,21	70,38	18,83	66,50	66,45	0,05	5,00	4,00	0,07	17,89	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	-	66,60	0,00	1,19			1,26
13.08.16	24,00	*	78,00	57,92	20,08	66,69	66,54	0,16	5,00	4,00	0,05	19,47	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	-	66,89	0,00	1,30			1,35
14.08.16	24,00	*	75,85	55,85	20,01	66,67	66,55	0,11	5,00	4,00	0,05	19,33	0,00	0,00	19,72	0,00	19,72	-	66,77	0,00	1,29			1,34
15.08.16	24,00	*	75,90	55,53	20,37	67,68	67,57	0,11	5,00	4,00	0,05	19,79	0,00	0,00	20,21	0,00	20,21	-	67,70	0,00	1,34			1,39
16.08.16	24,00		76,72	54,10	22,62	66,19	65,98	0,21	5,00	4,00	0,04	22,14	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	66,45	0,00	1,47			1,51
17.08.16	24,00	*	74,85	55,52	19,32	66,93	66,79	0,13	5,00	4,00	0,03	18,91	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	-	67,00	0,00	1,27			1,30
18.08.16	24,00	*	75,16	54,57	20,59	66,72	66,58	0,14	5,00	4,00	0,02	20,34	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	-	66,83	0,00	1,36			1,38
19.08.16	24,00	*	74,83	55,63	19,20	66,30	66,16	0,14	5,00	4,00	0,01	19,17	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56	-	66,46	0,00	1,27			1,28
20.08.16	24,00	*	75,65	57,10	18,55	66,44	66,31	0,13	5,00	4,00	0,03	18,13	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	-	66,57	0,00	1,21			1,24
21.08.16	24,00	*	75,77	53,87	21,90	66,59	66,51	0,08	5,00	4,00	0,05	21,20	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	66,51	0,00	1,41			1,46
22.08.16	24,00	*	76,07	56,11	19,96	66,79	66,69	0,11	5,00	4,00	0,05	19,37	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	66,83	0,00	1,29			1,34
23.08.16	24,00	*	77,06	57,66	19,40	66,69	66,58	0,11	5,00	4,00	0,04	18,88	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27	-	66,76	0,00	1,26			1,30
Среднее	24,00	-	92,80	74,95	17,85	65,82	65,66	0,17	5,00	4,00	0,04	18,00	-	-	18,50	-	18,50	-	65,59	-	1,19	-	-	1,23
Итого	744,00		2876,87	2323,56	553,32						1,16	558,00	0,00	0,00	573,54	0,00	573,54	0,00			36,90	0,00	0,00	38,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	164589,98	134479,07	27086,12	0,00	27690,14	0,00	5198,96	1873,35	-
	24.08.16 01:00	167419,26	136772,47	27651,97	0,00	28267,16	0,00	5254,09	1910,19	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -10,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **573,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.