Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8794.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 19,14

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	19,44	10,40	9,04	56,04	54,49	1,55	7,00	5,00	0,00	11,02	-	-	11,18	-	11,18	-	55,70	-	0,61			0,61
25.07.16	24,00	-	19,85	11,91	7,94	57,47	56,42	1,05	7,00	5,00	0,00	8,70	-	-	8,85	-	8,85	-	56,94	-	0,49			0,49
26.07.16	24,00	-	19,23	11,90	7,33	57,43	56,37	1,06	7,00	5,00	0,00	8,29	-	-	8,41	-	8,41	-	56,88	-	0,47			0,47
27.07.16	24,00	-	19,27	12,02	7,25	57,66	56,67	0,99	7,00	5,00	0,00	7,87	-	-	7,99	-	7,99	-	57,06	-	0,45			0,45
28.07.16	24,00	-	19,56	11,80	7,76	58,17	57,14	1,03	7,00	5,00	0,00	8,73	-	-	8,87	-	8,87	-	57,58	-	0,50			0,50
29.07.16	24,00	-	19,39	11,64	7,75	57,90	56,84	1,06	7,00	5,00	0,00	8,86	-	-	9,01	-	9,01	-	57,25	-	0,51			0,51
30.07.16	24,00	-	18,78	12,15	6,63	56,89	55,92	0,97	7,00	5,00	0,00	7,47	-	-	7,60	-	7,60	-	56,24	-	0,42			0,42
31.07.16	24,00	-	18,92	11,15	7,77	59,81	58,27	1,54	7,00	5,00	0,00	8,95	-	-	9,09	-	9,09	-	59,66	-	0,53			0,53
01.08.16	24,00	-	19,38	11,28	8,10	62,12	60,93	1,19	7,00	5,00	0,00	9,30	-	-	9,49	-	9,49	-	61,32	-	0,57			0,57
02.08.16	24,00	-	19,25	10,40	8,85	59,73	58,09	1,64	7,00	5,00	0,00	10,61	-	-	10,81	-	10,81	-	59,36	-	0,63			0,63
03.08.16	24,00	-	19,69	10,65	9,04	60,90	59,81	1,09	7,00	5,00	0,00	10,55	-	-	10,76	-	10,76	-	59,94	-	0,64			0,64
04.08.16	24,00	-	19,65	11,15	8,50	60,48	58,92	1,56	7,00	5,00	0,00	11,39	-	-	11,59	-	11,59	-	59,37	-	0,68			0,68
05.08.16	24,00	-	19,61	11,21	8,40	58,46	57,24	1,22	7,00	5,00	0,00	9,89	-	-	10,06	-	10,06	-	57,83	-	0,57			0,57
06.08.16	24,00	-	19,17	11,09	8,08	56,78	55,74	1,04	7,00	5,00	0,00	9,68	-	-	9,82	-	9,82	-	55,91	-	0,54			0,54
07.08.16	24,00	-	19,78	11,53	8,25	58,53	56,88	1,65	7,00	5,00	0,00	9,87	-	-	10,00	-	10,00	-	58,40	-	0,58			0,58
08.08.16	24,00	-	20,15	11,85	8,30	59,94	58,97	0,97	7,00	5,00	0,00	9,99	-	-	10,15	-	10,15	-	58,81	-	0,59			0,59
09.08.16	24,00	-	20,07	11,77	8,30	59,84	58,76	1,08	7,00	5,00	0,00	9,81	-	-	9,99	-	9,99	-	58,96	-	0,58			0,58
10.08.16	24,00	-	6,76	4,53	2,23	44,28	43,93	0,35	7,00	5,00	0,00	2,53	-	-	2,54	-	2,54	-	43,89	-	0,11			0,11
11.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,33	20,02	0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,75	-	0,00			0,00
12.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,46	18,26	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,84	-	0,00			0,00
13.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,75	17,64	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,07	-	0,00			0,00
14.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,09	18,10	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,27	-	0,00			0,00
15.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,20	18,19	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,43	-	0,00			0,00
16.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,70	17,69	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,91	-	0,00			0,00
17.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,24	17,22	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,48	-	0,00			0,00
18.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,60	17,61	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,79	-	0,00			0,00
19.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,17	-	0,00			0,00
20.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,54	-	0,00			0,00
21.08.16	24,00	-	6,22	0,00	6,22	56,76	18,38	38,38	7,00	5,00	0,00	6,61	-	-	6,72	-	6,72	-	56,48	-	0,37			0,37
22.08.16	24,00	-	9,77	0,00	9,77	54,39	20,40	33,99	7,00	5,00	0,00	10,31	-	-	10,43	-	10,43	-	54,11	-	0,56			0,56
23.08.16	24,00	-	9,48	0,00	9,48	57,11	21,12	35,99	7,00	5,00	0,00	9,95	-	-	10,12	-	10,12	-	56,80	-	0,56			0,56
Среднее	24,00	-	11,72	6,40	5,32	44,92	40,72	4,19	7,00	5,00	-	6,14	-	-	6,24	-	6,24	-	44,60	-	0,35	-	-	0,35
Итого	744,00		363,42	198,43	164,99						0,00	190,38	0,00	0,00	193,48	0,00	193,48	0,00			10,97	0,00	0,00	10,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	19163,88	16491,06	3292,88	-	3364,09	-	608,95	-	
	24.08.16 08:00	19528,82	16689,49	3484,85	-	3559,18	-	618,87	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,14 °C = -3,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **193,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.

ост. 1-ый