Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15831 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.08.16 | 24,00 | * | 149,96 | 136,22 | 13,74 | 68,44 | 68,27 | 0,17 | 7,20 | 3,90 | 0,03 | 13,87 | 0,00 | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 14,17 | - | 68,09 | 0,00 | 0,95 | | | 0,97 |
| 02.08.16 | 24,00 | * | 147,07 | 133,63 | 13,44 | 68,77 | 68,57 | 0,20 | 7,20 | 3,90 | 0,03 | 13,62 | 0,00 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 13,91 | - | 68,47 | 0,00 | 0,93 | | | 0,96 |
| 03.08.16 | 24,00 | * | 147,57 | 134,82 | 12,75 | 69,32 | 69,13 | 0,20 | 7,20 | 3,90 | 0,03 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 13,12 | - | 69,03 | 0,00 | 0,89 | | | 0,92 |
| 04.08.16 | 24,00 | * | 145,14 | 130,83 | 14,31 | 68,89 | 68,68 | 0,21 | 7,20 | 3,90 | 0,04 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 14,55 | - | 68,70 | 0,00 | 0,98 | | | 1,02 |
| 05.08.16 | 24,00 | * | 146,25 | 133,60 | 12,65 | 69,88 | 69,69 | 0,19 | 7,20 | 3,90 | 0,05 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 12,79 | 0,00 | 12,79 | - | 69,52 | 0,00 | 0,87 | | | 0,92 |
| 06.08.16 | 24,00 | * | 148,22 | 134,94 | 13,28 | 69,25 | 69,05 | 0,20 | 7,20 | 3,90 | 0,05 | 13,07 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 0,00 | 13,36 | - | 69,11 | 0,00 | 0,90 | | | 0,96 |
| 07.08.16 | 24,00 | * | 147,78 | 133,09 | 14,69 | 69,55 | 69,36 | 0,19 | 7,20 | 3,90 | 0,05 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | - | 69,29 | 0,00 | 1,00 | | | 1,06 |
| 08.08.16 | 24,00 | * | 146,65 | 131,34 | 15,31 | 69,88 | 69,68 | 0,20 | 7,20 | 3,90 | 0,06 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | 15,33 | - | 69,63 | 0,00 | 1,04 | | | 1,11 |
| 09.08.16 | 24,00 | * | 135,92 | 122,00 | 13,92 | 69,01 | 68,81 | 0,20 | 7,20 | 3,90 | 0,08 | 13,36 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 0,00 | 13,65 | - | 68,58 | 0,00 | 0,92 | | | 0,99 |
| 10.08.16 | 24,00 | * | 157,26 | 142,81 | 14,45 | 69,68 | 69,50 | 0,18 | 7,20 | 3,90 | 0,07 | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | - | 69,43 | 0,00 | 0,97 | | | 1,04 |
| 11.08.16 | 24,00 | * | 150,59 | 137,60 | 12,98 | 69,50 | 69,30 | 0,20 | 7,20 | 3,90 | 0,08 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 0,00 | 12,72 | - | 69,25 | 0,00 | 0,86 | | | 0,94 |
| 12.08.16 | 24,00 | * | 149,27 | 134,14 | 15,13 | 69,60 | 69,38 | 0,23 | 7,20 | 3,90 | 0,08 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 14,92 | 0,00 | 14,92 | - | 69,44 | 0,00 | 1,01 | | | 1,09 |
| 13.08.16 | 24,00 | * | 145,03 | 130,60 | 14,43 | 70,08 | 69,86 | 0,23 | 7,20 | 3,90 | 0,09 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 14,04 | - | 69,83 | 0,00 | 0,96 | | | 1,05 |
| 14.08.16 | 24,00 | * | 144,97 | 129,80 | 15,17 | 69,90 | 69,69 | 0,20 | 7,20 | 3,90 | 0,09 | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 14,76 | - | 69,64 | 0,00 | 1,01 | | | 1,10 |
| 15.08.16 | 24,00 | * | 145,98 | 130,17 | 15,81 | 70,91 | 70,71 | 0,20 | 7,20 | 3,90 | 0,09 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | - | 70,50 | 0,00 | 1,06 | | | 1,16 |
| 16.08.16 | 24,00 | * | 144,11 | 128,65 | 15,45 | 69,50 | 69,24 | 0,27 | 7,20 | 3,90 | 0,09 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 15,12 | - | 69,63 | 0,00 | 1,03 | | | 1,12 |
| 17.08.16 | 24,00 | * | 143,81 | 128,49 | 15,33 | 70,31 | 70,10 | 0,22 | 7,20 | 3,90 | 0,09 | 14,66 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | 0,00 | 14,99 | - | 70,10 | 0,00 | 1,03 | | | 1,12 |
| 18.08.16 | 24,00 | * | 144,51 | 129,36 | 15,15 | 70,09 | 69,88 | 0,21 | 7,20 | 3,90 | 0,09 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 14,81 | - | 69,89 | 0,00 | 1,01 | | | 1,10 |
| 19.08.16 | 24,00 | * | 143,97 | 129,43 | 14,54 | 69,62 | 69,41 | 0,20 | 7,20 | 3,90 | 0,09 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 14,15 | 0,00 | 14,15 | - | 69,44 | 0,00 | 0,96 | | | 1,05 |
| 20.08.16 | 24,00 | * | 146,57 | 130,23 | 16,34 | 69,73 | 69,52 | 0,20 | 7,20 | 3,90 | 0,09 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 15,97 | 0,00 | 15,97 | - | 69,56 | 0,00 | 1,09 | | | 1,18 |
| 21.08.16 | 24,00 | * | 147,09 | 129,45 | 17,64 | 69,81 | 69,63 | 0,18 | 7,20 | 3,90 | 0,09 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | - | 69,51 | 0,00 | 1,18 | | | 1,26 |
| 22.08.16 | 24,00 | * | 145,32 | 130,36 | 14,96 | 69,98 | 69,80 | 0,18 | 7,20 | 3,90 | 0,09 | 14,26 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 0,00 | 14,58 | - | 69,69 | 0,00 | 0,99 | | | 1,08 |
| 23.08.16 | 24,00 | * | 145,64 | 130,73 | 14,91 | 69,97 | 69,76 | 0,20 | 7,20 | 3,90 | 0,08 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 14,62 | - | 69,76 | 0,00 | 1,00 | | | 1,08 |
| Среднее | 24,00 | - | 146,46 | 131,84 | 14,63 | 69,64 | 69,43 | 0,20 | 7,20 | 3,90 | 0,07 | 14,18 | - | - | 14,49 | - | 14,49 | - | 69,40 | - | 0,98 | - | - | 1,06 |
| Итого | 552,00 | | 3368,69 | 3032,30 | 336,39 | | | | | | 1,62 | 326,09 | 0,00 | 0,00 | 333,32 | 0,00 | 333,32 | 0,00 | | | 22,65 | 0,00 | 0,00 | 24,27 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.07.16 09:00 | 7,47 | 0,47 | 6,87 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,47 | 0,45 | - |
| | 24.08.16 01:00 | 4016,56 | 3609,30 | 409,73 | 0,00 | 418,60 | 0,00 | 30,87 | 28,06 | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -6,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **333,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«_____» _____ г.
печать энергосбыта