Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 10250 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.08.16	24,00	*	87,43	76,26	11,17	67,35	67,12	0,23	7,20	3,90	0,03	11,17			11,40		11,40	-	66,60		0,74			0,78
02.08.16	24,00	*	83,16	74,98	8,19	67,60	67,35	0,25	7,20	3,90	0,64	8,19			8,36		8,36	-	67,64		0,55			1,19
03.08.16	24,00	*	84,36	75,61	8,75	68,18	67,92	0,26	7,20	3,90	1,26	8,75			8,94		8,94	-	68,25		0,60			1,85
04.08.16	24,00	*	82,92	73,34	9,58	67,72	67,47	0,26	7,20	3,90	0,02	9,58			9,78		9,78	-	67,97		0,65			0,67
05.08.16	24,00	*	83,07	74,97	8,10	68,71	68,45	0,25	7,20	3,90	0,03	8,10			8,28		8,28	-	67,84		0,55			0,58
06.08.16	24,00	*	83,22	75,78	7,44	68,10	67,85	0,26	7,20	3,90	0,03	7,44			7,60		7,60	-	68,03		0,51			0,53
07.08.16	24,00	*	84,35	74,62	9,74	68,40	68,15	0,25	7,20	3,90	0,64	9,74			9,95		9,95	-	68,52		0,67			1,31
08.08.16	24,00	*	83,82	73,60	10,22	68,75	68,46	0,29	7,20	3,90	0,04	10,22			10,45		10,45	-	67,65		0,69			0,73
09.08.16	24,00	*	77,60	68,30	9,30	67,81	67,56	0,25	7,20	3,90	0,69	9,30			9,49		9,49	-	62,08		0,58			1,27
10.08.16	24,00	*	91,40	79,97	11,43	68,59	68,34	0,25	7,20	3,90	0,03	11,43			11,68		11,68	-	68,06		0,78			0,81
11.08.16	24,00	*	86,19	77,12	9,07	68,37	68,10	0,27	7,20	3,90	0,04	9,07			9,27		9,27	-	66,95		0,61			0,65
12.08.16	24,00	*	84,76	75,16	9,60	68,44	68,14	0,31	7,20	3,90	0,04	9,60			9,81		9,81	-	67,55		0,65			0,69
13.08.16	24,00	*	81,85	73,20	8,65	68,86	68,54	0,32	7,20	3,90	0,65	8,65			8,85		8,85	-	68,83		0,60			1,24
14.08.16	24,00	*	83,99	72,55	11,45	68,74	68,45	0,29	7,20	3,90	0,03	11,45			11,70		11,70	-	68,31		0,78			0,81
15.08.16	24,00	*	82,67	72,90	9,76	69,67	69,40	0,27	7,20	3,90	0,66	9,76			9,98		9,98	-	67,37		0,66			1,32
16.08.16	24,00	*	81,72	72,01	9,70	68,29	67,96	0,33	7,20	3,90	0,03	9,70			9,91		9,91	-	67,98		0,66			0,69
17.08.16	24,00	*	82,24	71,86	10,38	69,12	68,81	0,31	7,20	3,90	0,04	10,38			10,61		10,61	-	67,83		0,70			0,74
18.08.16	24,00	*	82,27	72,38	9,89	68,91	68,60	0,30	7,20	3,90	0,04	9,89			10,11		10,11	-	68,03		0,67			0,71
19.08.16	24,00	*	82,27	72,40	9,87	68,45	68,16	0,29	7,20	3,90	0,03	9,87			10,08		10,08	-	67,95		0,67			0,70
20.08.16	24,00	*	81,91	72,96	8,95	68,54	68,25	0,29	7,20	3,90	0,03	8,95			9,15		9,15	-	68,44		0,61			0,64
21.08.16	24,00	*	83,65	72,38	11,27	68,63	68,37	0,26	7,20	3,90	0,64	11,27			11,52		11,52	-	68,46		0,77			1,41
22.08.16	24,00	*	83,23	72,90	10,33	68,80	68,54	0,26	7,20	3,90	0,04	10,33			10,55		10,55	-	67,58		0,70			0,74
23.08.16	24,00	*	82,37	73,19	9,17	68,77	68,49	0,28	7,20	3,90	0,04	9,17			9,38		9,38	-	67,74		0,62			0,66
Среднее	24,00	-	83,50	73,85	9,65	68,47	68,19	0,28	7,20	3,90	0,25	9,65	-	-	9,86	-	9,86	-	67,64	-	0,65	-	-	0,90
Итого	552,00		1920,43	1698,44	222,00						5,71	222,00	0,00	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00			15,02	0,00	0,00	20,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	26.07.16 09:00	43,89	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	-
	24.08.16 01:00	2345,84	2083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -4,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **226,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать теплоносителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 29 АВГ 2016 г.