Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9895.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 113-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	29,10	22,96	6,14	67,65	67,46	0,19	7,00	5,00	0,00	6,54	-	-	6,68	-	6,68	-	67,44	-	0,44			0,44
25.07.16	24,00	-	27,86	23,28	4,58	67,54	67,32	0,22	7,00	5,00	0,00	4,79	-	-	4,89	-	4,89	-	67,47	-	0,32			0,32
26.07.16	24,00	-	28,56	23,37	5,19	67,78	67,59	0,19	7,00	5,00	0,00	5,34	-	-	5,45	-	5,45	-	67,52	-	0,36			0,36
27.07.16	24,00	-	29,47	25,22	4,25	67,05	66,89	0,16	7,00	5,00	0,00	4,61	-	-	4,70	-	4,70	-	66,64	-	0,31			0,31
28.07.16	24,00	-	29,47	25,26	4,21	67,53	67,36	0,17	7,00	5,00	0,00	4,63	-	-	4,73	-	4,73	-	67,17	-	0,31			0,31
29.07.16	24,00	-	30,25	25,48	4,77	67,89	67,72	0,17	7,00	5,00	0,00	5,11	-	-	5,22	-	5,22	-	67,58	-	0,35			0,35
30.07.16	24,00	-	33,04	26,23	6,81	67,45	67,23	0,22	7,00	5,00	0,00	7,33	-	-	7,48	-	7,48	-	67,29	-	0,49			0,49
31.07.16	24,00	-	31,26	26,00	5,26	67,62	67,40	0,22	7,00	5,00	0,00	5,86	-	-	5,99	-	5,99	-	67,50	-	0,40			0,40
01.08.16	24,00	-	39,14	32,03	7,11	67,79	67,61	0,18	7,00	5,00	0,00	7,78	-	-	7,95	-	7,95	-	67,42	-	0,52			0,52
02.08.16	24,00	-	30,76	26,00	4,76	67,88	67,58	0,30	7,00	5,00	0,00	5,25	-	-	5,37	-	5,37	-	67,97	-	0,36			0,36
03.08.16	24,00	-	31,16	25,08	6,08	68,67	68,41	0,26	7,00	5,00	0,00	6,38	-	-	6,52	-	6,52	-	68,57	-	0,44			0,44
04.08.16	24,00	-	33,19	27,11	6,08	68,87	68,63	0,24	7,00	5,00	0,00	6,39	-	-	6,53	-	6,53	-	68,64	-	0,44			0,44
05.08.16	24,00	-	31,32	27,07	4,25	68,91	68,68	0,23	7,00	5,00	0,00	4,66	-	-	4,77	-	4,77	-	68,60	-	0,32			0,32
06.08.16	24,00	-	36,01	28,92	7,09	68,44	68,22	0,22	7,00	5,00	0,00	7,63	-	-	7,79	-	7,79	-	68,28	-	0,52			0,52
07.08.16	24,00	-	37,94	30,48	7,46	69,06	68,82	0,24	7,00	5,00	0,00	7,96	-	-	8,14	-	8,14	-	68,86	-	0,55			0,55
08.08.16	24,00	-	32,88	27,45	5,43	68,99	68,75	0,24	7,00	5,00	0,00	5,78	-	-	5,91	-	5,91	-	68,72	-	0,40			0,40
09.08.16	24,00	-	33,63	26,82	6,81	67,26	67,20	0,06	7,00	5,00	0,00	7,21	-	-	7,37	-	7,37	-	66,48	-	0,48			0,48
10.08.16	24,00	-	37,39	30,69	6,70	68,76	68,56	0,20	7,00	5,00	0,00	7,16	-	-	7,32	-	7,32	-	68,39	-	0,49			0,49
11.08.16	24,00	-	36,16	30,24	5,92	68,51	68,28	0,23	7,00	5,00	0,00	6,26	-	-	6,41	-	6,41	-	68,22	-	0,43			0,43
12.08.16	24,00	-	34,09	28,61	5,48	68,63	68,37	0,26	7,00	5,00	0,00	5,79	-	-	5,91	-	5,91	-	68,41	-	0,40			0,40
13.08.16	24,00	-	37,33	30,08	7,25	69,29	68,99	0,30	7,00	5,00	0,00	7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	69,21	-	0,54			0,54
14.08.16	24,00	-	38,62	31,62	7,00	69,28	69,03	0,25	7,00	5,00	0,00	7,58	-	-	7,74	-	7,74	-	69,04	-	0,52			0,52
15.08.16	24,00	-	37,78	30,15	7,63	68,98	68,73	0,25	7,00	5,00	0,00	8,02	-	-	8,21	-	8,21	-	68,70	-	0,55			0,55
16.08.16	24,00	-	39,23	31,86	7,37	67,98	67,67	0,31	7,00	5,00	0,00	7,86	-	-	8,03	-	8,03	-	67,99	-	0,53			0,53
17.08.16	24,00	-	35,40	28,00	7,40	69,32	69,04	0,28	7,00	5,00	0,00	7,78	-	-	7,95	-	7,95	-	69,08	-	0,54			0,54
18.08.16	24,00	-	41,58	35,41	6,17	69,35	67,18	2,17	7,00	5,00	0,00	6,17	-	-	6,30	-	6,30	-	69,28	-	0,43			0,43
19.08.16	24,00	-	54,94	50,10	4,84	68,97	64,99	3,98	7,00	5,00	0,00	4,84	-	-	4,94	-	4,94	-	68,92	-	0,33			0,33
20.08.16	24,00	-	61,97	57,02	4,95	69,25	65,56	3,69	7,00	5,00	0,00	4,95	-	-	5,05	-	5,05	-	69,21	-	0,34			0,34
21.08.16	24,00	-	56,45	50,95	5,50	69,48	65,83	3,65	7,00	5,00	0,00	5,50	-	-	5,61	-	5,61	-	69,40	-	0,38			0,38
22.08.16	24,00	-	56,80	52,04	4,76	69,31	65,79	3,52	7,00	5,00	0,00	4,76	-	-	4,86	-	4,86	-	69,24	-	0,33			0,33
23.08.16	24,00		58,41	53,34	5,07	69,35	65,73	3,62	7,00	5,00	-	3,80	-	-	5,17	-	5,17	-	69,28	-	0,35	-	-	0,35
Среднее	24,00	-	37,78	31,90	5,88	68,48	67,63	0,85	7,00	5,00	-	6,18	-	-	6,35	-	6,35	-	68,27	-	0,42	-	-	0,42
Итого	744,00		1171,19	988,87	182,32						0,00	191,52	0,00	0,00	196,97	0,00	196,97	0,00			13,16	0,00	0,00	13,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	28911,76	21560,91	7540,43	-	7718,25	-	978,65	-	-
	23.08.16 01:00	30024,54	22496,44	7828,47	-	8012,62	-	991,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -3,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **196,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Потребитель _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 АВГ 2016
«____» _____ г.