Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9896.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 113-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207928-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207928 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2031
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.16 | 24,00 | - | 131,42 | 118,90 | 12,52 | 67,95 | 64,62 | 3,33 | 7,00 | 5,00 | 0,40 | 12,52 | - | - | 13,00 | - | 13,00 | - | 67,88 | - | 0,85 | | | 1,25 |
| 25.07.16 | 24,00 | - | 133,48 | 120,99 | 12,49 | 67,80 | 64,57 | 3,23 | 7,00 | 5,00 | 0,40 | 12,49 | - | - | 12,94 | - | 12,94 | - | 67,72 | - | 0,85 | | | 1,25 |
| 26.07.16 | 24,00 | - | 133,66 | 121,00 | 12,66 | 68,28 | 65,05 | 3,23 | 7,00 | 5,00 | 0,40 | 12,66 | - | - | 13,16 | - | 13,16 | - | 68,21 | - | 0,86 | | | 1,26 |
| 27.07.16 | 24,00 | - | 115,68 | 101,49 | 14,19 | 67,10 | 65,26 | 1,84 | 7,00 | 5,00 | 0,19 | 14,19 | - | - | 14,56 | - | 14,56 | - | 67,16 | - | 0,95 | | | 1,14 |
| 28.07.16 | 24,00 | - | 92,54 | 80,41 | 12,13 | 68,19 | 67,97 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 12,13 | - | - | 12,34 | - | 12,34 | - | 67,79 | - | 0,82 | | | 0,85 |
| 29.07.16 | 24,00 | - | 90,59 | 79,02 | 11,57 | 67,89 | 67,65 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 11,57 | - | - | 11,81 | - | 11,81 | - | 67,60 | - | 0,78 | | | 0,81 |
| 30.07.16 | 24,00 | - | 90,44 | 77,88 | 12,56 | 67,64 | 67,36 | 0,28 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 12,56 | - | - | 12,79 | - | 12,79 | - | 67,47 | - | 0,85 | | | 0,88 |
| 31.07.16 | 24,00 | - | 93,41 | 79,02 | 14,39 | 67,34 | 67,07 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 14,39 | - | - | 14,67 | - | 14,67 | - | 67,15 | - | 0,97 | | | 1,00 |
| 01.08.16 | 24,00 | - | 91,98 | 78,20 | 13,78 | 67,78 | 67,52 | 0,26 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 13,78 | - | - | 14,11 | - | 14,11 | - | 67,45 | - | 0,93 | | | 0,96 |
| 02.08.16 | 24,00 | - | 91,22 | 76,76 | 14,46 | 68,11 | 67,80 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 14,46 | - | - | 14,73 | - | 14,73 | - | 67,96 | - | 0,98 | | | 1,01 |
| 03.08.16 | 24,00 | - | 91,34 | 77,42 | 13,92 | 68,62 | 68,32 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 13,92 | - | - | 14,23 | - | 14,23 | - | 68,36 | - | 0,95 | | | 0,98 |
| 04.08.16 | 24,00 | - | 88,30 | 75,36 | 12,94 | 68,16 | 67,84 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 12,94 | - | - | 13,19 | - | 13,19 | - | 68,01 | - | 0,88 | | | 0,91 |
| 05.08.16 | 24,00 | - | 89,33 | 76,93 | 12,40 | 69,18 | 68,89 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 12,40 | - | - | 12,67 | - | 12,67 | - | 68,92 | - | 0,85 | | | 0,88 |
| 06.08.16 | 24,00 | - | 90,08 | 77,49 | 12,59 | 68,62 | 68,32 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 12,59 | - | - | 12,85 | - | 12,85 | - | 68,46 | - | 0,86 | | | 0,89 |
| 07.08.16 | 24,00 | - | 90,67 | 76,25 | 14,42 | 68,90 | 68,61 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 14,42 | - | - | 14,72 | - | 14,72 | - | 68,62 | - | 0,99 | | | 1,02 |
| 08.08.16 | 24,00 | - | 88,35 | 74,97 | 13,38 | 69,19 | 68,87 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 13,38 | - | - | 13,68 | - | 13,68 | - | 68,95 | - | 0,92 | | | 0,96 |
| 09.08.16 | 24,00 | - | 82,08 | 69,76 | 12,32 | 68,07 | 67,79 | 0,28 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 12,32 | - | - | 12,54 | - | 12,54 | - | 67,56 | - | 0,83 | | | 0,86 |
| 10.08.16 | 24,00 | - | 94,37 | 81,31 | 13,06 | 69,22 | 68,93 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 13,06 | - | - | 13,33 | - | 13,33 | - | 69,00 | - | 0,90 | | | 0,93 |
| 11.08.16 | 24,00 | - | 92,35 | 78,50 | 13,85 | 68,81 | 68,51 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 13,85 | - | - | 14,17 | - | 14,17 | - | 68,54 | - | 0,95 | | | 0,98 |
| 12.08.16 | 24,00 | - | 90,40 | 76,75 | 13,65 | 68,92 | 68,59 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 13,65 | - | - | 13,94 | - | 13,94 | - | 68,74 | - | 0,94 | | | 0,97 |
| 13.08.16 | 24,00 | - | 88,07 | 75,35 | 12,72 | 69,43 | 69,08 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 12,72 | - | - | 12,96 | - | 12,96 | - | 69,21 | - | 0,88 | | | 0,91 |
| 14.08.16 | 24,00 | - | 89,45 | 74,77 | 14,68 | 69,18 | 68,86 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 14,68 | - | - | 14,95 | - | 14,95 | - | 68,94 | - | 1,01 | | | 1,04 |
| 15.08.16 | 24,00 | - | 88,11 | 75,14 | 12,97 | 70,17 | 69,85 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 12,97 | - | - | 13,23 | - | 13,23 | - | 69,84 | - | 0,91 | | | 0,94 |
| 16.08.16 | 24,00 | - | 88,33 | 74,24 | 14,09 | 68,77 | 68,42 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 14,09 | - | - | 14,39 | - | 14,39 | - | 68,65 | - | 0,97 | | | 1,00 |
| 17.08.16 | 24,00 | - | 98,93 | 85,01 | 13,92 | 69,57 | 67,71 | 1,86 | 7,00 | 5,00 | 0,16 | 13,92 | - | - | 14,28 | - | 14,28 | - | 69,42 | - | 0,97 | | | 1,13 |
| 18.08.16 | 24,00 | - | 118,61 | 107,11 | 11,50 | 69,51 | 65,70 | 3,81 | 7,00 | 5,00 | 0,41 | 11,50 | - | - | 11,97 | - | 11,97 | - | 69,41 | - | 0,80 | | | 1,21 |
| 19.08.16 | 24,00 | - | 117,54 | 107,01 | 10,53 | 69,09 | 65,39 | 3,70 | 7,00 | 5,00 | 0,40 | 10,53 | - | - | 10,94 | - | 10,94 | - | 68,99 | - | 0,73 | | | 1,13 |
| 20.08.16 | 24,00 | - | 117,89 | 107,37 | 10,52 | 69,24 | 65,54 | 3,70 | 7,00 | 5,00 | 0,40 | 10,52 | - | - | 10,96 | - | 10,96 | - | 69,14 | - | 0,73 | | | 1,13 |
| 21.08.16 | 24,00 | - | 119,19 | 106,65 | 12,54 | 69,29 | 65,63 | 3,66 | 7,00 | 5,00 | 0,40 | 12,54 | - | - | 13,03 | - | 13,03 | - | 69,17 | - | 0,87 | | | 1,27 |
| 22.08.16 | 24,00 | | 118,21 | 107,01 | 11,20 | 69,21 | 65,52 | 3,69 | 7,00 | 5,00 | 0,40 | 8,40 | - | - | 11,64 | - | 11,64 | - | 69,10 | - | 0,77 | - | - | 1,18 |
| 23.08.16 | 24,00 | | 118,21 | 107,01 | 11,20 | 69,21 | 65,52 | 3,69 | 7,00 | 5,00 | 0,40 | 8,40 | - | - | 11,64 | - | 11,64 | - | 69,10 | - | 0,77 | - | - | 1,18 |
| Среднее | 24,00 | - | 100,78 | 87,91 | 12,88 | 68,66 | 67,31 | 1,34 | 7,00 | 5,00 | 0,15 | 12,70 | - | - | 13,21 | - | 13,21 | - | 68,47 | - | 0,88 | - | - | 1,03 |
| Итого | 744,00 | | 3124,22 | 2725,08 | 399,14 | | | | | | 4,57 | 393,55 | 0,00 | 0,00 | 409,43 | 0,00 | 409,43 | 0,00 | | | 27,32 | 0,00 | 0,00 | 31,90 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.06.16 06:00 | 48189,60 | 42661,89 | 5231,09 | - | 5342,55 | - | 1170,86 | - | - |
| | 22.06.16 06:00 | 48189,60 | 42661,89 | 5231,09 | - | 5342,55 | - | 1170,86 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -7,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **409,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
подпись потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учетного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«_____» _____ г.
печать энергосбыта