Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9978.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	111,53	103,67	7,86	68,53	65,07	3,46	7,00	5,00	0,02	72,75	64,94	7,81	74,32	66,13	8,19	-	68,50	63,21	0,88			0,90
25.07.16	24,00	-	113,08	105,11	7,97	68,37	65,03	3,34	7,00	5,00	0,02	73,71	65,78	7,93	75,30	66,98	8,32	-	68,35	63,21	0,88			0,90
26.07.16	24,00	-	111,95	104,91	7,04	68,89	65,48	3,41	7,00	5,00	0,08	72,31	66,18	6,13	73,88	67,38	6,50	-	68,87	63,63	0,77			0,85
27.07.16	24,00	-	116,75	109,38	7,37	67,66	64,55	3,11	7,00	5,00	0,05	75,85	69,01	6,84	77,44	70,25	7,19	-	67,64	62,84	0,80			0,84
28.07.16	24,00	-	115,45	108,42	7,03	69,03	65,79	3,24	7,00	5,00	0,04	74,61	67,99	6,62	76,24	69,33	6,91	-	69,00	64,02	0,80			0,84
29.07.16	24,00	-	114,28	107,68	6,60	68,65	65,44	3,21	7,00	5,00	0,09	73,28	67,80	5,48	74,92	69,02	5,90	-	68,62	63,69	0,71			0,80
30.07.16	24,00	-	112,64	106,18	6,46	68,33	65,04	3,29	7,00	5,00	0,10	72,46	67,17	5,29	74,06	68,36	5,70	-	68,31	63,26	0,70			0,79
31.07.16	24,00	-	115,30	107,35	7,95	68,04	64,74	3,30	7,00	5,00	0,05	74,87	67,37	7,50	76,49	68,57	7,92	-	68,01	62,93	0,85			0,90
01.08.16	24,00	-	114,18	106,73	7,45	68,49	65,07	3,42	7,00	5,00	0,06	73,61	66,80	6,81	75,25	68,04	7,21	-	68,47	63,20	0,82			0,88
02.08.16	24,00	-	112,77	104,51	8,26	68,94	65,33	3,61	7,00	5,00	0,07	72,82	65,39	7,43	74,39	66,59	7,80	-	68,92	63,36	0,88			0,95
03.08.16	24,00	-	112,59	105,86	6,73	69,39	65,77	3,62	7,00	5,00	0,08	72,15	66,27	5,88	73,74	67,47	6,27	-	69,37	63,81	0,78			0,86
04.08.16	24,00	-	110,42	102,69	7,73	68,87	65,22	3,65	7,00	5,00	0,08	71,05	64,17	6,88	72,58	65,37	7,21	-	68,84	63,24	0,83			0,91
05.08.16	24,00	-	112,72	104,68	8,04	69,90	66,29	3,61	7,00	5,00	0,09	72,45	65,46	6,99	74,05	66,67	7,38	-	69,88	64,32	0,86			0,94
06.08.16	24,00	-	112,79	105,83	6,96	69,31	65,79	3,52	7,00	5,00	0,10	72,11	66,28	5,83	73,72	67,48	6,24	-	69,29	63,87	0,76			0,86
07.08.16	24,00	-	111,94	103,79	8,15	69,64	66,04	3,60	7,00	5,00	0,09	71,94	64,83	7,11	73,57	66,04	7,53	-	69,60	64,10	0,85			0,94
08.08.16	24,00	-	110,95	101,92	9,03	69,91	66,23	3,68	7,00	5,00	0,09	71,56	63,63	7,93	73,16	64,83	8,33	-	69,88	64,23	0,92			1,01
09.08.16	24,00	-	103,15	95,32	7,83	68,80	65,04	3,76	7,00	5,00	0,08	66,37	59,47	6,90	67,78	60,53	7,25	-	68,76	62,99	0,82			0,90
10.08.16	24,00	-	118,96	111,49	7,47	69,93	66,50	3,43	7,00	5,00	0,11	75,90	69,74	6,16	77,61	71,10	6,51	-	69,90	64,63	0,80			0,91
11.08.16	24,00	-	115,48	107,27	8,21	69,52	65,96	3,56	7,00	5,00	0,11	74,01	67,04	6,97	75,67	68,29	7,38	-	69,50	64,03	0,85			0,96
12.08.16	24,00	-	113,43	104,87	8,56	69,64	65,87	3,77	7,00	5,00	0,11	72,81	65,53	7,28	74,48	66,75	7,73	-	69,62	63,84	0,89			1,00
13.08.16	24,00	-	111,37	102,99	8,38	70,19	66,25	3,94	7,00	5,00	0,11	71,52	64,42	7,10	73,14	65,62	7,52	-	70,17	64,13	0,89			1,00
14.08.16	24,00	-	110,40	102,34	8,06	69,89	66,04	3,85	7,00	5,00	0,10	70,95	63,98	6,97	72,54	65,18	7,36	-	69,86	63,97	0,86			0,96
15.08.16	24,00	-	110,39	102,85	7,54	70,94	67,02	3,92	7,00	5,00	0,09	70,91	64,30	6,61	72,55	65,56	6,99	-	70,91	64,91	0,86			0,94
16.08.16	24,00	-	109,34	101,59	7,75	69,57	65,69	3,88	7,00	5,00	0,08	70,33	63,45	6,88	71,91	64,65	7,26	-	69,55	63,61	0,86			0,94
17.08.16	24,00	-	109,51	101,26	8,25	70,33	66,35	3,98	7,00	5,00	0,10	70,41	63,26	7,15	72,03	64,46	7,57	-	70,30	64,20	0,89			0,99
18.08.16	24,00	-	109,94	101,71	8,23	70,14	66,24	3,90	7,00	5,00	0,09	70,73	63,56	7,17	72,33	64,76	7,57	-	70,11	64,13	0,88			0,98
19.08.16	24,00	-	109,39	101,88	7,51	69,68	65,89	3,79	7,00	5,00	0,08	70,24	63,67	6,57	71,79	64,87	6,92	-	69,66	63,83	0,83			0,91
20.08.16	24,00	-	110,88	101,77	9,11	69,84	66,09	3,75	7,00	5,00	0,09	71,63	63,51	8,12	73,22	64,71	8,51	-	69,82	64,05	0,93			1,03
21.08.16	24,00	-	110,09	101,45	8,64	69,87	66,12	3,75	7,00	5,00	0,09	70,99	63,32	7,67	72,57	64,52	8,05	-	69,84	64,09	0,90			0,99
22.08.16	24,00	-	110,37	102,07	8,30	70,03	66,33	3,70	7,00	5,00	0,09	71,04	63,69	7,35	72,66	64,89	7,77	-	70,00	64,30	0,88			0,96
23.08.16	24,00	-	110,57	102,28	8,29	70,04	66,34	3,70	7,00	5,00	0,09	71,22	63,89	7,33	72,85	65,09	7,76	-	70,02	64,32	0,88			0,97
Среднее	24,00	-	112,02	104,19	7,83	69,37	65,76	3,60	7,00	5,00	0,08	72,15	65,22	6,93	73,75	66,44	7,31	-	69,34	63,80	0,84	-	-	0,92
Итого	744,00		3472,61	3229,85	242,76						2,50	2236,59	2021,90	214,69	2286,24	2059,49	226,75	0,00			26,10	0,00	0,00	28,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	40007,58	35712,50	19978,27	16025,04	20441,47	16325,90	848,13	-	-
	24.08.16 01:00	43480,19	38942,35	22214,86	18046,94	22727,71	18385,39	876,73	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -3,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **226,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.