Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырёхтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | - | 18,87 | 19,70 | | | | 0,00 |
| 25.07.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | - | 19,03 | 20,19 | | | | 0,00 |
| 26.07.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | - | 19,47 | 20,55 | | | | 0,00 |
| 27.07.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 11,42 | 0,70 | 10,72 | 11,62 | 0,70 | 10,92 | - | 60,77 | 36,75 | | | | 0,67 |
| 28.07.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 26,46 | 0,86 | 25,60 | 26,98 | 0,86 | 26,12 | - | 67,37 | 31,44 | | | | 1,75 |
| 29.07.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 36,01 | 0,30 | 35,71 | 36,80 | 0,30 | 36,50 | - | 70,18 | 26,90 | | | | 2,52 |
| 30.07.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 35,23 | 2,17 | 33,06 | 35,95 | 2,17 | 33,78 | - | 68,68 | 46,17 | | | | 2,32 |
| 31.07.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 36,13 | 1,08 | 35,05 | 36,91 | 1,08 | 35,83 | - | 67,02 | 33,38 | | | | 2,38 |
| 01.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 22,63 | 1,11 | 21,52 | 23,19 | 1,11 | 22,08 | - | 75,24 | 28,33 | | | | 1,67 |
| 02.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 15,92 | 1,65 | 14,27 | 16,36 | 1,65 | 14,71 | - | 77,93 | 27,14 | | | | 1,20 |
| 03.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 17,38 | 1,63 | 15,75 | 17,89 | 1,63 | 16,26 | - | 79,84 | 27,50 | | | | 1,34 |
| 04.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 22,85 | 0,63 | 22,22 | 23,50 | 0,63 | 22,87 | - | 78,22 | 28,62 | | | | 1,77 |
| 05.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 21,20 | 0,48 | 20,72 | 21,76 | 0,48 | 21,28 | - | 76,52 | 24,61 | | | | 1,61 |
| 06.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 21,81 | 0,06 | 21,75 | 22,37 | 0,06 | 22,31 | - | 76,51 | 25,28 | | | | 1,67 |
| 07.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 22,72 | 0,42 | 22,30 | 23,30 | 0,42 | 22,88 | - | 75,62 | 25,57 | | | | 1,71 |
| 08.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 22,84 | 0,54 | 22,30 | 23,45 | 0,54 | 22,91 | - | 76,36 | 24,84 | | | | 1,73 |
| 09.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 24,12 | 0,54 | 23,58 | 24,77 | 0,54 | 24,23 | - | 77,17 | 25,21 | | | | 1,85 |
| 10.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 24,52 | 0,42 | 24,10 | 25,04 | 0,42 | 24,62 | - | 68,39 | 24,43 | | | | 1,67 |
| 11.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 25,03 | 0,37 | 24,66 | 25,51 | 0,37 | 25,14 | - | 62,99 | 24,42 | | | | 1,57 |
| 12.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 23,75 | 1,22 | 22,53 | 24,37 | 1,22 | 23,15 | - | 76,22 | 24,18 | | | | 1,78 |
| 13.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 24,00 | 1,24 | 22,76 | 24,61 | 1,24 | 23,37 | - | 77,03 | 24,86 | | | | 1,82 |
| 14.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 25,92 | 0,92 | 25,00 | 26,63 | 0,92 | 25,71 | - | 76,69 | 24,55 | | | | 1,97 |
| 15.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 24,85 | 0,55 | 24,30 | 25,48 | 0,55 | 24,93 | - | 75,48 | 25,55 | | | | 1,86 |
| 16.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 23,88 | 0,77 | 23,11 | 24,48 | 0,77 | 23,71 | - | 72,89 | 24,13 | | | | 1,72 |
| 17.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 25,59 | 1,19 | 24,40 | 26,26 | 1,19 | 25,07 | - | 75,70 | 25,24 | | | | 1,91 |
| 18.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 26,05 | 1,10 | 24,95 | 26,72 | 1,10 | 25,62 | - | 75,96 | 25,84 | | | | 1,95 |
| 19.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 24,82 | 1,33 | 23,49 | 25,47 | 1,33 | 24,14 | - | 76,36 | 26,22 | | | | 1,86 |
| 20.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 22,41 | 1,48 | 20,93 | 23,02 | 1,48 | 21,54 | - | 76,20 | 27,13 | | | | 1,67 |
| 21.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 25,13 | 1,28 | 23,85 | 25,80 | 1,28 | 24,52 | - | 76,23 | 27,20 | | | | 1,88 |
| 22.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 19,24 | 1,42 | 17,82 | 19,73 | 1,42 | 18,31 | - | 75,86 | 30,00 | | | | 1,42 |
| 23.08.16 | 24,00 | - | | | | | | | | | | 15,72 | 1,67 | 14,05 | 16,13 | 1,67 | 14,46 | - | 76,00 | 29,83 | | | | 1,15 |
| Среднее | 24,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,70 | 0,88 | 20,83 | 22,23 | 0,88 | 21,36 | - | 68,61 | 26,96 | - | - | - | 1,56 |
| Итого | 744,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 672,73 | 27,13 | 645,60 | 689,20 | 27,13 | 662,07 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,42 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.07.16 01:00 | 41199,57 | 41171,33 | 4839,74 | 358,38 | 4965,34 | 358,38 | 615,12 | 356,27 | - |
| | 24.08.16 01:00 | 41199,77 | 41171,33 | 5512,47 | 385,51 | 5654,54 | 385,51 | 615,13 | 404,79 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -11,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **662,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб» Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
29 АВГ 2016
«____» _____ г.