Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8999.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 60 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	116,74	106,35	10,39	65,89	65,64	0,25	7,00	5,00	0,05	10,19	-	-	10,40	-	10,40	-	65,69	-	0,67			0,72
25.07.16	24,00	-	118,03	108,20	9,83	65,82	65,58	0,24	7,00	5,00	0,03	9,85	-	-	10,05	-	10,05	-	65,53	-	0,65			0,68
26.07.16	24,00	-	117,48	108,49	8,99	66,28	66,04	0,24	7,00	5,00	0,00	9,87	-	-	10,10	-	10,10	-	66,00	-	0,65			0,65
27.07.16	24,00	-	60,83	62,16	-1,33	64,87	63,93	0,94	7,00	5,00	0,00	8,42	-	-	8,53	-	8,53	-	58,54	-	0,49			0,49
28.07.16	24,00	-	31,49	31,65	-0,16	57,10	55,82	1,28	7,00	5,00	0,00	12,79	-	-	12,93	-	12,93	-	51,24	-	0,66			0,66
29.07.16	24,00	-	118,95	110,51	8,44	66,01	65,79	0,22	7,00	5,00	0,00	9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	65,64	-	0,59			0,59
30.07.16	24,00	-	116,83	108,89	7,94	65,89	65,65	0,24	7,00	5,00	0,00	8,77	-	-	8,95	-	8,95	-	65,68	-	0,58			0,58
31.07.16	24,00	-	117,36	110,75	6,61	65,64	65,41	0,23	7,00	5,00	0,00	8,23	-	-	8,39	-	8,39	-	65,36	-	0,54			0,54
01.08.16	24,00	-	116,25	109,77	6,48	66,12	65,89	0,23	7,00	5,00	0,00	7,95	-	-	8,11	-	8,11	-	65,77	-	0,52			0,52
02.08.16	24,00	-	115,10	107,77	7,33	66,27	66,03	0,24	7,00	5,00	0,00	8,62	-	-	8,82	-	8,82	-	65,98	-	0,57			0,57
03.08.16	24,00	-	117,67	108,65	9,02	66,92	66,68	0,24	7,00	5,00	0,00	9,71	-	-	9,91	-	9,91	-	66,72	-	0,65			0,65
04.08.16	24,00	-	113,79	104,86	8,93	66,82	66,57	0,25	7,00	5,00	0,00	9,16	-	-	9,33	-	9,33	-	66,51	-	0,61			0,61
05.08.16	24,00	-	115,51	106,50	9,01	67,96	67,71	0,25	7,00	5,00	0,03	9,14	-	-	9,35	-	9,35	-	67,67	-	0,62			0,64
06.08.16	24,00	-	115,73	107,51	8,22	67,43	67,18	0,25	7,00	5,00	0,02	8,51	-	-	8,69	-	8,69	-	67,21	-	0,57			0,59
07.08.16	24,00	-	114,29	105,97	8,32	67,70	67,47	0,23	7,00	5,00	0,01	8,66	-	-	8,81	-	8,81	-	67,30	-	0,58			0,59
08.08.16	24,00	-	113,80	104,59	9,21	68,04	67,79	0,25	7,00	5,00	0,00	9,62	-	-	9,83	-	9,83	-	67,73	-	0,66			0,66
09.08.16	24,00	-	106,48	97,75	8,73	67,19	66,96	0,23	7,00	5,00	0,01	9,07	-	-	9,25	-	9,25	-	66,65	-	0,61			0,61
10.08.16	24,00	-	122,74	113,53	9,21	67,94	67,72	0,22	7,00	5,00	0,02	9,41	-	-	9,62	-	9,62	-	67,57	-	0,64			0,66
11.08.16	24,00	-	117,98	109,48	8,50	67,77	67,54	0,23	7,00	5,00	0,03	8,60	-	-	8,78	-	8,78	-	67,42	-	0,58			0,61
12.08.16	24,00	-	115,43	106,65	8,78	67,82	67,57	0,25	7,00	5,00	0,03	8,84	-	-	9,05	-	9,05	-	67,56	-	0,60			0,63
13.08.16	24,00	-	113,40	104,14	9,26	68,22	67,96	0,26	7,00	5,00	0,03	9,30	-	-	9,50	-	9,50	-	67,94	-	0,63			0,66
14.08.16	24,00	-	112,67	103,46	9,21	68,07	67,82	0,25	7,00	5,00	0,02	9,32	-	-	9,52	-	9,52	-	67,72	-	0,64			0,66
15.08.16	24,00	-	112,82	103,79	9,03	68,97	68,72	0,25	7,00	5,00	0,03	9,08	-	-	9,26	-	9,26	-	68,45	-	0,62			0,65
16.08.16	24,00	-	113,29	102,31	10,98	67,63	67,36	0,27	7,00	5,00	0,05	10,83	-	-	11,05	-	11,05	-	67,50	-	0,73			0,78
17.08.16	24,00	-	112,47	102,31	10,16	68,34	68,07	0,27	7,00	5,00	0,03	10,20	-	-	10,42	-	10,42	-	68,10	-	0,70			0,73
18.08.16	24,00	-	114,10	102,96	11,14	68,12	67,86	0,26	7,00	5,00	0,04	11,08	-	-	11,33	-	11,33	-	67,87	-	0,75			0,79
19.08.16	24,00	-	112,03	103,04	8,99	67,73	67,48	0,25	7,00	5,00	0,04	8,89	-	-	9,08	-	9,08	-	67,43	-	0,60			0,64
20.08.16	24,00	-	113,45	103,69	9,76	67,86	67,61	0,25	7,00	5,00	0,04	9,73	-	-	9,96	-	9,96	-	67,61	-	0,66			0,70
21.08.16	24,00	-	112,15	103,13	9,02	67,94	67,70	0,24	7,00	5,00	0,03	9,11	-	-	9,30	-	9,30	-	67,50	-	0,61			0,64
22.08.16	24,00	-	114,39	103,73	10,66	68,12	67,87	0,25	7,00	5,00	0,03	10,78	-	-	11,02	-	11,02	-	67,81	-	0,73			0,76
23.08.16	24,00	-	112,65	104,02	8,63	68,12	67,86	0,26	7,00	5,00	0,03	8,73	-	-	8,91	-	8,91	-	67,82	-	0,59			0,62
Среднее	24,00	-	110,51	102,15	8,36	66,92	66,62	0,30	7,00	5,00	0,02	9,40	-	-	9,60	-	9,60	-	66,24	-	0,62	-	-	0,64
Итого	744,00		3425,90	3166,61	259,29						0,58	291,48	0,00	0,00	297,45	0,00	297,45	0,00			19,28	0,00	0,00	19,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	57623,48	51489,68	6080,33	-	6212,18	-	1270,55	-	-
	24.08.16 01:00	61049,38	54656,29	6371,81	-	6509,63	-	1289,04	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -5,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **297,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.