Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207819 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,46

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	381,63	371,83	9,80	73,48	73,47	0,01	7,00	5,00	-0,13	11,73	-	11,73	11,99	-	11,99	-	73,65	-	0,86			0,74
25.07.16	24,00	-	380,32	369,22	11,10	73,82	73,80	0,02	7,00	5,00	-0,15	13,26	-	13,26	13,58	-	13,58	-	73,91	-	0,98			0,84
26.07.16	24,00	-	376,75	365,71	11,04	73,65	73,64	0,01	7,00	5,00	-0,15	13,26	-	13,26	13,60	-	13,60	-	73,72	-	0,98			0,83
27.07.16	24,00	-	372,38	361,37	11,01	73,76	73,75	0,01	7,00	5,00	-0,13	13,03	-	13,03	13,34	-	13,34	-	73,90	-	0,96			0,83
28.07.16	24,00	-	381,26	371,47	9,79	73,92	73,91	0,01	7,00	5,00	-0,14	11,91	-	11,91	12,18	-	12,18	-	74,06	-	0,88			0,74
29.07.16	24,00	-	394,90	385,61	9,29	74,53	74,53	0,00	7,00	5,00	-0,15	11,48	-	11,48	11,75	-	11,75	-	74,66	-	0,86			0,71
30.07.16	24,00	-	406,06	397,12	8,94	74,75	74,74	0,01	7,00	5,00	-0,15	11,20	-	11,20	11,48	-	11,48	-	74,90	-	0,84			0,69
31.07.16	24,00	-	406,15	396,71	9,44	74,55	74,55	0,00	7,00	5,00	-0,15	11,66	-	11,66	11,92	-	11,92	-	74,62	-	0,87			0,72
01.08.16	24,00	-	393,24	383,25	9,99	75,07	75,06	0,01	7,00	5,00	-0,14	12,11	-	12,11	12,41	-	12,41	-	75,19	-	0,91			0,77
02.08.16	24,00	-	384,97	374,84	10,13	74,22	74,21	0,01	7,00	5,00	-0,14	12,22	-	12,22	12,54	-	12,54	-	74,28	-	0,91			0,77
03.08.16	24,00	-	384,71	374,57	10,14	74,05	74,04	0,01	7,00	5,00	-0,13	12,19	-	12,19	12,48	-	12,48	-	74,18	-	0,90			0,77
04.08.16	24,00	-	386,06	375,97	10,09	74,23	74,22	0,01	7,00	5,00	-0,17	12,63	-	12,63	12,96	-	12,96	-	74,34	-	0,94			0,77
05.08.16	24,00	-	398,70	389,18	9,52	74,46	74,45	0,01	7,00	5,00	-0,14	11,67	-	11,67	11,95	-	11,95	-	74,58	-	0,87			0,73
06.08.16	24,00	-	395,16	385,36	9,80	74,50	74,49	0,01	7,00	5,00	-0,14	11,93	-	11,93	12,23	-	12,23	-	74,59	-	0,89			0,75
07.08.16	24,00	-	386,47	375,21	11,26	74,44	74,42	0,02	7,00	5,00	-0,14	13,37	-	13,37	13,69	-	13,69	-	74,54	-	1,00			0,86
08.08.16	24,00	-	383,95	373,81	10,14	74,42	74,40	0,02	7,00	5,00	-0,14	12,29	-	12,29	12,57	-	12,57	-	74,58	-	0,92			0,78
09.08.16	24,00	-	381,26	369,88	11,38	72,38	72,39	-0,01	7,00	5,00	-0,14	13,50	-	13,50	13,79	-	13,79	-	72,01	-	0,97			0,83
10.08.16	24,00	-	378,01	367,48	10,53	73,60	73,58	0,02	7,00	5,00	-0,14	12,62	-	12,62	12,92	-	12,92	-	73,97	-	0,94			0,80
11.08.16	24,00	-	378,22	367,35	10,87	74,31	74,30	0,01	7,00	5,00	-0,14	13,00	-	13,00	13,30	-	13,30	-	74,40	-	0,97			0,83
12.08.16	24,00	-	403,63	391,20	12,43	71,51	71,54	-0,03	7,00	5,00	-0,14	14,50	-	14,50	14,81	-	14,81	-	71,11	-	1,03			0,89
13.08.16	24,00	-	456,70	443,78	12,92	68,77	68,79	-0,02	7,00	5,00	-0,10	14,39	-	14,39	14,70	-	14,70	-	69,03	-	0,99			0,90
14.08.16	24,00	-	454,58	441,42	13,16	68,67	68,70	-0,03	7,00	5,00	-0,08	14,41	-	14,41	14,71	-	14,71	-	68,68	-	0,99			0,91
15.08.16	24,00	-	456,46	443,61	12,85	69,57	69,60	-0,03	7,00	5,00	-0,09	14,17	-	14,17	14,46	-	14,46	-	69,68	-	0,99			0,90
16.08.16	24,00	-	450,54	437,41	13,13	68,17	68,20	-0,03	7,00	5,00	-0,09	14,48	-	14,48	14,78	-	14,78	-	68,29	-	0,99			0,90
17.08.16	24,00	-	451,65	438,17	13,48	68,81	68,84	-0,03	7,00	5,00	-0,08	14,69	-	14,69	14,98	-	14,98	-	68,97	-	1,01			0,93
18.08.16	24,00	-	455,27	441,22	14,05	68,51	68,54	-0,03	7,00	5,00	-0,08	15,25	-	15,25	15,57	-	15,57	-	68,71	-	1,05			0,97
19.08.16	24,00	-	454,99	443,23	11,76	68,13	68,16	-0,03	7,00	5,00	-0,09	13,04	-	13,04	13,32	-	13,32	-	68,19	-	0,89			0,80
20.08.16	24,00	-	458,37	446,73	11,64	68,20	68,23	-0,03	7,00	5,00	-0,08	12,84	-	12,84	13,10	-	13,10	-	68,34	-	0,88			0,80
21.08.16	24,00	-	457,04	442,44	14,60	68,31	68,34	-0,03	7,00	5,00	-0,07	15,67	-	15,67	16,02	-	16,02	-	68,25	-	1,07			1,00
22.08.16	24,00	-	460,04	446,54	13,50	68,48	68,52	-0,04	7,00	5,00	-0,08	14,73	-	14,73	15,04	-	15,04	-	68,58	-	1,01			0,93
23.08.16	24,00	-	461,76	447,79	13,97	68,47	68,51	-0,04	7,00	5,00	-0,09	15,39	-	15,39	15,70	-	15,70	-	68,60	-	1,05			0,96
Среднее	24,00	-	411,98	400,63	11,35	72,06	72,06	-0,01	7,00	5,00	-0,12	13,18	-	13,18	13,48	-	13,48	-	72,15	-	0,95	-	-	0,83
Итого	744,00		12771,23	12419,48	351,75						-3,77	408,62	0,00	408,62	417,87	0,00	417,87	0,00			29,41	0,00	0,00	25,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	60650,15	54212,46	6832,17	-	6983,86	-	1226,79	-	-
	24.08.16 01:00	73421,38	66631,94	7240,79	-	7401,73	-	1252,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °C = -7,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **417,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.
печать энергосбыта