Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207809		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до _____			Тхв, гр.С= 18,46
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	123,47	108,12	15,35	74,15	74,02	0,13	7,00	5,00	0,00	15,58	-	15,58	15,96	-	15,96	-	74,25	-	1,16			1,16
25.07.16	24,00	-	123,36	107,55	15,81	74,49	74,37	0,12	7,00	5,00	0,02	15,67	-	15,67	16,07	-	16,07	-	74,54	-	1,17			1,19
26.07.16	24,00	-	120,91	106,39	14,52	74,31	74,19	0,12	7,00	5,00	0,04	14,15	-	14,15	14,53	-	14,53	-	74,30	-	1,05			1,10
27.07.16	24,00	-	119,59	105,56	14,03	74,45	74,32	0,13	7,00	5,00	0,05	13,61	-	13,61	13,94	-	13,94	-	74,51	-	1,02			1,06
28.07.16	24,00	-	122,82	108,45	14,37	74,60	74,47	0,13	7,00	5,00	0,05	13,98	-	13,98	14,32	-	14,32	-	74,67	-	1,05			1,09
29.07.16	24,00	-	126,33	112,61	13,72	75,19	75,07	0,12	7,00	5,00	0,03	13,60	-	13,60	13,94	-	13,94	-	75,22	-	1,03			1,05
30.07.16	24,00	-	129,74	115,96	13,78	75,39	75,28	0,11	7,00	5,00	0,02	13,77	-	13,77	14,11	-	14,11	-	75,46	-	1,04			1,06
31.07.16	24,00	-	129,86	115,88	13,98	75,19	75,08	0,11	7,00	5,00	0,04	13,68	-	13,68	14,04	-	14,04	-	75,18	-	1,03			1,07
01.08.16	24,00	-	126,83	111,85	14,98	75,74	75,62	0,12	7,00	5,00	0,06	14,40	-	14,40	14,78	-	14,78	-	75,79	-	1,09			1,16
02.08.16	24,00	-	124,23	109,51	14,72	74,89	74,77	0,12	7,00	5,00	0,05	14,39	-	14,39	14,77	-	14,77	-	74,87	-	1,08			1,12
03.08.16	24,00	-	124,80	109,46	15,34	74,73	74,60	0,13	7,00	5,00	0,04	14,97	-	14,97	15,37	-	15,37	-	74,80	-	1,12			1,16
04.08.16	24,00	-	124,32	109,60	14,72	74,91	74,78	0,13	7,00	5,00	0,04	14,48	-	14,48	14,84	-	14,84	-	74,96	-	1,09			1,12
05.08.16	24,00	-	127,60	113,95	13,65	75,13	75,01	0,12	7,00	5,00	0,06	13,13	-	13,13	13,45	-	13,45	-	75,14	-	0,99			1,04
06.08.16	24,00	-	127,55	112,80	14,75	75,16	75,05	0,11	7,00	5,00	0,06	14,20	-	14,20	14,56	-	14,56	-	75,20	-	1,07			1,13
07.08.16	24,00	-	124,95	110,15	14,80	75,12	74,99	0,13	7,00	5,00	0,05	14,37	-	14,37	14,73	-	14,73	-	75,15	-	1,08			1,13
08.08.16	24,00	-	125,37	109,49	15,88	75,14	74,99	0,15	7,00	5,00	0,04	15,58	-	15,58	15,99	-	15,99	-	75,27	-	1,17			1,22
09.08.16	24,00	-	122,81	108,45	14,36	72,95	72,92	0,03	7,00	5,00	0,04	14,07	-	14,07	14,39	-	14,39	-	72,32	-	1,02			1,05
10.08.16	24,00	-	121,72	107,75	13,97	74,34	74,18	0,16	7,00	5,00	0,01	14,04	-	14,04	14,39	-	14,39	-	74,56	-	1,05			1,06
11.08.16	24,00	-	122,93	107,82	15,11	75,02	74,88	0,14	7,00	5,00	0,03	14,89	-	14,89	15,25	-	15,25	-	75,03	-	1,12			1,15
12.08.16	24,00	-	136,05	120,07	15,98	71,96	71,91	0,05	7,00	5,00	0,02	16,01	-	16,01	16,38	-	16,38	-	71,75	-	1,15			1,17
13.08.16	24,00	-	159,27	142,74	16,53	69,31	69,25	0,06	7,00	5,00	0,01	16,68	-	16,68	17,05	-	17,05	-	69,45	-	1,16			1,16
14.08.16	24,00	-	159,66	141,95	17,71	69,18	69,14	0,04	7,00	5,00	0,02	17,62	-	17,62	17,97	-	17,97	-	69,16	-	1,22			1,24
15.08.16	24,00	-	158,76	141,63	17,13	70,10	70,02	0,08	7,00	5,00	0,04	16,73	-	16,73	17,10	-	17,10	-	70,34	-	1,18			1,22
16.08.16	24,00	-	159,39	140,86	18,53	68,71	68,63	0,08	7,00	5,00	0,02	18,43	-	18,43	18,81	-	18,81	-	68,95	-	1,27			1,29
17.08.16	24,00	-	157,26	140,41	16,85	69,34	69,28	0,06	7,00	5,00	0,01	16,87	-	16,87	17,25	-	17,25	-	69,46	-	1,17			1,18
18.08.16	24,00	-	158,65	141,49	17,16	69,03	68,97	0,06	7,00	5,00	0,01	17,17	-	17,17	17,52	-	17,52	-	69,17	-	1,19			1,20
19.08.16	24,00	-	158,50	141,87	16,63	68,62	68,57	0,05	7,00	5,00	0,00	16,81	-	16,81	17,16	-	17,16	-	68,69	-	1,16			1,15
20.08.16	24,00	-	158,47	142,67	15,80	68,69	68,63	0,06	7,00	5,00	0,01	15,86	-	15,86	16,20	-	16,20	-	68,81	-	1,09			1,10
21.08.16	24,00	-	159,19	141,57	17,62	68,78	68,75	0,03	7,00	5,00	0,00	17,78	-	17,78	18,17	-	18,17	-	68,72	-	1,22			1,22
22.08.16	24,00	-	159,12	142,28	16,84	68,97	68,92	0,05	7,00	5,00	0,02	16,75	-	16,75	17,11	-	17,11	-	69,05	-	1,16			1,18
23.08.16	24,00	-	160,28	142,53	17,75	68,97	68,91	0,06	7,00	5,00	0,02	17,59	-	17,59	17,98	-	17,98	-	69,06	-	1,21			1,24
Среднее	24,00	-	137,22	121,66	15,56	72,66	72,57	0,10	7,00	5,00	0,03	15,38	-	15,38	15,75	-	15,75	-	72,70	-	1,12	-	-	1,14
Итого	744,00		4253,79	3771,42	482,37						0,90	476,86	0,00	476,86	488,13	0,00	488,13	0,00			34,57	0,00	0,00	35,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 11:00	52472,22	44221,26	8991,63	-	9195,67	-	1354,77	-	-
	24.08.16 01:00	56676,79	47946,40	9465,31	-	9680,55	-	1390,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °C = -8,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **488,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 29 АВГ 2016 г.

печать энергосбыта